



VEDOUcí PROJEKTANT ING. ARCH. J. HOMOLKA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ALEŠ PRUDKÝ	VYPRACOVAL ING. JINDŘICH BERAN	VÝPIS VÝROBKŮ OSTATNÍ	LIST 51
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ REKONSTRUKCE VSTUPNÍHO PAVILONU		A 03-19-P		

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA	Σ
057	TECHNICKÁ SPECIFIKACE FASÁDNÍCH PŘEDOKENNÍCH ŽALUZÍÍ A DOPLŇKOVÉ VÝBAVY : FASÁDNÍ PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE, OSAZENY PŘED OKNY - S KRYCÍ GALERIÍ V KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU A NA LEHKÉM OBVODOVÉM PLÁŠTI - OVLÁDANÉ TLAČÍTKY EL. POHONEM (TLAČÍTKA SAMOSTATNOU DODÁVKOU DLE PD ELEKTRO) A NADŘÁZENÝM SYSTÉMEM CENTRÁLNÍ SLUNEČNÍ A VĚTRNÉ AUTOMATIKY - VČETNĚ CENTRÁLNÍ ŘIDÍCÍ JEDNOTKY UMÍSTĚNÉ V MÍSTNOSTI - S POHONEM EL. MOTOREM, OVLÁDANÉ TLAČÍTKY U VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO MÍSTNOSTI – DLE PD ELEKTRO - S ODOLNOSTÍ PROTI VELMI SILNÉMU VĚTRU (15–21 m/s) <u>KOTVENÍ</u> - KONZOLE VYROBENÉ Z OCELOVÉHO PLECHU TLOUŠTKY 2 MM, PŘÍČNĚ PROFILOVANÉ Z DŮVODU VYŠŠÍ TUHOSTI, GALVANICKY ZINKOVANÉ DLE EN 12329 – FE/ZN12 S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI PRO MOŽNOST REKTIFIKACE A TO JAK VE VERTIKÁLNÍ, TAK I HORIZONTÁLNÍ ROVINĚ. - NAPÍNAČÍ PRVEK KRYCÍ GALERIE JE VYROBEN ZE DVOU DÍLŮ OCELOVÉ PÁSOVINY 25 X 4 GALVANICKY ZINKOVANÉ DLE EN 12329 – FE/ZN12, V JEDNÉ ČÁSTI OPATŘENO ZÁVITEM A V ČÁSTI DRUHÉ DRÁŽKOU PRO MOŽNOST NASTAVENÍ RŮZNÝCH VÝŠEK KRYCÍ GALERIE. <u>ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ – KRYCÍ GALERIE</u> TYP 1 – VIDITELNÁ KRYCÍ GALERIE NA FASÁDĚ S ETICS - TYP KASTLÍKU – KRYCÍ GALERIE SAMONOSNÁ, VIDITELNÁ, POVRCHOVĚ LAKOVANÁ - ŽALUZIE JSOU VE VYTAŽENÉM STAVU KRYTY BOXEM, - PŘÍPEVNĚNA NA ROZŠÍROVACÍ PROFIL OKNA A ZDĚNOU/BETONOVOU STĚNU - VÝŠKA GALERIE 280 MM, HLOUBKA 140 MM <u>ŽALUZIE</u> - VENKOVNÍ ŽALUZIE S POHONEM ELEKTROMOTOREM; - OBOUSTRANNĚ LEMOVANÉ AL LAMELY TVARU Z Z VYSOCE PRUŽNÉ SPECIÁLNÍ SLITINY, ŠÍŘE LAMEL 92 MM, TLOUŠTKA 0,44 MM, DO PŘEDNÍHO LEMU JE ZAVÁLCOVÁN TĚSNÍCÍ PÁSEK PRO LEPŠÍ DOVÍRÁNÍ, BARVA LAMEL RAL9006; - PATENTOVANÝ SYSTÉM ŽEBŘÍČKU S PÁSKEM S KLOUBY A NEREZOVÝMI SPONAMI; - LOŽISKA NATÁČENÍ V ROZSAHU 90°; - HORNÍ LIŠTA ZA STUDENA VÁLCOVANÝ U–PROFIL, OBOUSTRANNĚ LEMOVANÝ, POZINKOVANÝ, ROZMĚR 58/56 MM; - SPODNÍ LIŠTA PROTILAČOVANÝ AL PROFIL ROZMĚRU 92X13,4 MM, POSTRANNĚ UZAVŘENÝ PLASTOVOU KRYTKOU, OBOUSTRANNĚ VEDENÁ PLASTOVÝMI ČEPY VE VODÍCÍCH LIŠTÁCH, STANDARDNĚ SE NATÁČÍ S LAMELAMI - POSTRANNÍ VODÍCÍ LIŠTY Z PROTILAČOVANÉHO AL PROFILU, STANDARDNÍ ROZMĚR 22 X 27 (DVOJITĚ PAK 37 X 27MM), S VLOŽENOU PLASTOVOU VÝSTELKOU PRO TIŠŠÍ CHOD ŽALUZIE VE VĚTRU; - VODÍCÍ LIŠTY, SPODNÍ LIŠTA A DISTANČNÍ KONZOLY V BARVĚ DLE PD - VYTAHOVÁNÍ A SPOUŠTĚNÍ, JAKOŽ I NASTAVOVÁNÍ LAMEL ELEKTROMOTOREM S KONCOVÝMI SPÍNAČI PRO HORNÍ A SPODNÍ POLOHU, MOTOR OPATŘEN KULÍČKOVÝMI LOŽISKY A SPECIÁLNÍ SOF BEZKONTAKTNÍ BRZDOU PRO MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST MOTORU; <u>BAREVNÉ ŘEŠENÍ</u> ŽALUZIE – RAL 7030 – ŠEDÁ KASTLÍK – LOMENÁ BÍLÁ, ODSŤÍN ODPOVÍDAJÍCÍ FASÁDNÍ BARVĚ NA KZS VODÍCÍ LIŠTY – V BARVĚ VÝPLNĚ RAL 7016 – UPŘESNĚNO DLE TYPU LIŠTY,	