STÁVAJÍCÍ STAV M 1 : 100



NÁVRH M 1 : 50



PŮDORYS - VÝTAH č. 556, 557 a 558



POHLED - VÝTAH č. 557 a 558

POHLED - VÝTAH č. 556



POHLED - VÝTAH č. 559, 560 a 561 M 1 : 50



PŮDORYS - VÝTAH č. 559, 560 a 561 M 1 : 50

ROZSAH PRACÍ

VÝTAHOVÉ ŠACHTY
– POVRCH PODLAHY A STĚN VÝTAHOVÝCH ŠACHET OČIŠTĚN OD HRUBÝCH NEČISTOT A NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ A MASTNÝCH SKVRN, VYSPRAVENÍ NEROVNOSTÍ
– ZESÍLENÍ PODLAHY POMOCÍ OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ S PŘEBETONOVÁNÍM BETONEM C 20/25 CELKOVÉ TL. 150 MM
– NÁTĚR PODLAHY A STĚN VÝTAHOVÉ ŠACHTY DO VÝŠKY CCA 1,35 M IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM PRO UTĚSNĚNÍ KAPILÁR A ZABRAŇUJÍCÍ TVORBĚ PRACHU A SKLUZU
– VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK VÝTAHOVÝCH ŠACHET A NOVÁ VÝMALBA
– ÚPRAVA OTVORŮ (JÁDROVÉ VRTÁNÍ) VE STROPECH MEZI STROJOVNOU A VÝTAHOVOU ŠACHTOU PRO NOVÉ LANOVÍNÍ
– OSAZENÍ ŽEBŘÍKU A OSVĚTLENÍ ŠACHTY (SOUČÁST DODÁVKY VÝTAHŮ)

VSTUPY DO VÝTAHŮ
– VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ŠACHETNÍCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ
– DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OVLÁDACÍCH PRVKŮ VÝTAHŮ
– ÚPRAVA ROZMĚRŮ STAVEBNÍCH OTVORŮ ŠACHETNÍCH DVEŘÍ – ROZŠÍŘENÍ OTVORŮ A PŘÍPADNÁ ÚPRAVA NADPRAŽÍ OTVORŮ (ŘEZÁNÍ STĚNOVOU PILOU S DIAMANTOVÝM KOTOUČEM CHLAZENÝM VODOU)
– HRUBÉ ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ
– DOZDĚNÍ PRAVÉHO OSTĚNÍ ŠACHETNÍHO OTVORU OSOBNÍHO VÝTAHU NA POŽADOVANÝ ROZMĚR
– ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU STĚN KOLEM ŠACHETNÍCH DVEŘÍ
– OSAZENÍ NOVÝCH NEREZOVÝCH ŠACHETNÍCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ POŽADOVANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI (SOUČÁST DODÁVKY VÝTAHŮ)
– ZAPRAVENÍ PODLAHY V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO PRAHU (NA HRANĚ VÝTAHOVÉ ŠACHTY) SAMONIVELAČNÍM POTĚREM S DOPLNĚNÍM NÁŠLAPNÉ VRSTVY DLE NAVAZUJÍCÍ PODLAHY
– OSAZENÍ NOVÝCH OVLÁDACÍCH PRVKŮ VÝTAHŮ
– OBLOŽENÍ ŠPALET OTVORŮ ŠACHETNÍCH DVEŘÍ PLATY Z AKRYLVINYLU TL. 2MM NA CELOU VÝŠKU A HLOUBKU ŠPALETY
– OSAZENÍ NOVÝCH OCHRANNÝCH PRVKŮ Z AKRYLVINYLU – SVODIDLA, KRYTY ROHŮ, OCHRANNÉ PLATY STĚN (VIZ. VÝKRES D.1.1.212)
– ZAPRAVENÍ OMÍTEK, PŘESTĚRKOVÁNÍ A PŘEBROUŠENÍ STĚN A NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY – OMYVATELNÉ NÁTĚRY
– OZNAČENÍ VÝTAHŮ – ŠTÍTKY, ZNAČKY

TECHNOLOGICKÁ (STROJNÍ ČÁST) – VIZ ČÁST D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ – SOUČÁST DODÁVKY VÝTAHŮ
– KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ – VÝTAHOVÉ KABINY VČETNĚ KABINOVÝCH DVEŘÍ, ŠACHETNÍ DVEŘE, VODÍTKA, TRAKČNÍ POHONY, LANOVÍNÍ, ROZVADĚČE VÝTAHŮ, HLAVNÍ VYPÍNAČE VÝTAHŮ VČETNĚ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE
– KOMPLETNÍ MONTÁŽ NOVÝCH VÝTAHŮ – VÝTAHOVÉ KABINY VČETNĚ KABINOVÝCH DVEŘÍ, ŠACHETNÍ DVEŘE, VODÍTKA KLECE A VYVAŽOVACÍHO ZÁVAŽÍ, NÁRAZNÍKY KLECE A VYVAŽOVACÍHO ZÁVAŽÍ, VYVAŽOVACÍ ZÁVAŽÍ, VÝTAHOVÉ STROJE – JEDNORYCHLOSTNÍ BEZPŘEVODOVÉ ELEKTRICKÉ TRAKČNÍ POHONY FREKVENČNĚ ŘÍZENÉ, LANOVÍNÍ, ROZVADĚČE A HLAVNÍ VYPÍNAČE VÝTAHŮ VČETNĚ ELEKTROINSTALACE A NOVÝCH PŘÍVODNÍCH KABELŮ

OBECNÉ POZNÁMKY:
– ROZMĚRY JE TŘEBA PŘED ZAPOČETÍM JEDNOTLIVÝCH PRACÍ PROVĚŘIT PŘEMĚŘENÍM.
– VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE
– V PŘÍPADĚ NEJASNOSTI ČI NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ PŘI REALIZACI.
– NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JSOU OSTATNÍ VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, TECHNICKÉ ZPRÁVY A DALŠÍ DOKUMENTACE DLE SEZNAMU PŘÍLOH. PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ PROVÉST ŘÁDNOU KOORDINACI JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
– JEDNOTLIVÉ MATERIÁLY POUŽÍVAT V SOULADU S TECHNICKÝMI LISTY A NÁVODY VÝROBCE.

– ZAKÁZKA BUDE REALIZOVÁNO PO ETAPÁCH A TO V TERMÍNECH DOHODNUTÝCH MEZI INVESTOREM A REALIZAČNÍ FIRMOU V ZÁVISLOSTI NA PROVOZU NEMOCNICE
– KONEČNÉ ÚPRAVY BUDOU UPŘESNĚNY V RÁMCI REALIZACE ZA ÚČASTI INVESTORA, UŽIVATELE OBJEKTU, PROJEKTANTA A GENERÁLNÍHO DODAVATELE STAVBY.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝTAHŮ

osobní výtah č.556

Typ výtahu : TDV 450
Nosnost: 450 kg / max. 6 osob
Třída výtahu: I. – výtah určený pro přepravu osob
Počet stanic / nástupišť : 9 / 9, nepróchozí
Dopravní zdvih: 28,5 m
Jmenovitá rychlost: 1 m/s
Pohon výtahu: elektrický bezpřevodový frekvenčně řízený
Rozměry kabiny: š.1100 x hl. 1150 x v. 2130 mm
Dveře kabinové: sv. šířka 900 mm, sv. výška 2000 mm, automatické teleskopické dvoupanelové
Dveře šachetní: sv. šířka 900 mm, sv. výška 2000 mm, automatické teleskopické dvoupanelové
Charakteristika: Jedná se o osobní výtah sloužící k přepravě osob mezi jednotlivými podlažími. Provedení výtahu odpovídá ČSN EN 81-20, EN 81-50 a EN 81-21.

osobonákladní výtah č.557 a 558

Typ výtahu : TONVe 1800
Nosnost: 1800 kg / max. 24 osob
Třída výtahu: II. – výtah určený pro dopravu osob a osob a nákladů
Počet stanic / nástupišť : 9 / 9, nepróchozí
Dopravní zdvih: 28,5 m
Jmenovitá rychlost: 1 m/s
Pohon výtahu: elektrický bezpřevodový frekvenčně řízený
Rozměry kabiny: š.1600 x hl.2300 x v.2130 mm
Dveře kabinové: sv. šířka 1300 mm, sv. výška 2000 mm, automatické teleskopické dvoupanelové
Dveře šachetní: sv. šířka 1300 mm, sv. výška 2000 mm, automatické teleskopické dvoupanelové
Charakteristika: Jedná se o osobonákladní výtah sloužící k přepravě osob a osob a nákladů mezi jednotlivými podlažími. Provedení výtahu odpovídá ČSN EN 81-20, EN 81-50 a EN 81-21.

osobonákladní výtah č.559 a 561

Typ výtahu : TONVe P 1800
Nosnost: 1800 kg / max. 24 osob
Třída výtahu: II. – výtah určený pro dopravu osob a osob a nákladů
Počet stanic / nástupišť : 9 / 17, průchozí
Dopravní zdvih: 28,5 m
Jmenovitá rychlost: 1 m/s
Pohon výtahu: elektrický bezpřevodový frekvenčně řízený
Rozměry kabiny: š.1600 x hl.2180 x v.2130 mm
Dveře kabinové: sv. šířka 1300 mm, sv. výška 2000 mm, automatické teleskopické dvoupanelové
Dveře šachetní: sv. šířka 1300 mm, sv. výška 2000 mm, automatické teleskopické dvoupanelové
Charakteristika: Jedná se o osobonákladní výtah sloužící k přepravě lůžek a osob a nákladů mezi jednotlivými podlažími. Provedení výtahu odpovídá ČSN EN 81-20, 81-50 a 81-21.

lůžkový výtah č.560

Typ výtahu : TLVe 1800
Nosnost výtahu: 1800 kg / max. 24 osob
Třída výtahu: III. – výtah určený pro dopravu lůžek a osob
Počet stanic / nástupišť : 9 / 9, nepróchozí
Dopravní zdvih: 28,5 m
Jmenovitá rychlost: 1 m/s
Pohon výtahu: elektrický bezpřevodový frekvenčně řízený
Rozměry kabiny: š.1600 x hl.2300 x v.2130 mm
Dveře kabinové: sv. šířka 1300 mm, sv. výška 2000 mm, automatické teleskopické dvoupanelové
Dveře šachetní: sv. šířka 1300 mm, sv. výška 2000 mm, automatické teleskopické dvoupanelové
Charakteristika: Jedná se o osobonákladní výtah sloužící k přepravě lůžek a osob mezi jednotlivými podlažími. Provedení výtahu odpovídá ČSN EN 81-20, 81-50 a 81-21.

DETAILNÍ ŘEŠENÍ – VIZ. ČÁST D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- KONSTRUKCE DEMONTOVANÉ A BOURANÉ
- DOZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH ROZMĚRU 290x140x65 MM, PEVNOSTI 15 MPa NA CEMENTOVOU MALTU

PŮDORYS 1.P.P.



POHLED - VÝTAH č. 557 a 558

POHLED - VÝTAH č. 559, 560 a 561

POHLED - VÝTAH č. 556

VÝTAH č. 556
zesílení podlahy výtahové šachty



OCELOVÝ VÁLCOVANÝ HEB NOSNÍK č.100 délky 1800 mm – 2 KS
OCELOVÝ VÁLCOVANÝ I NOSNÍK č.100 délky 290 mm – 4 KS

VÝTAH č. 557, 558, 559, 560 a 561
zesílení podlahy výtahové šachty



OCELOVÝ VÁLCOVANÝ HEB NOSNÍK č.140 délky 2400 mm – 2 KS
OCELOVÝ VÁLCOVANÝ HEB NOSNÍK č.100 délky 1205 mm – 1 KS
OCELOVÝ VÁLCOVANÝ HEB NOSNÍK č.100 délky 1185 mm – 1 KS
OCELOVÝ VÁLCOVANÝ I NOSNÍK č.100 délky 290 mm – 4 KS

Jeli v dokumentaci definován nějaký konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standart a v nabídce může být nahrazen i výrobkem, nebo technologií srovnatelnou.

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN		NAVRHL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁLIL

OBJEDNATEL	ZPRACOVATEL ČÁSTI	ZPRACOVATEL	AUTORIZOVÁNO
Kraj Vysočina Žižkova 57/1882 587 33 Jihlava IČ: 70890749	Ing. Petr Salivar Koněvá 3456 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01465431 tel: 732 155 211 e-mail:salivar.petr@seznam.cz	Ing. Petr Salivar Koněvá 3456 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01465431 tel: 732 155 211 e-mail:salivar.petr@seznam.cz	

STAVEBNÍ ÚŘAD	JIHLAVA	NAVRHL	ING. PETR SALIVAR	ODP. PROJEKTANT	ING. PETR SALIVAR
KRAJ	VYSOČINA	VYPRACOVAL	ING. PETR SALIVAR	AUTORIZOVAL	ING. JOSEF ŠVANDA

AKCE	NEMOCNICE JIHLAVA REKONSTRUKCE VÝTAHŮ GYNPOR	FORMÁT	10 x A4 / ČÍSLO PARE
OBJEKT	pavilon G	KÓTOVÁNO	mm
ČÁST	D.1.1.ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	STUPEŇ	DOS a DPS
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2020/ 02
		DATUM	04 / 2020

OBSAH		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	REVIZE
PŮDORYS 1.P.P. VÝTAHY č. 556 - 561		1 : 100 1 : 50	1.1.2.01	