



SCHEMA PŘIPOJENÍ VZT JEDNOTKY  
MÍSTNOST 107, 110, 111

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL	OSVĚTLENÍ
101	CHODBA, SCHODIŠTĚ	100 lx
102	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	100 lx
103	UMÝVÁRNA ŽÁCI	200 lx
104	ŠATNA ŽÁCI	200 lx
105	WC ŽÁCI	200 lx
106	PŘEDSÍŇ WC ŽÁCI	200 lx
107	AUTODÍLNA	-
108	KANCELÁŘ	-
109	SKLADY	-
110	AUTODÍLNA	-
111	OBROBNA	-

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3PE+N, AC, 400/230V, 50Hz  
OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
V SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍ PROVEDEN ROZVOD KABELY KABELY CYKY ULOŽENÍMI NA STÁVAJÍCÍCH ROŠTECH A SILOVÝMI VODIČI CSM ULOŽENÍMI VE VKLÁDACÍCH LIŠTÁCH DLE POŽADAVKŮ ČSN  
SVÍTLIDLA OSAZENÁ NA STROP A DO PODHLEDŮ, ČIDLA OSAZENÁ NA STROP A NA PODHLED  
SPÍNAČE OSAZENY VE VÝŠI 1,1 M, ZÁSUVKA DLE POŽADAVKŮ OSAZENÍ DEZINFEKCE  
VÝVODY PRO VENTILÁTORY DLE POŽADAVKŮ VZT, OVLÁDACÍ SKŘÍŇ VZT (SAHAR) OSADIT POD VZT JEDNOTKY, PROSTOROVÝ TERMOSTAT OSADIT DO MÍST NEOVLIVNĚVANÝCH VZT JEDNOTKOU  
TYPY SVÍTEL VIZ TABULKA SVÍTEL  
PODROBNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL		
Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný		
<i>J. Novotný</i>	<i>J. Novotný</i>	<i>J. Novotný</i>	<i>J. Novotný</i>		
INVESTOR	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava				
MÍSTO STAVBY	Petrovice u Nového Města na Moravě				
<b>Střední odborná škola Nové Město na Moravě REKONSTRUKCE ZTI PETROVICE</b>					
				FORMÁT	5 A4
				DATUM	6/2020
				ÚČEL	DPS
OBSAH: SO 02 MISTROVNA - ELEKTRICKÉ ROZVODY				MĚŘITKO	1 : 50
1. NP - ELEKTRICKÉ ROZVODY				ČZAKÁZKY	22/2020
				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
					D1.4 - E12