


ČÍSLO	ÚČEL
103	CHODBA
104	SCHODIŠTĚ
105	PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI
106	WC CHLAPCI
107	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
108	WC DÍVKY
109	TRUHL. DÍLNA-STROJOVNA

1.1	MALÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR , PRŮTOK VZDUCHU 110m3/h, NAPÁJENÍ 230V/50Hz,IP44, PŘÍKON 30W , HMOTNOST 1,1Kg, SE ZPĚTNOU KLAPKOU A NAST.DOBĚHEM 2-20min	3
1.2	RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ 125mm , NAPÁJENÍ 230V/50Hz,IP44 ELEKTRODESIGN RM125 ECOWATT PŘÍKON 65W , PRŮTOK VZDUCHU 380m3/h PŘI 110Pa , PRŮŽNÁ MANŽETA PR.125mm	1
1.3	KRUHOVÝ TLUMIČ HLUKU 125mm/L=900mm	1
1.4	OBOUSTRANÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA V DEKORU DVEŘÍ	4
1.5	ODVODNÍ PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL 100	6



ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	Filip Marek projektová činnost ve výstavbě Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou IČO 72464372 mobil.777 126 995 e-mail:marek@stavprojekt.cz www.stavprojekt.cz	
Filip Marek	Filip Marek	HP 450 C	Filip Marek		
<i>F.Marek</i>	<i>F.Marek</i>		<i>F.Marek</i>		
INVESTOR	Kraj Vysočina , Žižkova 57 , Jihlava			FORMÁT	8 A4
MÍSTO STAVBY	Petrovice u Nového Města na Moravě			DATUM	6/2020
Střední odborná škola Nové Město na Moravě REKONSTRUKCE ZTI PETROVICE				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	1: 50
				Č.ZAKÁZKY	12/2020
OBSAH: SO 01 ŠKOLA - VZDUCHOTECHNIKA				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
PŮDORYS ŠKOLY 1.NP					SO 01—9