



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL	OSVĚTLENÍ
201	CHODBA, SCHODIŠTĚ	200 lx
202	SKLAD	100 lx
203	SKLAD	100 lx
204	KANCELÁŘ MISTŘI	500 lx
205	ŠATNA MISTŘI	200 lx
206	UMÝVÁRNA MISTŘI	200 lx
207	WC MISTŘI	200 lx
208	PŘEDSÍŇ WC MISTŘI	200 lx
209	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	100 lx

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3PE+N, AC, 400/230V, 50Hz
OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ROZVOD PROVEDEN KABELY KABELY CYKY A UTP V PODHLEDECH A POD OMÍTKOU DLE ČSN
SVÍTIDLA OSAZENÁ V PODHLEDECH A NA STROP, ČIDLA NA PODHLEDECH
SPÍNAČE OSAZENY VE VÝŠI 1,1 M, ZÁSUVKY VE VÝŠI (1,4 - 1,6 M) OSTATNÍ 0,6 M.
TYPY SVÍTIDEL VIZ TABULKA SVÍTIDEL
PODROBNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTRLOVAL	Jaroslav Novotný Brodská 1837/6, Žďár nad Sázavou IČO 186 36 381	
Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný		
<i>J. Novotný</i>	<i>J. Novotný</i>	<i>J. Novotný</i>	<i>J. Novotný</i>		
INVESTOR	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava			FORMÁT	2 A4
MÍSTO STAVBY	Petrovice u Nového Města na Moravě			DATUM	6/2020
Střední odborná škola Nové Město na Moravě REKONSTRUKCE ZTI PETROVICE				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	1 : 50
				Č.ZAKÁZKY	22/2020
OBSAH: SO 02 MISTROVNA - ELEKTRICKÉ ROZVODY				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
2. NP - ELEKTRICKÉ ROZVODY					D1.4 - E13