



OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ DO ZDIVA ROZMĚRŮ 510 x 750 x 150 MM, KRYTÍ IP 30/20, PŘÍVOD I VÝVODY VRCHEM SE ZAKONČENÍM NA SVORKOVNICI. NAPĚŤOVÁ OCHRANA 3PE+N, AC, 400/230V, 50 Hz
OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ROZVODNICE MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN EN 61 439 - 3

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|--|---------------|
| ZODP.PROJEKTANT | PROJEKTANT | KRESLIL | KONTRLOVAL | Jaroslav Novotný Brodská 1837/6, Žďár nad Sázavou IČO 186 36 381 | |
| Jaroslav Novotný | Jaroslav Novotný | Jaroslav Novotný | Jaroslav Novotný | | |
| J. Novotný | J. Novotný | J. Novotný | J. Novotný | | |
| INVESTOR | Kraj Vysočina , Žižkova 57 , Jihlava | | | FORMÁT | 2 A4 |
| MÍSTO STAVBY | Petrovice u Nového Města na Moravě | | | DATUM | 6/2020 |
| Střední odborná škola Nové Město na Moravě REKONSTRUKCE ZTI PETROVICE | | | | ÚČEL | DPS |
| | | | | MĚŘÍTKO | |
| | | | | Č.ZAKÁZKY | 22/2020 |
| OBSAH: SO 02 MISTROVNA - ELEKTRICKÉ ROZVODY | | | | ČÍSLO KOPIE | ČÍSLO VÝKRESU |
| 1. NP MISTROVNA - RM04 - ROZVADĚČ | | | | | D1.4 - E14 |