

## Záznam z jednání

Místo jednání: Suchá (místní část obce Lány)  
Zapsal dne: Ing. Sedlák, 06.03.2020  
Účastníci jednání: Dle prezenční listiny  
Předmět jednání: Stavba: III/34427 Suchá, most ev.č. 34427-1, stupeň dokumentace-DUSP – místní  
šetření na stávajícím mostě

- Dnešního dne proběhlo místní šetření na místě stávajícího mostu ev.č. 34427-1 pro stupeň dokumentace DUSP k akci III/34427 Suchá, most ev.č. 34427-1.
- Projektant mostu prezentoval výsledky diagnostického průzkumu, který provedl při prohlídce mostu – kamenné opěry mostu jsou vyboulené směrem do koryta toku (působením zatížení za opěrou). Nosná konstrukce je tvořená ocelovými nosníky obetonované konstrukčním betonem. Na spodním líci nosné konstrukce jsou trhliny v betonu šířky až 2,5 mm (normy připouští 0,3 mm). Pod každým z ocelových nosníků je podélná trhlina přes celou délku mostu, pod krajním nosníkem je zcela opadaná vrstva betonu pod dolní pásnicí nosníku. Nosnou konstrukcí místy protéká voda, což značí na porušenou izolaci na horním povrchu konstrukce mostu. Ocelové nosníky mají spodní pásnice z velké míry zkorodované, což značně snižuje případnou budoucí životnost stávající konstrukce mostu.
- Stávající most nevyhovuje na volnou výšku nad hladinou stoleté vody potoka Barovka, který přemostňuje. Stávající most má světlost otvoru cca 4,0 m.
- Z výše uvedených důvodů bude stávající most nahrazen mostem novým, železobetonovým rámem se světlostí otvoru 6,0 m, který bude bezpečně splňovat minimální volnou výšku konstrukce nad hladinou vody i pro průtoky při  $Q_{100}$ .
- V rámci projekčních prací je potřeba vyřešit napojení stávajícího sjezdu k soukromému pozemku ve směru do obce Suchá na upravovanou komunikaci. Vzhledem k rozšíření mostu dojde k navýšení sklonu u sjezdu k pozemku vlastníka Milana Pešky. Majitel požaduje, aby tímto opatřením nebyl ztížen sjezd k pozemku p. Milana Pešky. Majitel navrhuje, aby byl tento sjezd v podstatě totožný se s távajícíím sjezdem tak, aby byl umožněn bezproblémový průjezd osobním motorovým vozidlem k obytnému domu č.27. Majitel s úpravou za výše uvedených podmínek souhlasí, pokud dojde je zpevnění části sjezdu, která se bude nacházet v dočasném záboru stavby – cca 6,0 m na jeho pozemku.
- Během výstavby nového mostu musí být zřízena dočasná lávka přes potok Barovka a vyhotovena dočasná stezka pro pěší z důvodu zachování přístupu obyvatel z obce Suchá k nedaleké autobusové zastávce. Tato stezka musí vézt přes pozemky pana Milana Pešky a Josefa Marka – tyto pozemky budou v dočasném záboru stavby pod dobu cca 2-3 měsíce. Vlastníci pozemků se zřízením této stezky souhlasí.
- Panu Peškovi bude z důvodu dočasného záboru pro účely stavby (provizorní stezky pro chodce) na sjezdu k jeho pozemku umožněno parkování na silnici před domem během výstavby mostu a úplné uzavírky silnice III/34427 v místě mostu.



Zapsal: Ing. Milan Sedlák

**stupeň dokumentace-DUSP**

## PREZENČNÍ LISTINA

Pracovní jednání konané dne 06.03.2020 v Suché.

[illegible]