

Ing. Milan Sedlák

Na Násvi 18/4
620 00 Brno

Váš dopis značka / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka / e-mail	Místo odeslání / dne
25.3.2020	372/20/KOC/Ro/1	Ing. Michal Rotbauer/ 381 107 239/ rotbauer@ceps.cz	Kočín / 8. 4. 2020

Název záměru – III/34427 Suchá - Most ev.č. 34427-1

- **Zájmové území:** k. ú. *Libice nad Doubravou, Lány u Libice nad Doubravou*
- **Vyjádření k projektové dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení**

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti o stanovisko k dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení výše uvedené stavby Vám sdělujeme:

S uvedenou projektovou dokumentací souhlasíme, je v souladu s našimi podmínkami.

Vzhledem k přítomnosti ochranného pásma vedení zvn doporučujeme případné umístění jeřábů a jiné podobné techniky na od vedení vzdálenější stranu mostu. Pakliže bude tato technika umístěna v ochranném pásmu, bude se muset řídit obecnými bezpečnostními podmínkami pro práce v ochranném pásmu.

Před zahájením prací musí stavebník požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu vedení. Souhlas s činností stanoví podmínky, za kterých je možné stavbu realizovat. Pro vydání souhlasu s činností v ochranném pásmu vedení je nutné předložit:

- **žádost o souhlas s činností v ochranném pásmu,**
- mapu širších vztahů (již obdrženo),
- technickou zprávu (již obdrženo),
- katastrální mapu se zakreslením uvažované stavby (již obdrženo).

S pozdravem

Ing. Karel Čížek
vedoucí odboru
Správy energetického majetku a dokumentace – oblast Střed

