

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

Ing.  
Milan Sedlák  
milansedlakk@seznam.cz

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PLa/2020/013964

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. V. Kadlecová/495 088 666

HRADEC KRÁLOVÉ  
23.4.2020

### **III/34427 Suchá, most ev.č. 34427-1**

Dne 25.3.2020 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci, kterou zpracoval Ing. Milan Sedlák ve stupni pro společné územní a stavební řízení. Podle předložené dokumentace se jedná o novostavbu mostního objektu. Stávající most je ve špatném technickém stavu a bude zdemolován. Jeho umístění je na silnici III/34427 a je proveden přes vodní tok Barovka (IDVT 10185496), který není v naší správě. Nově navržený most je monolitický železobetonový, rámový s náběhy, s jedním mostním otvorem a s neomezenou volnou výškou. Mostní objekt je navržen na průtok  $Q_{100}$  s rezervou 0,53 m. Nový most rozšiřuje šířku stávající komunikace. Bude vybudován s šířkou mezi obruhami 6,50 m. Odvodnění komunikace je na mostě řešeno příčným a podélným spádem na pozemní komunikaci. Na mostě budou umístěny dva mostní odvodňovače. Za římsami budou vytvořeny zpevněné skluzy s vyústěním do koryta potoka Barovka. Do římsy opěrné stěny bude vložen nerezový odvodňovací žlab, na který bude navazovat skluz ve zpevnění svahu s vyústěním do toku. Stavba je umístěna na pozemcích p.p.č. 1665, 1667 v k.ú. Libice nad Doubravou a p.p.č. 163/1, 206/1, 227, 233/1, 233/9, 233/10 a 163/2 v k.ú. Lány u Libice nad Doubravou.

#### Parametry mostu:

Délka přemostění	6,00 m
Délka mostu	14,00 m
Délka nosné konstrukce	8,00 m
Rozpětí	7,05 m
Šikmost mostu	kolmý
Volná šířka mostu	6,50 m
Šířka mostu	8,10 m
Výška mostu nad terénem	2,69 m (nad dnem překážky)
Stavební výška	0,52-0,72 m

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: KSÚS Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL\_1200 - Doubrava od toku Cerhovka včetně po Běstvinský potok včetně, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 655287, X: 1092121.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu

/ potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Křížení s tokem musí odpovídat ČSN 75 21 30 Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními.
- Navržený nový most musí být v souladu s ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů.
- Požadujeme projednání a odsouhlasení záměru se správcem vodního toku Barovka (IDVT 10185496), kterým jsou Lesy České republiky, státní podnik.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje