

Ing. Milan Sedlák  
Na Návsi 18/4  
620 00 Brno

000234/210/20/Jn

Ing. Janáček

26. 3. 2020


### **III/34427 Suchá– most ev. č. 34427-1 (DUSP)**

Ve vyznačeném zájmovém území, v blízkosti stavby, se nachází vodovod ve správě a majetku VaK Havlíčkův Brod, a.s. (dále jen VAK HB). V předložené projektové dokumentaci (situaci) je vodovod zakreslen.

S předloženou projektovou dokumentací (DUSP) VAK HB souhlasí s následujícími podmínkami:

1. Před zahájením stavby zajistí zhotovitel stavby na základě objednávky vytýčení stávajících inž. sítí ve správě VAK HB (kontakt p. Bárta, p. Veselý tel. 603 500 099, mail: hledaci@vakhb.cz).
2. O termínu zahájení stavby bude v předstihu informován zástupce VAK HB, provoz vodovodů Chotěboř (kontaktní osoba Ing. Pešout – tel. 737 265 545). Se stejným zástupcem bude dohodnut způsob zajištění ochrany hydrantu po dobu stavby – např. osazením skruže apod.
3. Navržená provizorní cesta bude vedena mimo ochranné pásmo vodovodu. Dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. je ochranné pásmo vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu 1,5 m.
4. Během zemních a stavebních prací bude jakýkoliv střet s naším zařízením řešen přímo na místě stavby za účasti VAK HB (kontaktní osoba Ing. Pešout – tel. 737 265 545).
5. Jakákoliv změny oproti předložené dokumentaci budou s VAK HB předem konzultovány.
6. Platnost tohoto vyjádření je 1 rok.

S pozdravem



**VODOVODY A KANALIZACE**  
Havlíčkův Brod, a.s.  
Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod  
Tel. 569 430 211, Fax 569 430 299  
IČO 481 73 002 DIČ CZ48173002

Ing. Michal Janáček  
vedoucí oddělení TPC

Na vědomí: Ing. Pešout