







LEGENDA TRAS:

- Kabelový žlab 140x60
- Kabelový žlab MARS 500x100
- Elektro instalační trubka min průměr 25
- stoupání/klesání vedení

ULOŽENÍ VEDENÍ NA VODOROVNÝCH KABELOVÝCH ŽLABECH OCELOVÝCH POZINKOVANÝCH
OSTATNÍ NEOZNAČENÉ TRASY JSOU PROVEDENY Z OCELOVÝCH ŽLABŮ 62x50 NEBO Z PLASTOVÝCH TRUBEK.
TOLERANCE ULOŽENÍ VODOROVNÝCH KABELOVÝCH TRAS 10%

LEGENDA:

- Symbol:  datový rozvaděč 19", 42U, 800x1000
 stojanový s podstavcem
 zásuška SK 2xRJ45 UTP Cat. 6a, rudá
 zásuška 230V/16A, rudá
 kabelový vývod 3m
 Distribuční rozvaděč IP 40/20 na povrch plastový 72 modulů
- Popis prvku:

POZNÁMKY:

- KABELOVÉ TRASY V PODHLEDU A POD OMÍTKOU. KABELY ULOŽENY DO ŽLABŮ MARS ČI TRUBEK.
- STAVBA ZAJISTÍ VYBUDOVÁNÍ STUPAČKY V MÍSTNOSTI 2.10
- ELEKTROINSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY A ČSN ZEJMÉNA V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY OSOB.

TABULKA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	POPIS	PLOCHA (m²)
3.01	SCHODISTOVÝ PROSTOR (PODESTA)	4,40
3.02	CHODBA	4,40
3.03	CHODBA	74,10
3.04	ČEKÁRNA DĚTSKÝ KOUTEK	41,90
3.05	MÍSTNOST ODBORNÉHO PRACOVNÍKA	19,70
3.06	MÍSTNOST ODBORNÉHO PRACOVNÍKA	23,40
3.07	MÍSTNOST ODBORNÉHO PRACOVNÍKA	19,90
3.08	MÍSTNOST ODBORNÉHO PRACOVNÍKA	23,90
3.09	MÍSTNOST ODBORNÉHO PRACOVNÍKA	20,60
3.10	MÍSTNOST ODBORNÉHO PRACOVNÍKA	19,30
3.11	MÍSTNOST ODBORNÉHO PRACOVNÍKA	19,30
3.12	MÍSTNOST ODBORNÉHO PRACOVNÍKA	14,90
3.13	ŠATNA	3,10
3.14	WC-ŽENY (KLIENTI)	3,10
3.15	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,40
3.16	WC-MUŽI (PRACOVNÍCI)	3,0
3.17	WC-BEZBARIÉROVÉ WC-MUŽI (KLIENTI)	4,20
3.18	ŠATNA	2,30
3.19	TECHNICKÁ KOMORA	4,50
3.20	PŘEDSÍŇKA (WC-ŽENY (PRACOVNÍCI))	3,90
3.21	SKLAD ÚKLID. POTŘEB	10,90
3.22	(WC-ŽENY (PRACOVNÍCI)	1,30
3.23	(WC-ŽENY (PRACOVNÍCI)	1,30
3.24	PŘEDSÍŇKA	6,10
3.25	VÝTAHOVÁ ŠACHTA (BEZBARIÉROVÝ VÝTAH)	6,70
3.26	VÝTAHOVÁ ŠACHTA (ZRUŠ. JIDELNÍ VÝTAH)	1,30
3.27	STŘEŠNÍ TERASA	27,70
3.28	KOMORA	0,70



VYPRACOVAL: PETR JONÁŠ	KONTROLOVAL: Ing. VLADIMÍR MATĚJKA	KRAJ:	KRAJ VYSOČINA
AKCE: PPP A SPC VYSOČINA-REKONSTRUKCE BUDOVY PRO PRACOVÍŠTĚ HAVLÍČKŮV BROD U PANSKÝCH č.p. 1452, HAVLÍČKŮV BROD	DATUM: 04 / 2019	OBEČ: HAVL. BROD	
STAVEBNÍK: KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 1882/57, JIHLAVA 586 01	FORMÁT: xA4	MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍSLO VÝKRESU: D1.3D-3
VÝKRES: SO.1 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB / ELEKTROINSTALACE ELEKTROINSTALACE - PODKROVÍ			
STUPĚŇ PD: PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE			