

LEGENDA TRAS:

- Kabelový žlab 140x60
- Kabelový žlab MARS 500x100
- Elektro instalační trubka min průměr 25
- stoupání/klesání vedení

ULOŽENÍ VEDENÍ NA VODOROVNÝCH KABELOVÝCH ŽLABECH OCELOVÝCH POZINKOVANÝCH
OSTATNÍ NEOZNAČENÉ TRASY JSOU PROVEDENY Z OCELOVÝCH ŽLABŮ 62x50 NEBO Z PLASTOVÝCH TRUBEK.
TOLERANCE ULOŽENÍ VODOROVNÝCH KABELOVÝCH TRAS 10%

LEGENDA:


- Symbol: Popis prvku:
- datový rozvaděč 19", 42U, 800x1000 stojanový s podstavcem
 - zásuvka SK 2xRJ45 UTP Cat. 6a, rudá
 - zásuvka 230V/16A, rudá
 - kabelový vývod 3m
 - Distribuční rozvaděč IP 40/20 na povrch plastový 72 modulů

POZNÁMKY:

- KABELOVÉ TRASY V PODHLEDU A POD OMÍTKOU. KABELY ULOŽENY DO ŽLABŮ MARS ČI TRUBEK.
- STAVBA ZAJISTÍ VYBUDOVÁNÍ STUPAČKY V MÍSTNOSTI 2.10
- ELEKTROINSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY A ČSN ZEJMÉNA V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY OSOB.

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	POPIS	PLOCHA (m²)
1.01	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	27,0
1.02	ČEKÁRNA HALA	28,30
1.03	CHODBA	54,0
1.04	KANCELÁŘ	20,70
1.05	MÍSTNOST PRO SOCIAL. PRACOVNÍCI	28,40
1.06	WC-ŽENY (KLIENTI)	5,20
1.07	WC-BEZBARIÉROVÉ MUŽI (KLIENTI)	4,20
1.08	SPOLEČNÁ PŘEDSÍŇKA (PRACOVNÍCI)	13,0
1.09 _A	WC - ŽENY (PRACOVNÍCI)	1,40
1.09 _B	WC - MUŽI (PRACOVNÍCI)	1,60
1.10	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,70
1.11	STROJOVNA VÝTAHU (BEZBARIÉROVÝ VÝTAH)	6,50
1.12	VÝTAHOVÁ ŠACHTA (BEZBARIÉROVÝ VÝTAH)	6,30
1.13	ZADVEŘÍ	2,80
1.14	SERVEROVNA	11,90
1.15	SPISOVNA	12,50
1.16	MÍSTNOST SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA	32,0
1.17	TECHNICKÁ MÍSTNOST	15,20
1.18	PŘÍRUČNÍ SKLAD	1,60
1.19	PŘÍRUČNÍ SKLAD	1,80
1.20	PŘÍRUČNÍ SKLAD	3,80
1.21	PŘÍRUČNÍ SKLAD	1,60
1.22	VÝTAHOVÁ ŠACHTA (ZRUS. JÍDEL. VÝTAH) TECHN. ŽÁZEMÍ	14,40
1.23	SKLAD ZAHRADNÍHO NÁŘADÍ	8,0
1.24	SPOLEČNÉ WC (PRACOVNÍCI)	4,10
1.25	ARCHIV	39,60
1.26	PODSCHODIŠŤOVÁ KOMORA	2,60
1.27	KANCELÁŘ	21,70
1.28	KANCELÁŘ	17,50
1.29	ČEKÁRNA	36,10
1.30	CHODBA	17,70
1.31	SPOLEČNÁ PŘEDSÍŇKA (KLIENTI)	4,50
1.32	WC - MUŽI (KLIENTI)	2,09
1.33	WC - ŽENY (KLIENTI)	2,09
1.34	KUCHYŇKA (PRACOVNÍCI)	6,20
1.35	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,80
1.36	CHODBA	7,20



VYPRACOVAL: PETR JONÁŠ	KONTROLOVAL: Ing. VLADIMÍR MATĚJKA	KRAJ:	KRAJ VYSOČINA
AKCE: PPP A SPC VYSOČINA-REKONSTRUKCE BUDOVY PRO PRACOVÍŠTĚ HAVLÍČKŮV BROD U PANSKÝCH č.p. 1452, HAVLÍČKŮV BROD	DATUM:	08 / 2020	
	OBEc:	HAVL. BROD	
STAVEBNÍK: KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 1882/57, JIHLAVA 586 01	FORMÁT:	xA4	
VÝKRES: SO.1 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB / ELEKTROINSTALACE / SILNOPROUD 1.NP	MĚŘITKO: 1:100	ČÍSLO VÝKRESU: D1.3D.1-1	
STUPEŇ PD: ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM - PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE			