


LEGENDA TRAS:

- Kabelový žlab 140x60
- Kabelový žlab MARS 500x100
- Elektro instalační trubka min průměr 25
- ↗↘ stoupání/klesání vedení

ULOŽENÍ VEDENÍ NA VODOROVNÝCH KABELOVÝCH
ŽLABECH OCELOVÝCH POZINKOVANÝCH
OSTATNÍ NEOZNAČENÉ TRASY JSOU PROVEDENY Z
OCELOVÝCH ŽLABŮ 62x50 NEBO Z PLASTOVÝCH TRUBEK.
TOLERANCE ULOŽENÍ VODOROVNÝCH KABELOVÝCH TRAS 10%

LEGENDA:

Symbol:



Popis prvku:

datový rozvaděč 19", 42U, 800x1000
stojanový s podstavcem
zásuvka SK 2xRJ45 UTP Cat. 6a, rudá
zásuvka 230V/16A, rudá
kabelový vývod 3m
Distribuční rozvaděč IP 40/20
na povrch plastový 72 modulů

POZNÁMKY:

- KABELOVÉ TRASY V PODHLEDU A POD OMÍTKOU. KABELY ULOŽENY DO ŽLABŮ MARS ČI TRUBEK.
- STAVBA ZAJISTÍ VYBUDOVÁNÍ STUPAČKY V MÍSTNOSTI 2.10
- ELEKTROINSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY A ČSN ZEJMÉNA V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY OSOB.

TABULKA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	POPIS	PLOCHA (m²)
2.01	SCHODIŠTŮVÝ PROSTOR	19,50
2.02	ČEKÁRNA HALA	52,30
2.03	CHODBA	27,20
2.04	CHODBA	17,50
2.05	MÍSTNOST ODBORNÉHO PRACOVNÍKA	25,70
2.06	MÍSTNOST ODBORNÉHO PRACOVNÍKA	19,0
2.07	MÍSTNOST ODBORNÉHO PRACOVNÍKA	24,10
2.08	MÍSTNOST ODBORNÉHO PRACOVNÍKA	11,20
2.09	MÍSTNOST ODBORNÉHO PRACOVNÍKA	19,40
2.10	MÍSTNOST ODBORNÉHO PRACOVNÍKA	20,0
2.11	MÍSTNOST ODBORNÉHO PRACOVNÍKA	17,90
2.12	WC-MUŽI (PRACOVNÍCI)	5,40
2.13	WC-ŽENY (PRACOVNÍCI)	5,80
2.14	DENNÍ MÍSTNOST	22,80
2.15	WC-ŽENY (KLIENTI)	4,30
2.16	UKLIDOVÁ KOMORA	2,30
2.17	KOMORA	1,40
2.18	WC-BEZBARIÉROVÉ MUŽI (KLIENTI)	4,50
2.19	CHODBA	8,70
2.20	SPISOVNA	13,30
2.21	VÝTAHOVÁ ŠACHTA (BEZBARIÉROVÝ VÝTAH)	6,70
2.22	VÝTAHOVÁ ŠACHTA (JIDELNÍ VÝTAH)	1,30
2.23	MÍSTNOST PRO PRÁCI SE SKUPINOU	72,80
2.24	LODŽIE	6,50
2.25	TERASA	63,70
2.26	PŘEDSÍŇKA	2,60
2.27	KOMORA	1,92
2.28	KOMORA	0,70



VYPRACOVAL: PETR JONÁŠ	KONTROLOVAL: Ing. VLADIMÍR MATĚJKA	KRAJ:	KRAJ VYSOČINA
AKCE: PPP A SPC VYSOČINA-REKONSTRUKCE BUDOVY PRO PRACOVÍŠTĚ HAVLÍČKŮV BROD U PANSKÝCH č.p. 1452, HAVLÍČKŮV BROD	DATUM: 04 / 2019	OBEK: HAVL. BROD	
STAVEBNÍK: KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 1882/57, JIHLAVA 586 01	FORMÁT: xA4	MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍSLO VÝKRESU: D1.3D-2
VÝKRES: SO.1 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB / ELEKTROINSTALACE ELEKTROINSTALACE - 2.NP			
STUPEŇ PD: PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE			