



POZNÁMKA

- VEŠKERÉ ROZVODY MUSÍ BÝT V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI NORMAMI ČSN A VYHL. Č. 23/2008 SB. O TECHNICKÝCH PODMÍNKÁCH POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEB. ROVNĚŽ MUSÍ BÝT SPLNĚNY ZÁSADY VÝROBCE ZAŘÍZENÍ.
- KABELY, ULOŽENÉ POD OMÍTKU MUSÍ BÝT PŘEKRYTY MALTOVOU VRSTVOU MIN. 1cm.
- JE NUTNÉ ZAJISTIT ODSTUP MIN.6cm PŘI SOUBĚHU DO 5m A 20cm PŘI SOUBĚHU NAD 5m MEZI SILNOPROUDÝMI A SLABOPROUDÝMI TRASAMI DLE ČSN 33 2000-5-52 ed.2 NA.4.5.10.7.
- PODRUŽNÉ ROZVADĚČE NA NECHRÁNĚNÝCH ÚNIKOVÝCH CESTÁCH NUTNO PŘEKRÝT DOLŇKOVÝM RÁMEM S S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ ALESPŮŇ EW 15 DP1.
- PODRUŽNÉ ROZVADĚČE NA NECHRÁNĚNÝCH ÚNIKOVÝCH CESTÁCH NUTNO PŘEKRÝT DOLŇKOVÝM RÁMEM S S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ ALESPŮŇ EI 30 DP1 (TE < 3,0 MIN.).
- NA CHRÁNĚNÝCH I NECHRÁNĚNÝCH ÚNIKOVÝCH CESTÁCH DOPLNIT NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, PŘÍSLUŠNÉ ROZVADĚČE DOPLNIT JISTIČOCHRÁNIČI PRO NO

LEGENDA POUŽITÉHO ZNAČENÍ

	Stávající rozvaděč NN
	Stávající svítidlo
	Stávající svítidlo kombinované svítidlo s NO
	Nové nouzové svítidlo
	Nové nástěnné svítidlo

LEGENDA SVÍTIDEL

<b>N1</b>	Nouz.svítidlo přísaz., optika chodby, 1W LED 120lm IP41 1h, svítící při výp., bílé
<b>N2</b>	Nouz.svítidlo přísaz., optika univerz., 1W LED 130lm IP41 1h, svítící při výp., bílé
<b>A1</b>	Něstěnné LED svítidlo, 1300lm, 3000K, IP41, životnost min.30000hod, ø300mm

<b>ELMI SYSTEM</b>		ELMI SYSTEM, s.r.o. HROTOVICKÁ 190, 674 01 TŘEBÍČ TEL. 568 820 111, elmisystem@elmisystem.cz	PARÉ:
INVESTOR:		VYPRACOVAL:	ODP.PROJ.PROFESE:
KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 57 587 33, JIHLAVA		MARTIN ŠPAČEK	
		HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY: ING.FRANTIŠEK ŽÁK	
AKCE:	VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč PBR areálu		FORMAT: 4 A4
ČÁST:	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		DATUM:
PROFESE:	ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE		STUPEŇ PD: DPS
DÍVČÍ INTERNÁT – 2. AŽ 4.NP			MĚŘÍTKO: 1:75
			ZAK.ČÍSLO: 18174
			Č.VÝKRESU
			D.1.4.2 – 17