

LEGENDA POUŽITÉHO ZNAČENÍ

	Tlačítkový hlásič požáru (rozšíření)
	Automatický bezdrátový hlásič požáru (rozšíření)
	Stávající systemový automatický hlásič požáru (integrace do systému PZTS)
	Bezdrát. sběrnic. modul RTX3 868/433 2x relé, anténa 868MHz
EXP	Sběrnicový expander ZX1 (0702–204) – 1 vstup ATZ (2 adresné zóny)
	Siréna pro vyhlášení požárního poplachu červená
EP	Uložení kabelu s pož.odolností na pož.odolných příchytkách

C5	Vysekání rýh cihla, hloubky přes 5 do 7 cm a šířky do 5 cm
C7	Vysekání rýh cihla hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 5 do 7 cm
S3	Vysekání rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm
SP	Uložení kabelu na příchytkách se stahovacím páskem
KZ	Uložení vedení do stávajícího kabelového žlabu
	Vedení sběrnice PZTS pomocí optického kabelu
	Vedení PZTS metalickými kabely

POZNÁMKA

– VEŠKERÉ ROZVODY MUSÍ BÝT V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI NORMAMI ČSN A VYHL. Č. 23/2008 SB. O TECHNICKÝCH PODMÍNKÁCH POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEB. ROVNĚŽ MUSÍ BÝT SPLNĚNY ZÁSADY VÝROBCE ZAŘÍZENÍ.

– KABELY S ODOLNOSTÍ PROTI POŽÁRU ULOŽENY V ELEKROINSTALAČNÍCH TRUBKÁCH POD OMÍTKOU NEBO NA POŽÁRNĚ ODOLNÝCH PŘÍCHYTKÁCH.

– JE NUTNÉ ZAJISTIT ODSTUP MIN.6cm PŘI SOUBĚHU DO 5m A 20cm PŘI SOUBĚHU NAD 5m MEZI SILNOPROUDÝMI A SLABOPROUDÝMI TRASAMI DLE ČSN 33 2000–5–52 ed.2 NA.4.5.10.7.

– JEDNÁ SE O ROŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU PZTS VÝROBCE PARADOX TYP DIGIPLEX 192, SPRÁVCE SYSTÉMU FA. RVC NET S.R.O., VRCHLICKÉHO 5283/54, 586 01 JIHLAVA.

– V KUCHYŇCE VE 2.NP JIŽ INSTALOVÁN SYSTÉMOVÝ PŘÍDAVNÝ NAPÁJECÍ ZÁLOHOVANÝ ZDROJ S AKU. PROVÉST NAPOJENÍ ZDROJE DO SYSTÉMU.

– DO BEZDRÁTOVÉ NADSTAVBY SYSTÉMU PZTS INTEGROVAT JIŽ NAINSTALOVANÉ BEZDRÁTOVÉ AUTOMATICKÉ HLÁSIČE POŽÁRU.

– DO KAŽDÉHO PATRA DO CHÚC INSTALOVAT TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU A SIRÉNU PRO VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU.

– PROVÉST DEMONTÁŽ HODIN JEDNOTNÉHO ČASU VE CHUC (SCHODIŠTĚ).

– VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ SLABOPROUDÉ ROZVODY, JENŽ JSOU ULOŽENY V LIŠTÁCH, PŘELOŽIT DO TRUBEK POD OMÍTKU S PŘEKRYVNOU MALTOVOU VRSTVOU MIN.10MM

ELMI SYSTEM, s.r.o.
HROTOVICKÁ 190, 674 01 TŘEBÍČ
TEL. 568 820 111, elmisystem@elmisystem.cz

PARÉ:

INVESTOR:

KRAJ VYSOČINA
ŽIŽKOVA 57
587 33, JIHLAVA

VYPRACOVAL:
MARTIN ŠPAČEK

ODP.PROJ.PROFESE:

HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY:
ING.FRANTIŠEK ŽÁK

AKCE:	VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč PBŘ areálu
ČÁST:	SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
PROFESE:	POPLACHOVÝ ZABEZP.A TÍSŇOVÝ SYSTÉM

ROZŠÍŘENÍ PZTS – CHLAPECKÝ INTERNÁT – 1.NP

FORMAT:	2 A4
DATUM:	
STUPEŇ PD:	DPS
MĚŘÍTKO:	1:75
ZAK.ČÍSLO:	18174

Č.VÝKRESU
D.1.4.3 – 12