



LEGENDA KONSTRUKCÍ

- KONSTRUKCE PŮVODNÍ - ZDĚNÉ Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL
- KONSTRUKCE PŮVODNÍ - BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ
- KONSTRUKCE NAVRŽENÉ K DEMONTÁŽI A VYBOURÁNÍ
- KONSTRUKCE NOVĚ NAVRŽENÉ - VESTAVBY PŘÍČEK Fermacell 1S21 montovaná příčka s požární odolností EI 60DP1, nosný profil 125x0,6mm izolace minerální tl.60mm, opláštění sádrovláknité desky t.15mm
- DŘEVO, VÝROBKY NA BÁZI DŘEVĚNÝCH HMOT
- STÁVAJÍCÍ ZEMINA, ROSTLÝ TERÉN

PROVEDENÍ

- veškerá protipožární opatření realizovat v souladu s oddílem D.1.3. PBŘ
- instalaci výstražných tabulek, evakuačních plánů a PHP rozmístit dle požadavků oddílu D.1.3 PBŘ po dohodě s uživatelem
- nepoužívané ocelové plynové potrubí zaslepit a demontovat, realizovat dle oddílu D.1.4.1 plynoinstalace
- elektroinstalace realizovat podle oddílu D.1.4.2 elektroinstalace
- přesné umístění nových vestaveb, místa osazení revizních dvířek apod. budou konkretizována v rámci KD za účasti projektanta a uživatele
- obklady kabelových tras požární odolnost EI 30DP1 - 2x desky KNAUF Red tl.12,5mm sroubované na ocelovou nosnou konstrukci.
- v prostoru 1.PP bude v prostoru CHUC realizován protipožární podhled EI30 DP1 z 2x desek KNAUF Red tl.12,5mm montovaných na ocelovou systémovou konstrukci.

+0,000 = 455,55 mn m

Souřadnicový systém : S - JTSK

Výškový systém : Bpv

úroveň +0,000 je stanovena na úrovni 1.np
výkresová část dokumentace není zpracována na základě geodetického zaměření

ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ČÍSLO AUTORIZACE :	ING. FRANTIŠEK ŽÁK ČKAIT 1002735	ING. FRANTIŠEK ŽÁK projektová a inženýrská činnost Dukovanská 990/2, Třebíč email : zak.tr@seznam.cz mobil : 737 614 490
VYPRACOVAL : ČÍSLO AUTORIZACE :	ING. FRANTIŠEK ŽÁK ČKAIT 1002735	
INVESTOR :	KRAJ VYSOČINA Žižkova 57, 587 33 Jihlava	
MÍSTO STAVBY :	p.č.st. 712, k.ú. Podklášteří Žižkova 505, 674 23 Třebíč	
AKCE : VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč PBŘ areálu		STUPEŇ PD : DPS
STAVEBNÍ OBJEKT : SO 03 Domov mládeže - DÍVKY		DATUM : 02/2021
		MĚŘÍTKO : 1 : 75
D.1.1. ARCHITEKTONICKOTECHNICKÉ ŘEŠENÍ PŘÍČNÝ ŘEZ		FORMÁT :
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO ČÍSLO VÝKRESU : D.1.1.b 14