

LEGENDA SVÍTIDEL



N1	Nouz.svítidlo přisaz., optika chodby, 1W LED 120lm IP41 1h, svítící při výp., bílé
N2	Nouz.svítidlo přisaz., optika univerz., 1W LED 130lm IP41 1h, svítící při výp., bílé
A1	Nástěnné LED svítidlo, 1300lm, 3000K, IP41, životnost min.30000hod, ø300mm

LEGENDA POUŽITÉHO ZNAČENÍ

	Stávající rozvaděč NN		Vysekání rýh cihla, hloubky přes 5 do 7 cm a šířky do 5 cm
	Stávající svítidlo		Vysekání rýh cihla hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 5 do 7 cm
	Stávající svítidlo kombinované svítidlo s NO		Vysekání rýh ve střepech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm
	Nové nouzové svítidlo		Uložení kabelu na příchýtkách se stahovacím páskem
	Nové nástěnné svítidlo		Uložení vedení do stávajícího kabelového žlabu

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ ROZVODY MUSÍ BÝT V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI NORMAMI ČSN A VYHL. Č. 23/2008 SB. O TECHNICKÝCH PODMÍNKÁCH POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEB. ROVNĚŽ MUSÍ BÝT SPLNĚNY ZÁSADY VÝROBCE ZAŘÍZENÍ.
- KABELY, ULOŽENÉ POD OMÍTKU MUSÍ BÝT PŘEKRYTY MALTOVOU VRSTVOU MIN. 1cm.
- JE NUTNÉ ZAJISTIT Odstup min.6cm při souběhu do 5m a 20cm při souběhu nad 5m mezi silnoproudými a slaboproudými trasami dle ČSN 33 2000–5–52 ed.2 NA.4.5.10.7.
- PODRUŽNÉ ROZVADĚČE NA NECHRÁNĚNÝCH ÚNIKOVÝCH CESTÁCH NUTNO PŘEKTRÝT DOLŇKOVÝM RÁMEM S S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ ALESPŮŇ EW 15 DP1.
- PODRUŽNÉ ROZVADĚČE NA NECHRÁNĚNÝCH ÚNIKOVÝCH CESTÁCH NUTNO PŘEKTRÝT DOLŇKOVÝM RÁMEM S S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ ALESPŮŇ EI 30 DP1 (TE < 3,0 min.).
- NA CHRÁNĚNÝCH I NECHRÁNĚNÝCH ÚNIKOVÝCH CESTÁCH DOPLNIT NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, PŘÍSLUŠNÉ ROZVADĚČE DOPLNIT JISTIČOCHRÁNIČI PRO NO

		ELMI SYSTEM, s.r.o. HROTOVICKÁ 190, 674 01 TŘEBÍČ TEL. 568 820 111, elmisystem@elmisystem.cz		PARÉ:			
INVESTOR:		VYPRACOVAL: MARTIN ŠPAČEK		ODP.PROJ.PROFESE:			
KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 57 587 33, JIHLAVA							
		HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY: ING.FRANTIŠEK ŽÁK					
AKCE:	VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč PBŘ areálu					FORMAT:	2 A4
						DATUM:	2/2021
ČÁST:	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA					STUPEŇ PD:	DPS
						MĚŘÍTKO:	1:75
PROFESE:	ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE					ZAK.ČÍSLO:	18174
DÍVČÍ INTERNÁT – 5.NP						Č.VÝKRESU D.1.4.2 – 18	