

CHLAPECKÝ INTERNÁT

BUDOVA ŠKOLY

DÍVČÍ INTERNÁT

5.NP

4.NP

3.NP

2.NP

1.NP

1.PP

doplnění bezdrát.  
automatického  
hlásiče na strop  
schodiště

doplnění bezdrát.  
automatického  
hlásiče na strop  
schodiště

Stávající BOX VT-40  
v kuchyňce

Stávající posilovač sběrnice  
PARADOX HUB2

Stávající napájecí zdroj  
PARADOX PS25-BUS

Optopřevodník  
Optopřevodníky METEL FIERE-S-PDS  
předá zhotoviteli provozovatel před  
zahájením montáží

optický propojovací kabel SC/PC-SC/PC  
duplex SM 9/125um 1m

Nástěnný optický rozvaděč kuchyňka  
Vyvařit 4 vlákna SM,  
SC konektory

Stáv.ústředna PZTS  
Typ PARADOX EVO HD

Stávající posilovač sběrnice PARADOX  
HUB2

Stávající napájecí zdroj  
PARADOX PS25-BUS

Optopřevodník  
Optopřevodníky METEL FIERE-S-PDS  
předá zhotoviteli provozovatel před  
zahájením montáží

optický propojovací kabel SC/PC-SC/PC  
duplex SM 9/125um 1m

Nástěnný optický rozvaděč kuchyňka  
Vyvařit 4 vlákna SM,  
SC konektory

2x optopřevodník  
Optopřevodníky METEL FIERE-S-PDS  
předá zhotoviteli provozovatel před  
zahájením montáží

optický propojovací kabel SC/PC-SC/PC  
duplex SM 9/125um 1m

Nástěnný optický rozvaděč kuchyňka  
Vyvařit 2x 4 vlákna SM,  
SC konektory

Stávající BOX VT-40  
v kuchyňce

LEGENDA POUŽITÉHO ZNAČENÍ

|  |   |
|--|---|
|  | Tlačítkový hlásič požáru (rozšíření)                              |
|  | Automatický bezdrátový hlásič požáru (rozšíření)                  |
|  | Bezdrát. sběrníc. modul RTX3 868/433 2x relé, anténa 868MHz       |
|  | Sběrníkový expander ZX1 (0702-204) - 1 vstup ATZ (2 adresné zóny) |
|  | Siréna pro vyhlášení požárního poplachu červená                   |

|  |   |
|--|---|
|  | Opt.kabel SM 9/125um, 4 vlákna, B2ca, ohniod. 90min. dle ČSN IEC 60331, |
|  | Vedení sběrnice PZTS, B2ca, ohniodoný kabel 90min. dle ČSN IEC 60331    |
|  | Napájení PZTS 1x2x0,8, B2ca, ohniod. 90min. dle ČSN IEC 60331           |
|  | Vedení k sirénám PZTS 1x2x0,8, B2ca, ohniod. 90min. dle ČSN IEC 60331   |
|  | Vedení zón PZTS metalickými kabely 2x2x0,8, B2ca                        |

DATUM:  
02/2021



BLOKOVÉ SCHÉMA ROZŠÍŘENÍ PZTS

ZAK.ČÍSLO:  
18174

VYPRACOVAL:  
MARTIN ŠPAČEK

VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč  
PBR areálu

STUPEŇ PD:  
DPS

ODP.PROJ.:  
MARTIN ŠPAČEK

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA  
POPLACHOVÝ ZABEZP.A TÍSNOVÝ SYSTÉM

LIST Č.:

1/1

PARÉ:

Č.VÝKRESU

D.1.4.3-21