

PROJEKTANT ARTPROJEKT JBLAA spol. s r.o. Minoritní náměstí 11 550 01 Jihlava		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB		VEDOUČÍ PROJEKTANT ING. JAKUB FRAJ		VYPRACOVAL TOMÁŠ DOHNAL		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 19-19-PS		LIST																										
AKCE VOŠ A SPŠ ŽDĀR NAD SÁZAVOU - TĚLOCVIČNA								VÝPIS VÝROBKŮ OSTATNÍCH		30																										
OZNAČENÍ NA VÝKR.	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	SCHÉMA:	POPIS:					1.NP	2.NP	TĚLOCVIČNA HORNÍ ÚROVŇ	STŘECHA	Σ																								
110	TYP		HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYP PG6 Umístění všech PHP musí být na dobře viditelném a přístupném místě, poblíž míst s největším nebezpečím vzniku požáru, vzájemná vzdálenost PHP v požárním úseku 20 až 50 m, zavěšení PHP = výška rukojeti max. 1500 mm nad podlahou					1	5	—	—	16																								
111	TYP		HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYP S6 Umístění všech PHP musí být na dobře viditelném a přístupném místě, poblíž míst s největším nebezpečím vzniku požáru, vzájemná vzdálenost PHP v požárním úseku 20 až 50 m, zavěšení PHP = výška rukojeti max. 1500 mm nad podlahou					1	—	—	—	1																								
112	TYP		Fotoluminiscenční značení směrů úniku a východů z objektu.					13	13	—	—	26																								
113	TYP	DODÁVKA LEZECKÉ STĚNY, DO PROSTORU M.Č. 1.24 1. 1. rozměr lezecké stěny — délka cca 22mb; výška 9,3m – 9,8m ; max. Přesah 4 m; — vprostoru os A1 -A / 3–5 1.2. povrch stěny 18mm překližka s povrchovou úpravou na venkovní straně dvousložkový epoxidový nátěr (základní + vrchní nátěr) v různých odstínech (minimálně 3 barvy) — vrozahu 10% celkového povrchu stěny budou osazeny tvarové struktury 1.3. jistění rozetup jisticích linií 1,25 m (na každou jisticí linii 2 lezecké cesty) roztež a provedení jisticích bodů nad sebou dle normy ČSN EN 12572–1 jisticí body osazeny fixními expreskami odpovídajícími ČSN EN 566 A ČSN EN 12 275 na konci každé jisticí linie vratný jisticí bod uchycený ve dvou kotvicích bodech (řetěz se dvěma protisměrnými karabinami apod.) 1.4. sklon stěny stěna bude rozdělena do více sektorů s odlišným sklonem (viz. návrh vizualizace lezecké stěny) součástí bude i sektor pro bouldering včetně příslušných chytů a rastru jejich kotvení 1.5. lezecké prvky počet upevňovacích matic (T–nuts) pro montáž chytů 36ks/1m2 standardní nosnosti 5kN (500kg) vybavení stěny chytly v množství 8ks/1m2 vřpřibližně stejném zastoupení vjednotlivých velikostech část lezeckých linií z překližkových desek doplnit tvarovými strukturami v rozsahu 10% celkové plochy stěny (viz bod č.1.2), 1.6. součást dodávky stěny nosná konstrukce (předpoklad svařované/montované příhradové nosníky) vč. statického návrhu dle ČSN EN 12 572–1:2007 a ČSN 12 572–2:2009, nosná konstrukce bude opatřena antikorozní povrchovou úpravou (žárové zinkování nebo antikorozní nátěr) část všechny vratné jisticí body vkolmých částech pro začínající lezce vybavit dynamickými lezeckými lany s průměrem v rozmezí 9,5–10,5mm, tato dynamická lezecká lana musí splňovat ČSN EN 892. dopadová žíněnka pod umělé horolezecké stěny a konstrukce pod částí lezecké stěny určené pro bouldering – dle normy pro umělé horolezecké konstrukce EN 12572–2 v základních parametrech tlumení nárazu 1.7. stavební připravenost zatížení podlahy pod stojkou v místě jisticích linií 10~15kN zatížení ŽB sloupů skeletu (kotvení nosné konstrukce lezecké stěny á 2,0m) 16kN Sady dodaných lezeckých chytů budou obsahovat chytly, které umožní stavbu lezeckých cest vrážných lezeckých obtížnostech od stupně IV UIAA, a to za současného dodržení podmínky, že postavená lezecká cesta bude mít vždy chytly jedné barvy.					1					1																								
		<table><tr><td>Položka</td><td>Detail</td><td>m2/ks</td></tr><tr><td>Lezecké profily</td><td>Překližka 18mm</td><td>172,0 m2</td></tr><tr><td>Dopadisté</td><td>Matrace tl. 30cm</td><td>17,0 m2</td></tr><tr><td rowspan="6">Chytly</td><td>XXL</td><td>120,0 ks</td></tr><tr><td>XL</td><td>170,0 ks</td></tr><tr><td>L</td><td>355,0 ks</td></tr><tr><td>M</td><td>475,0 ks</td></tr><tr><td>S</td><td>145,0 ks</td></tr><tr><td>XS</td><td>115,0 ks</td></tr><tr><td></td><td>spoj.mat.</td><td>1380,0 ks</td></tr></table>					Položka	Detail	m2/ks	Lezecké profily	Překližka 18mm	172,0 m2	Dopadisté	Matrace tl. 30cm	17,0 m2	Chytly	XXL	120,0 ks	XL	170,0 ks	L	355,0 ks	M	475,0 ks	S	145,0 ks	XS	115,0 ks		spoj.mat.	1380,0 ks					
Položka	Detail	m2/ks																																		
Lezecké profily	Překližka 18mm	172,0 m2																																		
Dopadisté	Matrace tl. 30cm	17,0 m2																																		
Chytly	XXL	120,0 ks																																		
	XL	170,0 ks																																		
	L	355,0 ks																																		
	M	475,0 ks																																		
	S	145,0 ks																																		
	XS	115,0 ks																																		
	spoj.mat.	1380,0 ks																																		
114		Certifikované záchytné a zádržné systémy proti pádu z výšky a do hloubky. Záchytný a zádržný systém s poddajným kotvicím vedením z nerezového lana, kotvicí body určené ke: > Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy. Průměr sloupku 16 mm. Kotvicí body vhodné jako mezilehlé body v systémech s permanentním nerezovým lanem, jako samostatné kotvicí body a body v systémech s dočasným textilním lanem (tzv. „montážním“ lanem). > Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy. Kotvicí body vhodné i jako koncové, rohové a zlomové body v systémech s permanentním nerezovým lanem. Celkem 206 bm								1	1																									