

Tabulka místností			
Číslo	Jméno	Plocha	KÓD FAMA
002	STROJOVNA VZT	283,35	1.01.04.S2.002

LEGENDA UT,CHL

- TOPNÁ VODA VZT – PŘÍVOD
- TOPNÁ VODA VZT – ZPĚTNÉ
- TOPNÁ VODA STÁVAJÍCÍ – PŘÍVOD
- TOPNÁ VODA STÁVAJÍCÍ – ZPĚTNÉ
- CHLADNÁ VODA VZT – PŘÍVOD
- CHLADNÁ VODA VZT – ZPĚTNÉ
- POTRUBÍ PRO PROPOJENÍ ZVLHČOVAČE A VZT JEDNOTKY – STÁVAJÍCÍ

POZNÁMKY

Před objednáním potrubí a započetím montáží vzduchotechniky je nutné provést přeměření stávajících konstrukcí a prověřit schodu s projektovou dokumentací. Především se jedná o průběh stávajících páteřních tras vzduchotechniky a napojení jednotek na stávající potrubí.
Vzhledem k tomu, že jsou řešené jednotky v nepřetržitém provozu bude nutné počítat s omezeným časem na jejich výměnu. Z tohoto důvodu je nutné provést koordinační schůzku za účasti dodavatele, projektanta a zástupce provozovatele.

PŮDORYSNÉ SCHÉMA
M 1 : 1000

k.ú. Havlíčkův Brod (637823)

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR
0	05/2021	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING.RYBÁŘ JAKUB	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ

INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 57/1882, 587 33 JIHLAVA

PROJEKTANT ČÁSTI: PC PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PC PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.

MÍSTO STAVBY:	HAVLÍČKŮV BROD	VYPRACOVAL:	ING.RYBÁŘ JAKUB	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	HAVLÍČKŮV BROD	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ JAKUB	ARCH. NÁVRH:	-

NÁZEV AKCE:
REKONSTRUKCE VZT JEDNOTEK PRO COS A CS, NEMOCNICE HAVLÍČKŮ BROD, BUDOVA Č.4 DIAGNOSTICKÉ CENTRUM – ETAPA Č.2

FORMÁT:	10/A4
DATUM:	05/2021
STUPEŇ PD:	DPS
Č. ZAKÁZKY:	21-019
MĚŘÍTKO:	1:50
SOUBOR:	---

OBJEKT: SO-01 BUDOVA Č.4

ČÁST: D.1.4 Technika prostředí staveb
al zařízení vzduchotechniky

OBSAH: PŮDORYS 2.PP – UT,CHL – NAVRHOVANÝ STAV

Č.VÝKRESU: 1.4.B.05

Č. PARÉ

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.