









OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 + Z1, Z2, Z3 A O:
PRO ÚSTŘEDNÝ EPS – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTEM
PRO PŘÍDAVNÉ ZDROJE – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTEM
PRO OSTATNÍ PRVKY EPS – BEZPEČNÝM NAPĚTÍM, KRYTEM, POLOHOU

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, 400V/230V, 50Hz, TN-S
JMENOVITÉ NAPĚTÍ ROZVODŮ EPS: 12V, 24V, 48V DC

LEGENDA

- | | |
|---|--|
|  | stávající adresný automatický opticko krouhový hlásič požáru |
|  | stávající adresný tlačítkový hlásič požáru |
|  | nový adresný tlačítkový hlásič požáru |
|  | nový adresný automatický opticko krouhový hlásič požáru |
|  | stávající sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8mm |
|  | nový sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8mm |

INVESTOR:  KRAJ VYSOČINA Žižkova 57/1882 587 33 JIHLAVA		PROJEKTANT ČÁST: PATROL		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  PC PROJEKT CENTRUM s.r.o.	
MÍSTO STAVBY:	HAVLÍČKŮV BROD	VYPRACOVAL:	PETR MÁČA <i>Páča</i>	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	HAVLÍČKŮV BROD	ZODP.PROJEKTANT:	KAREL SVOBODA <i>Smol</i>	ARCH. NÁVRH:	-
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE VZT JEDNOTEK PRO COS A CS, NEMOCNICE HAVLÍČKŮ BROD, BUDOVA Č.4 DIAGNOSTICKÉ CENTRUM – ETAPA Č.2				FORMÁT:	A4
OBJEKT: SO-01: BUDOVA Č.4				DATUM:	05/2021
				STUPEŇ PD:	DPS
				Č. ZAKÁZKY:	--
				MĚŘÍTKO:	1:100
OBSAH: PŮDORYS 2.PP – GYNEKOLOGIE				SOUBOR:	--
				Č.VÝKRESU: 1.4.E.3	Č. PARÉ
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIJOVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA					