




Soupis prací

 JESY spol. s r.o., Na Cvičárně 188, 267 27 Liteň tel.: 311 684 298, e-mail: jesy@jesy.cz web: www.jesy.cz, www.tepelnacerpadla.info				
Stavba	Úprava čistých prostor přípravy radiofarmak			
Místo stavby	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě			
Investor	Nemocnice Nové Město na Moravě			
Část	Technika prostředí staveb		Počet stran	2
Profese	D.1.4.3 Měření a regulace, silnoproud		Počet vyhotovení	
Projektant	Martin Zajíček		Stupeň	DPS
Zpracoval	Jan Procházka		Datum	19.11.2020
Zakázka č.		Dokument č.		Číslo kopie
Z2200678		003		

POZNÁMKA K SOUPISU PRACÍ

Pokud jsou v soupisu prací uvedeny konkrétní výrobci a typy výrobků, slouží pro definici požadovaného standardu.

DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RMD 1.2

Č.pol.	Typ	Hodnota/Poznámka	Počet	Mj
1	AM018106--	Jistič B6/1	2 ks	
2	78.36.1.230.2401	Napájecí zdroj 24 V DC, 36 VA	1 ks	
		Doplnění přístrojů	1 kpl	

DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE DT2 (MaR pro stávající vzduchotechniku)

Č.pol.	Typ	Hodnota/Poznámka	Počet	Mj
3		Úprava SW pro realizaci výstupů pro signalizační maják, signály Provoz, Výstraha, Poru	1 kpl	

PŘÍSTROJE NOVÉ

Č.pol.	Typ	Hodnota/Poznámka	Počet	Mj
4	3559B-A00651214	Kryt spínače kolébkového	6 ks	
5	3559-A06345	Přístroj přepínače střídavého	2 ks	
6	3559-A01345	Přístroj spínače jednopólového	4 ks	
7	2CKA001725A0936	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný	1 ks	
8	2CKA001725A0928	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný	7 ks	
9	2CKA001753A8030	Kryt zásuvky komunikační	3 ks	
10	RJ45C5U	Přístroj zásuvky datové Modular Jack RJ 45-8 Cat. 5e	6 ks	
11	RJ45	Konektor RJ-45	6 ks	
12		Svítilno LED 40 W	6 ks	
13		Svítilno LED 40 W, nouzový zdroj	4 ks	
14		Svítilno LED 20 W, nouzový zdroj	1 ks	
15	GEWISS GW44208	Krabice vč. svorek a propojení akumulátorů, nouzového zdroje a LED driveru, 3 vývodky	5 ks	
16		Sestava ovládací skříňky pro spínání ventilátoru zařízení 2:		
17	XALD02	Prázdná ovládací skříň, 2 otvory	1 ks	
18	ZENL1111	Spínací jednotka	1 ks	
19	ZB5AD2	Ovládací hlavice 2 polohy	1 ks	
20	ZALVM3	Signálka 230V zelená	1 ks	
21	ZB5AV033	Kryt signálky zelený	1 ks	

PŘÍSTROJE STÁVAJÍCÍ – PŘESUN

Č.pol.	Typ	Hodnota/Poznámka	Počet	Mj
22		Sestava 2 + 2 zásuvky 230 V, datová zásuvka	1 ks	
23		Sestava 2 + 2 zásuvky 230 V, svorka pro vyrovnání potenciálů	3 ks	
24		Datová zásuvka	2 ks	
25		Svítilno žárovkové	3 ks	

KABELOVÝ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL

Č.pol.	Typ	Hodnota/Poznámka	Počet	Mj
26	JYTY-O 4x1		50 m	
27	J-Y(St)Y 1x2x0,8		40 m	
28	UTP 4x2xAWG24/1 PVC Cat 5e		10 m	
29	CYKY-O 2x1,5		20 m	
30	CYKY-O 3x1,5		20 m	
31	CYKY-J 3x1,5		110 m	
32	CYKY-J 3x2,5		20 m	
33	CYKY-J 5x1,5		20 m	
34	CYA 4		50 m	
35	CYA 6		50 m	
36	Drátěný kabelový žlab DZ 60X60 BF vč. příslušenství		20 m	
37	KUL 68-45/LD	Krabice univerzální	34 ks	
38	SKLD 2 NB	Spojka krabic KUL (set 10 ks)	2 ks	
39	V68	Víčko krabice	4 ks	
40	Propojení a uzemnění panelů vestavby ČP		1 kpl	
41	Pomocný montážní materiál.		1 kpl	

OSTATNÍ NÁKLADY

Č.pol.	Typ	Hodnota/Poznámka	Počet	Mj
42	Výchozí revize elektrické instalace		1 kpl	
43	Dokumentace skutečného provedení		1 kpl	
44	Ostatní náklady		1 kpl	