

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY,

příspěvková organizace

JIHLAVA, KOSOVSÁ 16 – PSČ 586 01

Korespondenční adresa provozu:

Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč

TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Nemocniční 53

787 01 Šumperk

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
neuvedeno

NAŠE ZNAČKA
TSÚ/No/ 017128/2019

VYŘIZUJE
Novotná Alena

TELEFON
568839842
mobil:737719895
e-mail: novotna.a@ksusv.cz

TŘEBÍČ
2019-11-06

Stanovisko k akci „II/401, III/36063, III/36066 Lipník, úprava křižovatky“ pro územní řízení a stavební povolení

KSÚSV Třebíč jako správce silnic II. a III. třídy sděluje následující.

V rámci stavby dojde ke stavebním úpravám stávající křižovatky a to **silnice II/401** v km od 10,443 – 10,615 po směru staničení; **silnice III/36063** v km od 7,347 – 7,568 po směru staničení v PD došlo k prodloužení opravy na celou délku hráze a **silnice III/36066** od 5,188 – 5,227 po směru staničení.

- Stavbou dojde k přeložce vodovodů a to v délce 112,0 m a 110,0 m:

V **silnici II/401** dojde k podélnému uložení v km 10,480 – 10,577; v km 10,482 – 10,577 a v **silnici III/36066** dojde k 2x podélnému uložení v km 5,212 – 5,227.

- V rámci odvodnění je navrženo odstranění stávajících uličních vpustí a náhrada novými uličními vpustmi v novém umístění a křížení překopy přípojkami od uličních vpustí:

U **silnice III/36063** dojde ke křížení překopy přípojkami od uličních vpustí v km 7,500 a 7,504 a uložení uličních vpustí v počtu 3 ks.

U **silnice III/36066** dojde ke křížení překopy přípojkami od uličních vpustí v km 5,200 a podélné uložení v km 5,214 – 5,227 a uložení uličních vpustí v počtu 1 ks.

U **silnice II/401** dojde ke křížení překopy přípojkami od uličních vpustí v km 10,445, 10,482, 10,499, 10,513, 10,530, 10,543, 10,559 a podélné uložení v km 10,579 – 10,615 a uložení uličních vpustí v počtu 10 ks.

- Stavbou dojde k stavební úpravě veřejného osvětlení a novému osazení 11 ks sloupů VO v rámci stavby.

U **silnice II/401** dojde ke křížení překopem pro kabelové vedení VO v km 10,560 po směru staničení.

- Úprava vedení CETIN.

U **silnice II/401** dojde ke křížení překopem v km 10,505 po směru staničení a u **silnice III/36063** dojde ke křížení překopem v km 7,549 po směru staničení.

- Oprava zatrubnění - rozebrání stávající dešťové kanalizace pod silnicí a její nahrazení novým potrubím.

U **silnice III/36063** dojde ke křížení překopem v km 7,518 po směru staničení.

Telefon
568 839 811

Bankovní spojení
9235711/0100

IČO/DIČ
00090450
CZ00090450

Fax
568 839 812

Email
sekretariat@sus.cz

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY,

příspěvková organizace

JIHLAVA, KOSOVSÁ 16 – PSČ 586 01

Korespondenční adresa provozu:

Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč

Pro inženýrské sítě požadujeme:

- ☐ Osazení nových stožárů VO požadujeme situovat do maximální možné vzdálenosti od okraje vozovky a to minimálně do vzdálenosti 0,5 m.
- ☐ Použít pro zásyp rýhy nenamrzavý materiál při řádném hutnění po vrstvách max. 20 cm.
- ☐ Překopy a podélná uložení požadujeme provést min. 120 cm pod niveletou vozovky s uložením do chráničky.
- ☐ Souhlas s uložení inženýrských sítí vydá dle ust. § 25 odst. 6 d) zákona č. 13/97 o pozemních komunikacích Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb.
- ☐ Před započítím výkopových prací v silnici a silničním pozemku je třeba požádat příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání silnice pro provádění stavebních prací dle ust. § 25 odst. 6 c) bod 3 zákona č. 13/97 o pozemních komunikacích

Dopravní značení:

- ☐ Obnovu (nebo odstranění) původního i nově navrženého SDZ a VDZ požadujeme zahrnout do nákladů stavby.
- ☐ Návrh umístění nového dopravního značení VDZ, SDZ je nutno odsouhlasit s Policií ČR DI Třebíč a v případě kladného stanoviska je o „Stanovení“ nutno zažádat příslušný silniční správní úřad.
- ☐ Veškerá možná omezení silničního provozu včetně odpovídajícího dopravního značení je nutno odsouhlasit s Policií ČR DI Třebíč.
- ☐ PDZ osadit a po celou dobu provádění prací za ně zodpovídat.
- ☐ Platnost tohoto našeho stanoviska je 24 měsíců.
- ☐ Na výše uvedenou stavbu bylo již vydáno stanovisko č.j. TSÚ/No/010841/2019 ze dne 25.7.2019, které zůstává v platnosti.
- ☐ V případě jakýchkoliv změn či nejasností je nutno toto s naší organizací projednat a odsouhlasit.

Za předpokladu dodržení našeho stanoviska s akcí pro vydání územního řízení a stavebního povolení souhlasíme.

S pozdravem

Krajská správa a údržba
silnic a dopravního značení, příspěvková organizace
KOSOVSÁ 16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
Třebíč, tel.: 568 839 811
674 82 Třebíč

Ing. Alena Strnadová
vedoucí technicko-správního oddělení

Na vědomí:

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb

Telefon
568 839 811

Bankovní spojení
9235711/0100

IČO/DIČ
00090450
CZ00090450

Fax
568 839 812

Email
sekretariat@sus.cz