

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 1882/57
587 33 JIHLAVA

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: TR/1743/2022-No
Vyřizuje: Novotný Vladimír, Ing.
Tel.: 568899162
Datum: 25. 3. 2022

Kontakt na vedoucího příslušného provozního střediska VAS.

Provoz vodovodu a kanalizace Třebíč město, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
Vít Chalupský
Tel.: 568 899 152, e-mail: chalupsky@vastr.cz

„SŠ stavební Třebíč - Dílna odborného výcviku“, k. ú. Třebíč, p. č. 4178, 2510, 2511, 2512, 2629, 2630

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava.

Pozemek pro novostavbu dílny odborného výcviku vznikne odstraněním původní budovy skladové haly, která je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu. Novostavbu dílny odborného výcviku tvoří hala obdélníkového půdorysu rozměrů 13,3x22,0m. K základní stavbě haly jsou naprojektovány tři přístavby půdorysných rozměrů 13,3x5,2m (u severní stěny haly), 12,75x3,5m (jihovýchodní část haly) a 6,1x16,9m (u západní stěny haly). Novostavba dílny odborného výcviku bude sloužit pro praktickou výuku profesních oborů zedník a montér suchých staveb a dále praxi studijního oboru stavebnictví – zdravotně technické instalace. Součástí stavby jsou nezbytné související prostory jako šatny a sociální zázemí, učebna, kancelář, sklady nářadí, materiálů, lešení atd.

Objekt bude napojen vodovodní přípojkou na stávající rozvod areálového vodovodu a to na pozemku číslo 2511, který je v majetku stavebníka. Délka přípojky: 13,0m. Materiál: PE 100 SDR 11 d32x3. Přípojka splaškové kanalizace bude napojena do stávající šachty areálové jednotné kanalizace přes novou revizní šachtu průměru 425 mm. Délka přípojky: 15,10m. Materiál: PVC 160. Srážkové vody ze střech objektu budou svedené nově zřízenou dešťovou kanalizací do vsakovací galerie umístěné na pozemku s parcelním číslem 2629. Pro filtraci zachycené vody bude před vsakovacím zařízením osazena betonová prefabrikovaná šachta se slepým dnem. Z filtrační šachty bude proveden odtok do podzemního vsakovacího zařízení, které bude tvořeno typovými plastovými tunely a obsypem vrstvou šterku mocnosti 200mm.

Navrhovanou stavbou nedojde k dotčení sítí ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. divize Třebíč.


Účel vyjádření: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

S výše uvedenou stavbou SOUHLASÍME bez připomínek.

Platnost tohoto vyjádření je 24 měsíců od data vydání.



VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Třebíč
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
-13-



Ing. Vladimír Novotný
technický útvar divize Třebíč

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Divize Třebíč
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
Bankovní spojení: 1401711/0100
telefon: +420 568 899 111, e-mail: sekretariat@vastr.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181