



--- Rozvod signalizace z místnosti imob. WC

⤵ ZV Ⓞ Akustická signalizace a tlačítko z místnosti imob. WC

--- Rozvod EZS - FTP Cat 6 - v tr. toy 16 - 23mm

⤵ EZS - PIR čidlo ■ EZS - magnet čidlo

--- Rozvod přístupového systému ke komunikačním prvku VOS 1x-FTP Cat 6 + CYSY 3x1, z řídicí jednotky v rozvodně v tr. toy 16 - 23mm

--- Rozvod struktur. datových zařízení, - FTP Cat 6 v tr. toy 16-23

1x UTP cat.6 + CYSY 3x1 z řídicí jednotky v rozvodně ke komunikačnímu prvku VOS u dveří

--- Příprava pro ozvučení dílny a učebny vývod pro reproduktor ve výšce 3m nad podlahou Veden v trubkách nad podhledem, dolů v trubce toy 23mm

--- Rozvod jednotného času a školního zvonění

⤵ ZV Ⓞ Jč

Akce: SŠ STAVEBNÍ TŘEBÍČ - DÍLNA ODBORNÉHO VÝCVIKU		Autorizace:		C.U.B.E. s.r.o. Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč mobil: (+420) 606 224 941 e-mail: info@cube-projekty.cz IČ: 282 67 419 DIČ: CZ28267419
Místo stavby:	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: TŘEBÍČ PARCELNÍ ČÍSLO: st. 4178; 2510; 2511; 2512; 2629; 2630			
Objednatel:	STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ TŘEBÍČ KUBIŠOVA 1214/9 674 01 TŘEBÍČ	IČ: 60418451 DIČ: CZ60418451		
Zodpovědný projektant:		Vypracoval:	Kreslil:	Datum:
ING. LUDMILA JELÍNKOVÁ		ING. LUDMILA JELÍNKOVÁ	ING. LUDMILA JELÍNKOVÁ	10/2021
Oddíl:		Zadákové číslo:		08/2021
D.1.4e - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE A ZAŘÍZENÍ		Formát:		10 x A4
		Stupeň:		"PD" PRO POVOLENÍ PROVÁDĚNÍ STAVBY
Objekt:	SO 01 - DÍLNA ODBORNÉHO VÝCVIKU			Měřítko: 1:50
Obsah:	EL. ROZVODY SLABOPROUDÉ - PŮDORYS 1.NP			Paré:
				Číslo výkresu: D.1.4e.09