

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 568 01 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Třebíči dne 5. října 2021

Č.j.: KHSV/24284/2021/TR/HDM/Den
Sp. značka: S-KHSV/24284/2021
Vyřizuje: Libuše Denemarková, tel.: 568 858 321, libuse.denemarkova@khsjih.cz
Č.j. odesílatele:
Počet listů/příloh: 1/0

Střední škola stavební Třebíč
Ing. Jiří Kurka
Kubišova 1214/9
674 01 TŘEBÍČ

Třebíč, SŠ stavební, Kubišova 1214/9 – dílna odborného výcviku - dokumentace pro vydání povolení pro odstranění stavby, závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává ve věci stavby „**Třebíč, SŠ stavební, Kubišova 1214/9 – dílna odborného výcviku**“ v řízení podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací záměru pro povolování staveb „**Třebíč, SŠ stavební, Kubišova 1214/9 – dílna odborného výcviku**“ s odkazem na § 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů a § 82 odst. 2 písmene t) zákona o ochraně veřejného zdraví se

souhlasí.

Odůvodnění:

Na základě žádosti Ing. Jiřího Kurky, ředitele SŠ stavební, Kubišova 1214/9, Třebíč, ze dne 30.9.2021, posoudila KHS kraje Vysočina projektovou dokumentaci zpracovanou v srpnu 2021 M. Melicharem, C.U.B.E. s.r.o., Třebíč.

Předmětem projektové dokumentace je odstranění budovy skladové haly, která se nachází v areálu Střední školy stavební v Třebíči a navazujících zpevněných ploch a oplocení.

Budova haly je samostatně stojící jednopodlažní objekt obdélníkového tvaru, je zastřešená sedlovou střechou, rozdělená na dvě části. V jižní části haly jsou dva samostatné stavebně oddělené sklady. Na západní straně byl ke skladovací hale dodatečně přistavěn ocelový přístřešek obdélníkového tvaru.

Průzkumem bylo zjištěno, že povrch podlahy pod přístřeškem je lokálně znečištěný ropnými produkty. Střešní krytina skladové haly je vyrobená z vláknitého cementu s obsahem azbestu.

První etapa odstranění haly zahrnuje likvidaci střešní krytiny s obsahem azbestu. Azbest je přítomný ve vlnitých panelech a hřebenových tvarovkách mechanicky upevněných k dřevěným vaznicím v nosné konstrukci sedlové střechy haly. Tyto konstrukce budou odstraněny v souladu s vyhláškou č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

Ve druhé etapě proběhne odstranění zbývajících částí skladové haly, navazujících zpevněných ploch a oplocení.

Veškeré stavební práce související s odstraňováním stavby budou prováděny v pracovní době mezi 7:00 a 19:00 hodinou a nebudou zatěžovat okolí nadměrným hlukem, ořesy nebo prachem ze stavební činnosti.

V souvislosti s problematikou demontáže obsahující azbest se upozorňuje na tyto podmínky, které jsou platné pro zhotovitele těchto prací, a to:

Při demolici materiálů s obsahem azbestu budou dodržována opatření k ochraně zdraví zaměstnanců podle § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zaměstnavatel provádějící bourací práce s expozicí azbestu je povinen opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s touto expozicí předem projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví, včetně splnění povinnosti předložení hlášení prací s azbestem, a to nejméně 30 dnů před zahájením odstranění stavby. Náležitosti hlášení jsou obsaženy v § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvažovaný záměr není v rozporu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví.

Ing. Helena Špinarová
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
Jihlava, Třebíč a Pelhřimov

podepsáno elektronicky

Rozdělovník: SŠ stavební Třebíč – do datové schránky