



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP - navrhovaný stav

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m2	OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m2
1.01	ZÁVĚTRÍ	3,07	1.11	UMÝVÁRNA III	16,77
1.02	ZÁDVEŘÍ	5,60	1.12	ŠATNA III	43,52
1.03	VRÁTNICE	15,12	1.13	SKLAD	13,24
1.04	SCHODIŠTĚ I	34,92	1.14	WC PŘEDSÍŇ	5,21
1.05	CHODBA	95,44	1.15	WC CHLAPCI	26,16
1.06	ŠATNA ŽÁCI I	36,40	1.16	ÚKLID	3,23
1.07	UMÝVÁRNA I	16,93	1.17	WC UČITELÉ	2,97
1.08	UMÝVÁRNA II	16,93	1.18	ZÁVĚTRÍ II	4,22
1.09	ŠATNA ŽÁCI II	41,94	1.19	ZÁDVEŘÍ II	7,59
1.10	CHODBA II	61,04			

POZNÁMKA:
Kabely vedoucí v prostoru chodby nad podlahou budou typu C03H-R. V prostorách mimo chodby budou od prvního přístroje vedeny pomocí kabelů typu CRY.
Okružné zřizování budou zapojeny na stávající obvod z jističe B32 z rozvaděče RH/A a osvětlení bude zapojeno na stávající obvod z jističe B6 z rozvaděče RH/A.

LEGENDA SVĚTEL:
B1 – LED interiérové kruhové, stropní přisazené, 1 x LED, 16W, 1800lm, Ra65, 4000K, IP54
B2 – LED interiérové kruhové, stropní přisazené, 1 x LED, 24W, 2840lm, Ra65, 4000K, IP54
N – Světlo nouzové LED přisazené, 3W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20, s piktogramem
Při montáži svítidel je nutno dbát polynů výrobce pro montáž svítidel a použít doporučené systémové příslušenství svítidel.

SCHÉMA AREÁLU1:5000 ORIENTACE PROJEKTU

± 0,000 = 1.NP Hlavní vstup do objektu

Projektant:
Ing. Radovan Vejvoda
Generála Fanty 847/3
674 01, Třebíč
tel.: 602 749 749 IČ: 06997325
email.: adovjev@seznam.cz

Projektant odborné / profesní části:
ESTING s.r.o.
Tyršova 48
675 22 Stařeč
tel.: +420 603 509368 IČ: 277 10 416

Vedoucí projektu:
Ing. Radovan Vejvoda

Zodpovědný projektant:
Zdeněk Musil

Vypracoval:
Jaroslav Vala

Kreslil:
Jaroslav Vala

Akce:
SPŠ Třebíč – Žďárského 183 – rekonstrukce sociálního zařízení a šaten v pavilonu A

Investor:
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TŘEBÍČ
Manželů Curierových 734
674 01, Třebíč
tel.: 568 832 111 IČ: 66610702
email.: office@spst.cz

Místo stavby:
Pozemek: parc. č. st. 201
k.ú.: Kožichovice
Obec: Kožichovice
Okres: Třebíč
Kraj: Kraj Vysočina
Profese: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Zakázka:
21-10

Stupeň:
DSP

Datum:
15.12.2021

Revize:
10.12.2021

Formát:
A2/A2(594/420)

SoD:
-

Měřítko:
1:50

Paré:
-

Objekt:
S001

Obsah:
PŮDORYS 1.NP

Číslo výkresu:
D.1.4.4.2

05

PŮDORYS 1.NP

1:50