

OBJEDNATEL PD:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16  
586 01 Jihlava 1

**Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny**  
příspěvková organizace








E

*Handwritten signature*

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

PDPS

VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA		 <b>PRIS</b> PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSOVÁ 20, 625 00 BRNO		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Rostislav OTEVŘEL				
VYPRACOVAL	Ing. Rostislav OTEVŘEL				
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ				
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	INVESTOR	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava	DATUM	10/2020
NÁZEV AKCE  III/12920 Leskovice - most ev.č. 12920-1				FORMÁT	A4
				MĚŘÍTKO	-
				ÚČEL	PDPS
				ČÍS. ZAKÁZKY	19131
				ARCHIVNÍ ČÍS.	E_DOK.pdf
NÁZEV PŘÍLOHY  DOKLADOVÁ ČÁST				ČÍS. SOUPRAVY	PŘÍLOHA  E

## **Seznam dokladů**

Název akce: **III/12920 Leskovice - most ev.č. 12920-1**

Stupeň: **PDPS**

### **Oprávnění k činnosti:**

- 1 Plná moc k zastupování
- 2 Doklady o autorizaci
- 3 Výpis z živnostenského rejstříku
- 4 Certifikát ISO 9001

### **Vyjádření o existenci sítí a stanoviska k záměru:**

- 5 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- 6 ČD Telematika
- 7 E.ON a.s. (plyn)
- 8 E.ON a.s. (elektřina)
- 9 Kraj Vysočina
- 10 MO-SEM
- 11 T-mobile Czech Republic a.s.
- 12 Vodafone Czech Republic a.s.
- 13 Voka ekologické stavby, spol. s r.o.
- 14 SŽDC

### **Vyjádření a stanoviska k záměru:**

- 20 ŘSD ČR Správa Jihlava
- 21 KÚ Kraje Vysočina, OŽP, EIA
- 22 KÚ Kraje Vysočina, OŽP, NATURA
- 23 MěÚ Pelhřimov, OŽP (koordinované stanovisko)
- 24 KÚ Kraje Vysočiny, Odbor dopravy
- 25 MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby
- 26 Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina
- 27 KŘ Policie České republiky, Územní odbor Pelhřimov
- 28 Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
- 29 Ministerstvo obrany - sekce ekonomická a majetková
- 30 MěÚ Pelhřimov, odbor dopravy a silničního hospodářství (bude doplněno)
- 31 KÚ Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství
- 32 Obec Leskovice
- 33 Správa železnic
- 34 Drážní úřad

### **Souhlas majitelů dotčených a sousedních pozemků:**

- 40 ŘSD ČR Správa Jihlava viz vyj.č. 20
- 41 Obec Leskovice viz vyj.č. 32

### **Souhlas správců inženýrských sítí:**

- 50 E.ON

### **Záznamy z jednání a výrobních výborů:**

- Z1 VV a odsouhlasení technického řešení 7.4.2020 - email
- Z2 TDK 7.7.2020
- Z3 TDK k PDPS

### **Stavební povolení**

**KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY**  
**příspěvková organizace**  
**Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava**

**P l n á m o c**

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450, DIČ: CZ00090450, zastoupená Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace, jako zmocnitel**

**z m o c ň u j e t í m t o**  
**na základě Smlouvy o dílo č. 47/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl**

**zmocněnce:**                      Projekční kancelář PRIS spol. s r. o.  
**IČO: 46974806**                      Osová 20, 625 00 Brno  
**zastoupený:**                      Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem

k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání dokladů, ověřeného průběhu inženýrských sítí, vyjádření a stanovisek nutných pro vydání stavebního povolení, případně ohlášení stavebních prací, na stavbu:

**„III/12920 Leskovice, most ev. č. 12920-1“**

Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem, doklady a stanoviska musí být vydány na jméno zmocnitele. Současně opravňujeme zmocněnce k řízení u stavebního úřadu k výše uvedeným účelům. Obchodní společnost je oprávněna udělit plnou moc jiné osobě, aby místo ní jednala v rozsahu této plné moci za zmocnitele. Takovou osobou může být pouze zaměstnanec obchodní společnosti anebo jiná právnická nebo fyzická osoba.

V Jihlavě, dne: 3.8.2020 .....

**Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny**  
**149**                      příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 00090450. www.ksusv.cz

.....  
za zmocnitele Ing. Radovan Necid,  
ředitel organizace

V Brně, dne: 3.8.2020 .....

Zmocnění přijímám:

**Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**  
Osová 20, 625 00 Brno  
IČ: 46 97 48 06  
DIČ: CZ46974806  
.....  
za zmocněnce Ing. Martin Řehulka

# OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 41780

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků  
činných ve výstavbě  
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

**Ing. Rostislav Otevřel**

jméno a příjmení

**890825/3772**

rodné číslo

je

**autorizovaným inženýrem**

v oboru

**mosty a inženýrské konstrukce**

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

**1006822**

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk  
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni **21.06.2019**



  
Ing. Pavel Křeček  
předseda ČKAIT



**Magistrát města Brna**  
Živnostenský úřad města Brna  
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

Č. j.: **ZUMB/30421/2009/Fe/3**

## Výpis z živnostenského rejstříku

---

Obchodní firma: **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**  
Sídlo: **Osová 717/20, 625 00, Brno - Starý Lískovec**  
Identifikační číslo: **46974806**

---

### *Živnostenské oprávnění č. 1*

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**  
Vznik oprávnění: **19.10.1992**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

---

### *Živnostenské oprávnění č. 2*

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**  
Obory činnosti: **Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce  
Zprostředkování obchodu a služeb  
Velkoobchod a maloobchod  
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce**  
Vznik oprávnění: **19.10.1992**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

---

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: **Magistrát města Brna**

V Brně dne 16.11.2009



*Fenclová*  
JUDr. Dobromila Macháčková  
vedoucí Živnostenského úřadu města Brna  
v z. Ing. Jiřina Fenclová





**STAVCERT**

Praha, spol. s r. o.

U Výstaviště 3, Praha 7



**CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PROVÁDĚJÍCÍ CERTIFIKACI  
SYSTÉMŮ MANAGEMENTU**

akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA)  
ČIA je signatářem multilaterální dohody IAF o vzájemném uznávání

vydává

# CERTIFIKÁT

pro

**Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**

Osová 20, 625 00 Brno

IČ: 46974806

Tímto certifikátem se potvrzuje, že zavedený a udržovaný  
**systém environmentálního managementu**

pro

- ◆ projektovou činnost v investiční výstavbě
- ◆ projektování pozemních komunikací
- ◆ zajištění geodetických prací
- ◆ zajištění inženýrsko-geologického průzkumu
- ◆ zajištění diagnostického průzkumu

odpovídá požadavkům

**ČSN EN ISO 14001:2016**

*Tento certifikát nahrazuje certifikát č. EMS-1258/2018 vydaný dne 27.1.2019 pro Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
z důvodů upřesnění platnosti certifikátu a certifikace.*

**Certifikát č. EMS-1258/2018**

*První certifikace: leden 2015*

**V Praze dne 27.1.2020**

**Platnost certifikátu od 27.1.2020 do 26.1.2021**

**Platnost certifikace od 27.1.2018 do 26.1.2021**



Ing. Pavel Florian  
jednatel





**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti CETIN a.s.  
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti CETIN a.s.  
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

**Číslo jednací: 520465/20**

**Číslo žádosti: 0120 677 956 („Žádost“)**

Název akce („ <b>Stavba</b> “)		III/12920 Leskovice ? most ev. č. 12920-1
Důvod vydání Vyjádření („ <b>Důvod vyjádření</b> “)		Informace o poloze sítě
<b>Žadatel</b>	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., kontaktní osoba: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. , Osová 717/20, Brno, 62500	
<b>Stavebník</b>	-- neuvedeno --, , -- neuvedeno --, 0	
<b>Zájmové území</b>	Okres	Pelhřimov
	Obec	Leskovice
	Kat. území / č. parcely	Leskovice
<b>Platnost Vyjádření</b>		<b>22. 1. 2022 („Den konce platnosti Vyjádření“)</b>

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

**Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
- (IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
- (V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Číslo jednací: 520465/20

Číslo žádosti: 0120 677 956

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

#### Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 22. 1. 2020.



CETIN a.s.  
Českomoravská 2510/19, Libeň  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ04084063

102

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.****1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

**2. DEFINICE**

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Eva Pyroutková, tel.: 602 428 844, e-mail: eva.pyroutkova@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státním uznaným svátkem;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 22. 1. 2020 pod č.j. 520465/20;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

**3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK**

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

**4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE**

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

**5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY**

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšlena, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a zpracovat POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtné a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

## 6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

## 7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

## 8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

## 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.



Číslo jednací: 520465/20

Číslo žádosti: 0120 677 956

**Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.**

**CETIN a.s. („CETIN“)** poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 Stavebního zákona tyto informace o podmínkách napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK:

- (i) specifické podmínky napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK Vám za společnost CETIN poskytne Baránek Milan, Polenská 4382 Jihlava, e-mail: milan.baranek@cetin.cz („**Kontaktní osoba CETIN**“). Kontaktní osoba CETIN pro Vás bude koordinátorem případného napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, zejména poskytne informace o technickém řešení napojení a stanoví přípojný bod na již existující SEK;
- (ii) předpokladem pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK je získání veškerých povolení a souhlasů vyžadovaných platnými právními předpisy pro vybudování té části SEK, která je nezbytná pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, je-li takových povolení a souhlasů dle platných právních předpisů pro vybudování SEK třeba, a rovněž splnění veškerých technických podmínek pro napojení na již existující SEK;

Další pro Vás užitečné informace k napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s:

- pokud Vaše Stavba bude umístována na základě správního rozhodnutí, doporučujeme žádost o vydání takového správního rozhodnutí podat tak, aby žádost obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK;
- doporučujeme stavbu přípojky k SEK v žádosti o vydání správního rozhodnutí označit jako stavební objekt - „SO trasa SEK společnosti CETIN a.s.“;
- trasu přípojky k SEK a místo napojení přípojky k SEK na již existující SEK společnosti CETIN a.s. konzultujte prosím s Kontaktní osobou CETIN;
- v případě, že jste dali na naše doporučení, a Vaše žádost o vydání správního rozhodnutí k umístění Stavby obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK, informujte Kontaktní osobu CETIN o nabytí právní moci správního rozhodnutí vydaného na Stavbu a stavbu přípojky k SEK, společnost CETIN a.s. se s Vámi dohodne na postoupení práv a povinností vyplývajících ze správního rozhodnutí na stavbu přípojky k SEK a zajistí výstavbu přípojky k SEK;
- stavíte-li budovu a/nebo je-li budova podstatně rekonstruována, mějte na paměti, že taková budova musí být vybavena fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy, která umožní zavedení sítě elektronických komunikací až do koncového bodu sítě v prostoru budovy, který užívá koncový uživatel, budova musí být vybavena přístupovým bodem budovy - upozorňujeme, že se jedná o požadavky stanovené právním předpisem, zákonem č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů;
- doporučujeme provést přípravu budovy na následné vybudování vnitřních komunikačních rozvodů (např. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunikační rozvody umožňující napojení k SEK;
- stavíte-li budovu, mějte na paměti, že tato musí umožňovat vstup silnoproudých a komunikačních kabelů do budovy, umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních silnoproudých a komunikačních rozvodů až ke koncovým bodům sítě. Vnitřní komunikační rozvody musí splňovat požadavky na zabezpečení proti zneužití;
- společnost CETIN a.s. Vám nabízí zhotovení typového projektu pro realizaci vnitřních rozvodů, koncového bodu sítě a řešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sítě. Máte-li o zhotovení takového typového projektu zájem, prosím obraťte se na Kontaktní osobu CETIN, dohodne s Vámi vše potřebné.

Požadujete-li jakékoliv další informace o možném napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, prosíme kontaktujte Kontaktní osobu CETIN.

A zde [www.zrychlujemecesko.cz](http://www.zrychlujemecesko.cz) můžete zjistit, jak je lokalita, kterou jste označil v Žádosti pokryta SEK ve vlastnictví CETIN, jakou rychlost připojení SEK umožňuje, a jak takové připojení můžete získat.

Číslo jednací: 520465/20

Číslo žádosti: 0120 677 956

## Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže.

### **CETIN a.s. - středisko Morava jih**

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063  
kontakt: tel: 238465229 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

### **TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.**

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10  
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253  
kontakt: Pavel Drdla, mobil: 725871746, e-mail: pavel.drdla@temo.cz  
Klíma Jiří, mobil: 602450093, e-mail: jiri.klima@temo.cz

### **CONTENT, s.r.o.**

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou  
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164  
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

### **ELTER, s.r.o.**

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko  
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419  
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz  
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

### **GIS-STAVINVEX, a.s.**

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov  
IČ: 25163558 DIČ: CZ25163558  
kontakt: Petr Novák, mobil: 737 286 334, tel/fax: 596 541 102, e-mail: ostrava@gis-stavinvox.cz

### **Chadima Zdeněk**

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč  
IČ: 01222163 DIČ:  
kontakt: Zdeněk Chadima, tel: 731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

### **Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo**

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč  
IČ: 72377259 DIČ:  
kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

### **Josef Joura**

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01  
IČ: 88282091 DIČ: CZ6312180820  
kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

### **Karel Horský**

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí  
IČ: 01377841 DIČ:  
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Číslo jednací: 520465/20

Číslo žádosti: 0120 677 956

**K+K ELTEC, s.r.o.**

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308  
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

**PELMONT s.r.o**

se sídlem: Vlášnická 1111, 393 01 Pelhřimov  
IČ: 25172786 DIČ: CZ25172786  
kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

**Radim Zabloudil**

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky  
IČ: 74899589 DIČ: CZ6210151585  
kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

**STAVAK spol. s r.o.**

se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod  
IČ: 15058786 DIČ: CZ15058786  
kontakt: Jan Dostál, tel.: 569429309, mobil: 602482982, e-mail: dostal@stavak.cz

**TELEPROG s.r.o.,**


se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01 Jihlava  
IČ: 60721197 DIČ: CZ60721197  
kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz

**Vegacom, a.s.**

se sídlem: Rantířov 20, ( Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou  
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680  
kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz  
Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz




## SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



### LEGENDA

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | hranice zájmového území k vyjádření           |  | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
|  | NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN       |  | nebo souběh optického a metalického kabelu      |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu            |  | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě       |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |  | nadzemní sítě                                   |
|  | nebo souběh optického a metalického kabelu    |  | neprůhledné sítě                                |
|  | nezaměřený průběh metalického kabelu          |  | podzemní sítě cizí                              |
|  | nadzemní sítě cizí                            |  | sítě s NN                                       |
|  |   |  | kojektor, kabelovod                             |

# SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1




## LEGENDA

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | hranice zájmového území k vyjádření           |  | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
|  | NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN       |  | nebo souběh optického a metalického kabelu      |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu            |  | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě       |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |  | nadzemní sítě                                   |
|  | nebo souběh optického a metalického kabelu    |  | nepřevozované sítě                              |
|  | nezaměřený průběh metalického kabelu          |  | podzemní sítě cizí                              |
|  | nadzemní sítě cizí                            |  | sítě s NN                                       |
|  |   |  | kolektor, kabelovod                             |



## SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



### LEGENDA

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | hranice zájmového území k vyjádření  |  | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
|  | NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN  |  | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě  |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu   |  | nadzemní sítě  |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |  | nepřevozované sítě   |
|  | nezaměřený průběh metalického kabelu   |  | podzemní sítě cizí   |
|  | nadzemní sítě cizí   |  | sítě s NN  |
|  |  |  | koléktor, kabelovod  |

**Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**  
**Soňa Straková**  
**Osová 20**  
**625 00 Brno**

---

**Číslo jednací** 1202001306

**Datum** 29.1.2020

**Vyřizuje** Jiří Cipín

**telefon** +420 972 544 417

**e-mail** Jiri.Cipin@cdt.cz

---

**Věc:** **Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. k předprojektové přípravě, studii.**

**Název stavby:** **III/12920 Leskovice - most ev. č. 12920-1**

Při realizaci výše uvedené stavby **NEDOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

**Vyjádření pozbývá platnosti dne 29.1.2022**

**Další upřesňující podmínky:**

Dotčené území - k.ú.Leskovice viz.sit.v.č.1202001306; v OPD na trati Horní Cerekev - Tábor žkm cca.31,825 - 31,900 vpravo.

ČD - Telematika a.s.  
Pernerova 2819/2a  
130 00 Praha 3

[www.cdt.cz](http://www.cdt.cz)





E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Soňa Straková  
Osová 717/20  
62500 Brno

Pelhřimov 22.01.2020

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví  
E.ON Distribuce, a.s.**

Investor stavby:           Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Název stavby:           III/12920 Leskovice – most ev. č. 12920-1  
Místo stavby:           KÚ Leskovice (680036), žadatelem vyznačené  
zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím zařízení distribuční soustavy plynu vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

**V zájmovém území se nenachází žádné plynárenské zařízení ve  
vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.**

**Vyjádření má platnost do 22.01.2022.**

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.



**E.ON Distribuce, a.s.**  
F. A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice

**E.ON Distribuce, a.s.**

Poskytování informací k sítím  
U Elektrárny 226  
393 01 Pelhřimov  
www.eon-distribuce.cz

Miloš Dvořák  
T +420-56531-4450  
milos.dvorak@eon.cz

Naše značka  
M18416-26027517


Číslo žádosti: 26027517

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
oddíl B., vložka 1772  
IČ: 28085400



# Informativní zákres sítí **plynu** k žádosti 26027517



Datum 22.01.2020



**E.ON Distribuce, a.s.**  
F. A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice



E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Soňa Straková  
Osová 717/20  
62500 Brno

Pelhřimov, 23.01.2020

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)  
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti.**

Investor stavby:      Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Název stavby:        III/12920 Leskovice – most ev. č. 12920-1  
Místo stavby:        KÚ Leskovice (680036), žadatelem vyznačené zájmové  
                              území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení  
distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON  
Distribuce, a.s. a není vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je  
investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona  
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy  
v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční  
soustavy uděluje E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). S podáním žádosti o  
souhlas, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným  
zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu. Žádost můžete  
podat elektronicky na **www.eon-distribuce.cz – Souhlas s činností a  
stavbou v ochranném pásmu.**

Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných  
prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste  
povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit  
veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na  
majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

**E.ON Distribuce, a.s.**  
Poskytování informací k  
sítím  
U Elektrárny 226  
393 01 Pelhřimov  
[www.eon-distribuce.cz](http://www.eon-distribuce.cz)

Miloš Dvořák  
T +420-56531-4450  
[milos.dvorak@eon.cz](mailto:milos.dvorak@eon.cz)

Naše značka  
M18416-26027517

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
oddíl B., vložka 1772  
IČ: 280 85 400  
DIČ: CZ28085400



1. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECD. **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Milan Plášil**, tel.: 56531-442556531-4427, email: milan.plasil@eon.cz.
2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby **800 22 55 77**.

#### **Kontakty správců zařízení:**

##### **VN+NN:**

Regionální správa, Zdeněk Kubů, tel.: 56531-4430,  
email: zdenek.kubu@eon.cz

#### **Vyjádření má platnost do 22.01.2022.**

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí

Do přiložené a námi orazítované situace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení

**Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.**



Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete podat žádost elektronicky na [www.eon-distribuce.cz](http://www.eon-distribuce.cz).

S přátelským pozdravem


E.ON Distribuce, a.s.



**E.ON Distribuce, a.s.**  
F. A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

# Informativní zákres sítí **elektro** k žádosti 26027517



Datum 22.01.2020

**e-on**

E.ON Distribuce, a.s.  
F. A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor informatiky

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

tel.: 564 602 104, e-mail: [posta@kr-vysocina.cz](mailto:posta@kr-vysocina.cz)

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Soňa Straková

Osová 717/20

62500 Brno

Váš dopis značky/ze dne

/ 22. 1. 2020

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon

Brychta/564 602 322

V Jihlavě dne

24. 1. 2020

Vážená paní Straková,

v rámci stavby "III/12920 Leskovice – most ev. č. 12920-1"

### **NEDOJDE ke střetu**

s optickou sítí Kraje Vysočina – ROWANet.

S pozdravem

Radek Brychta

odbor informatiky

oddělení správy sítě

**Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany**  
**odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru**  
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

---

Sp. zn.: 41899/2020-1150-OÚZ-ČB  
SpMO 1528/2020 - 201

České Budějovice 21. února 2020

PRIS projekční kancelář spol. s r.o.  
Osová 20  
625 00 Brno

**Vyjádření pro přípravu projektové dokumentace**  
**III/12920 Leskovice - most ev.č. 12920-1, k.ú. Leskovice**  
K čj. D/S 0222/2020-Str

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, **Ministerstvo obrany**, ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), příslušné dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů **vydává**

**vyjádření**

**pro potřeby zpracování projektové dokumentace stavebního záměru.**

**1) Ministerstvo obrany neeviduje v řešené lokalitě inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení.**

**2) Území prověřovaného stavebního záměru rekonstrukce mostu ev.č. 12920-1 se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany, ve kterém dle § 175 stavebního zákona je umístění a povolení stavby podmíněno závazným souhlasným stanoviskem MO, a proto Ministerstvo obrany požaduje předložit projektovou dokumentaci zpracovanou v souladu s platnou legislativou k posouzení a vydání závazného stanoviska ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného správního řízení.**

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona a se zákonem o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání vyjádření dotčeného orgánu v rámci předprojektové přípravy předběžné vyhodnocení výše uvedené akce.

Ad 1) Ministerstvo obrany prověřilo v souladu s § 161 stavebního zákona evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví a konstatuje, že v řešené lokalitě stavebního záměru Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru SNM MO neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení.

Ad 2) Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Zpracovaná projektová dokumentace vašeho stavebního záměru musí být komplexně posouzena, aby mohlo být Ministerstvem obrany deklarováno v rámci závazného stanoviska vydaného pro potřeby vedeného řízení, že realizace stavebního záměru provedená v souladu s projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

**Toto vyjádření Ministerstva obrany má charakter předběžné informace a je platné 1 rok ode dne vydání.**

Kontaktní osoba: Petra Šíslová, tel.č. 973 321 587

Petra Šíslová  
vrchní referent  
oddělení ochrany územních zájmů Morava

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 41899/2020-1150-OÚZ-ČB tohoto vyjádření Ministerstva obrany ČR.

Adresa pro doručování:  
Ministerstvo obrany ČR,  
Sekce nakládání s majetkem,  
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,  
Oddělení ochrany územních zájmů Morava  
Žižkova 37, 370 04 České Budějovice  
IČO: 60162694





Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Projekční kancelář PRIS  
spol. s r.o.

Soňa Straková

Osová 717/20

62500 Brno

Naše značka: **E03042/20**

V Praze dne: **22.1.2020**

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc:** III/12920 Leskovice – most ev. č. 12920-1

Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomášova 2144/1  
148 00 Praha 4  
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....  
Ochrana sítí

Technologický úsek

**V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.**



Příloha č. 1

## Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E03042/20**  
Název stavby /akce: **III/12920 Leskovice – most ev. č. 12920-1**  
Datum podání žádosti: **22.1.2020**  
Důvod žádosti: **Jiný důvod**  
Popis jiného důvodu žádosti: **Existence sítí**  
Poznámka:

## Žadatel

Firma / organizace: **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**  
IČ: **46974806**  
DIČ:  
Kontaktní osoba: **Soňa Straková**  
Adresa: **Osová 717/20**  
Město / obec: **Brno**  
PSČ: **62500**  
Stát:  
E-mail: **sona.strakova@pris.cz**  
Telefonní číslo: **+420608938568**

## Stavebník

Firma / organizace:  
Kontaktní osoba:  
Adresa:  
Město / obec:  
PSČ:  
Stát:  
E-mail:  
Telefonní číslo:

## Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**  
Projektant:  
Druh stavby: **Ostatní**  
Hodnota projektu:  
Měsíc zahájení stavby:  
Měsíc ukončení stavby:


## Odeslání stanoviska

E-mail: **sona.strakova@pris.cz**

Příloha č. 2

## Situační plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-705359.51 -1121876.8,-705362.29 -1121958.4,-705318.01 -1121959.8,-705318.56 -1121879.86,-705359.51 -1121876.8))



**Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**  
**Soňa Straková**  
**Osová 717/20**  
**625 00 Brno**

V Praze, 22.1.2020

Naše zn.: **MW9910143508148339**

Věc: vyjádření k žádosti k akci "**III/12920 Leskovice – most ev. č. 12920-1**"

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **22.1.2020**

**souhlasí s realizací projektu.**

Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská  
Vodafone Czech Republic a.s.  
Technická 23  
616 00 Brno

  
**Vodafone Czech Republic a.s.**  
náměstí Junkových 2, 155 00, Praha 5  
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001  
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 927  
-60-

Tel.: 775 012 847  
E-mail: east@vodafone.cz

**Seznam příloh/přiložených souborů:**  
Zadost\_MW9910143508148339.pdf



VoKa-ekologické stavby, spol. s r.o.  
Spojovací 1539  
396 01 Humpolec

projektování • realizace • provozování vodohospodářských staveb

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Straková Soňa  
Osová 717/20  
62500 Brno

Tel. 565 537 467, 468  
E-mail: [info@voka-humpolec.cz](mailto:info@voka-humpolec.cz)

Vyřizuje: Ing. Milan Šelepa, tel.: 565 537 467, email: [selepa@voka-humpolec.cz](mailto:selepa@voka-humpolec.cz)

Humpolci dne: 23.1.2020

Věc: Vyjádření k existenci sítí ke stavbě rámci akce: „III/12920 Leskovice – most ev. č. 12920-1“

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí k výše uvedené akci Vám sdělujeme, že ve Vámi zakreslené zájmové lokalitě se podle dostupných mapových podkladů **nenachází** trasa veřejného vodovodu ani kanalizace.

Poblíž zájmové lokality se nachází veřejný vodovod. V příloze Vám zasíláme situační zakres vodovodu v měřítku 1:10 000.


V lokalitě se mohou nacházet nezaměřené trasy sítí (např. přípojky). Jejich existenci ještě ověřte u vlastníka sítí (tj. Obec Leskovice).

Pokud při stavebních pracích dojde k poškození stávajícího potrubí, budou jeho opravy hrazeny na náklady stavebníka.

S pozdravem

**VoKa** spol. s r.o.  
ekologické stavby  
Spojovací 1539, 396 01 Humpolec  
tel./fax. 565 537 468 ④  
ČO: 46680331, DIČ: CZ46680331

VoKa – ekologické stavby, spol. s r.o.  
Barbora Kaňová, jednatelka



datum: 6. 2. 2020  
datum: 02. 02. 2020  
číslo zakázky: 19/131  
vyřizuje: STRAKOŠ

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 4694/2020-SŽDC-OŘ BNO-NT  
Listů/příloh 1/2

Vyřizuje Zdeněk Petru  
Telefon +420 972 646 569  
Mobil +420 724 557 423  
E-mail PetruZ@szdc.cz

Datum 3. únor 2020

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 717/20  
625 00 Brno

### **III/12920 Leskovice – most ev.č. 12920-1**

Trať : TÚ 1851 (639 HS4) Horní Cerekev – Tábor, v žkm 31,810 – 31,880 vpravo  
Místo stavby : pozemky p.p.č. 34/6 a 1175, k.ú. Leskovice  
Žadatel : Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 717/20, 625 00 Brno  
Stupeň stavby : síť

K Vaší žádosti o zakres sítí Vám sdělujeme následující:


Vyjádření ČD – Telematika, a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3 vloženo formou přílohy.

V zájmovém území se nenachází podzemní zařízení ve správě Oblastního ředitelství Brno.

V zájmovém území se nachází železniční most v žkm 31,877 ve správě Správy mostů a tunelů OŘ Brno.

Požadujeme předložit k projednání další stupeň projektové dokumentace.

S pozdravem



Ing. Libor Tkáč  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

#### **Přílohy :**

Příloha 1 : vyjádření ČD – Telematika, a.s.





**ČD-TELEMATIKA**

**Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Brno  
Kounicova 26  
611 43 Brno**

Číslo jednací 1202001633  
Datum 29.1.2020  
Váš dopis zn. S13/2020-OR BNO  
ze dne 23.01.2020

Vyřizuje Jiří Cipín  
telefon +420 972 544 417  
e-mail Jiri.Cipin@cdt.cz

Věc: **Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. .**

Název stavby: **III/12920 Leskovice - most ev.č.12920-1.**

Při realizaci výše uvedené stavby **NEDOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

**Vyjádření pozbývá platnosti dne 29.1.2022**

**Další upřesňující podmínky:**


Dotčené území - k.ú.Leskovice viz.sit.v.č.1202001633; v OPD na trati Horní Cerekev - Tábor žkm cca.31,825 - 31,900 vpravo.

**ČD - Telematika a.s.  
Pernerova 2819/2a  
130 00 Praha 3**

**www.cdt.cz**

ČD - Telematika a.s. | akciová společnost | Korespondenční adresa: Pod Táborem 369/8a | 190 00 Praha 9 | tel.: +420 972 225 555

Sídlo společnosti: Pernerova 2819/2a | 130 00 Praha 3 | IČ: 61459445 | DIČ: CZ61459445 | Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8938





ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

Došlo: 13.5.2020  
Č.j.: 20-0882  
Číslo zakázky: 18131  
Vyřizuje: Ing. Otevřel

V Jihlavě dne 06.05.2020  
Č.j. 18131/ŘSD/39200/2020  
Vyřizuje: Ladra David  
Tel. 567584646

PRIS Projekční kancelář spol. s r.o.  
Ing. Rostislav Otevřel  
Osová 20  
625 00 Brno

### III/12920 Leskovice – most ev. č. 12920-1

vyjádření k záměru, DIO, dočasný zábor pozemků

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že Ředitelství silnic a dálnic, Správa Jihlava souhlasí s plánovanou opravou mostu ev. č. 12920-1 Leskovice převádějící silnici III/12920 přes silnici I/19.

Jedná se o nahrazení stávajícího mostu za nový. Doprava v průběhu výstavby bude vedena po objízdné trase. Předpokládaná doba trvání stavby a dopravního opatření se předpokládá v délce 24 týdnů. Předpokládaný rok realizace je 2021.

V rámci projektové dokumentace (ve stupni DSP) je řešen návrh dopravně inženýrského opatření po dobu rekonstrukce mostu na silnici III/12920 a I/19. Na silnici I/19 bude snížena rychlost v místě stavby. Během demolice stávajícího mostu bude doprava řízena světelnou signalizací (při demolici nad levou částí I/19 se bude jezdit vpravo po I/19 a opačně). S úplnou krátkodobou uzavírkou silnice I/19 pro snesení nosníků středního pole se počítá o víkendech v nočních hodinách). Demontáž stávajících ocelových svodidel na I/19 v délce 16 m a jejich odvoz bude řešen v dostatečném předstihu, před zahájením stavby a za přítomnosti majetkového správce silnice I/19. Zpětné osazování svodidel bude též oznámeno a následně předáno majetkovému správci.

S navrhovaným dopravně inženýrským opatřením lze předběžně souhlasit za předpokladu, že budou též projednána a odsouhlasena Policií ČR. Potřebná povolení vydává na základě žádosti Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

Zároveň Vás upozorňujeme, že Vaší činností nesmí dojít k poškození silnice I/19 ani jejích součástí a příslušenství.

Před zahájením stavebních prací požádá investor (zhotovitel) Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava o vydání zvláštního užívání. Dále uzavře smlouvu s ŘSD ČR, Správa Jihlava o pronájmu stavby silnice I. třídy a uhradí výši nájemného na předem určenou dobu. K uzavření smlouvy je nutné doložit harmonogram prací, ze kterého bude zřejmý rozsah a doba záboru stavby silnice I/19.

S dočasným zábořem pozemku p. č. 1175, plochy 451 m<sup>2</sup>, KÚ Leskovice a s dočasným snížením podjezdové výšky na 4,35 m včetně rezervy 0,15 m po dobu výstavby souhlasíme.

S pozdravem

Ing. Marie Tesařová  
ředitelka Správy Jihlava

Adresa pro doručování:  
ŘSD ČR Správa Jihlava  
Kosovská 10a  
586 01 Jihlava



--- --	DOČASNÝ ZÁBOR
--- --	DOČASNÝ ZÁBOR VEDENÝ PO HRANICI POZEMKŮ
-----	TRVALÝ ZÁBOR
-----	TRVALÝ ZÁBOR VEDENÝ PO HRANICI POZEMKŮ
-----	HRANICE POZEMKŮ KN
-----	HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
-----	STÁVAJÍCÍ HRANY, STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
=====	NOVÉ KONSTRUKCE

Dne: 6/5/2020

Zastoupeno: *Ing. Martin Tesařovský, ředitelkou správy*

Podpis:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
správa Jihlava  
JIHLAVA, Kosovská 10a  
11

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika  
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 717/20  
625 00 BRNO

(obdrží prostřednictvím datové schránky)

Váš dopis značky/ze dne  
D/S-0923/2020-Krch  
11. 5. 2020

Číslo jednací  
KUJI 44171/2020  
OZPZ 235/2020

Vyřizuje/telefon  
Michal Fryš/564602504

V Jihlavě dne  
1. 6. 2020

### III/12920 Leskovice – most ev. č. 12920-1

#### Vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 11. 5. 2020 vaši žádost o vyjádření k výše uvedenému záměru z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen zákona o EIA).

V předložené souhrnné technické zprávě (stupeň DUSP) zpracované vámi v dubnu 2020 je uvedeno, že se jedná o stavbu nové mostní konstrukce přes silnici I/19 v původní poloze s chodníkem. Most se nachází v intravilánu obce a odpovídá tak příčnému uspořádání místní komunikaci typu MO2k 9,0/7,5/50. Stávající most bude odstraněn vč. spodní stavby a základů. Odstraněním vnitřních podpěr podél I/19 dojde ke zvětšení světlosti mostního otvoru. Délka nosné konstrukce je 34,14 m se světlostí mostního otvoru 30 m. Šířka mostu je 9,6 m, šířka mezi obruhami je 6,5 m. Výška mostu nad I/19 je 6,27 m. Výškově je úprava komunikace napojena na stávající stav před a za mostem. Celková délka úpravy komunikace je 64 m.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný úřad dle § 22 zákona o EIA sděluje:

Dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona o EIA se jedná o nevýznamnou změnu záměru uvedeného v bodě 49 přílohy č. 1 zákona o EIA (*silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pružích od délky 2 km ...*), která nepodléhá zjišťovacímu řízení.

Mgr. Michal Fryš  
úředník odboru životního prostředí a zemědělství



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika  
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

**Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**  
**Osová 20**  
**625 00 Brno**

*Datová schránka*

Váš dopis značky/ze dne D/S – 0924/2020 - Krch 11. 5. 2020	Číslo jednací KUJI 51144/2020 OŽPZ 103/2020	Vyřizuje/telefon Jan Stříteský 564 602 509	V Jihlavě dne 1. 6. 2020
--	---	--	-----------------------------

**„III/12920 Leskovice – most ev. č. 12920-1“ k. ú. Leskovice – stanovisko Natura a  
předběžná informace**

**1. Stanovisko Natura**

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina“) jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o ochraně přírody“), po posouzení záměru

**„III/12920 Leskovice – most ev. č. 12920-1“**

vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody toto stanovisko:

**Záměr nemůže mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.**

**Odůvodnění:**

OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina obdržel dne 11. 5. 2020 žádost o stanovisko z hlediska vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000). Žádost podala Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 469 74 806, který zastupuje investora záměru Krajskou správu silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 000 90 450.

Předmětem záměru je stavba nového mostu v intravilánu obce Leskovice na silnici III/12920, kterou převádí přes silnici I/19. Most je umístěn v km 0,303 silnice III/12920 v k. ú. Leskovice. Stavbou mostu budou dotčeny pozemky p. č. 34/1, 34/6, 221/8, 349/2, 374/3 a 1175 v k. ú. Leskovice. Samotné stavbě mostu bude předcházet demolice konstrukce třípolového nadjezdu mostu ev.č. 12920-1 nad silnicí I/19 a jeho novou mostní konstrukcí. Nový most bude konstrukce o jednom poli rámového typu. Délka nové konstrukce je 34,14 m s přemostění 30,0 m, výšku

6,74 m a šířku 9,6 m (mezi obrubami 6,5 m). Most bude vybaven pozemní komunikací o šířce 6,5 m a chodníkem po levé straně o šířce 1,5 m a záchytným zařízením (zábradlím). Celková délka úpravy komunikace bude 64 m.

Podkladem pro posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti byla žádost i skutečnosti obecně známé. Podkladem pro posouzení vlivu záměru jsou i skutečnosti známé z úřední činnosti. Zde se jedná zejména o vymezení evropsky významných lokalit (dále také „EVL“) a ptačích oblastí (v Kraji Vysočina není žádná ptačí oblast), předměty jejich ochrany (viz např. <http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php>), poznatky o ekologii, biologii, rozšíření, ohrožení a péči o druhy (např. <http://www.biomonitoring.cz>).

V bezprostřední blízkosti nachází EVL Trnava CZ0613334 a to ve vzdálenosti 7 km (severozápadním směrem směr od záměru), která je vyhlášena pro ochranu evropsky významného druhu vydra říční (*Lutra lutra*).

Předmětem záměru je rekonstrukce mostní konstrukce mostu III/12920 Leskovice – most ev. č. 12920-1. Během výstavby nedojde k ovlivnění předmětu ochrany ani celistvost EVL Trnava. Možným dočasným negativním vlivem je únik ropných produktů (nafty, oleje) do okolí, zvýšená hluchost a prašnost. Tyto vlivy se dotknou pouze blízkého okolí.

Vzdálenost EVL od daného záměru, její předmět ochrany a konkrétní výše uvedená činnost zaručují, že nemůže dojít k jejímu ovlivnění, a proto lze vyloučit negativní vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) při předpokladu zachování v žádosti uvedených parametrů a činností.

#### **Poučení o odvolání:**

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska a vyjádření z hlediska druhové ochrany vydávaná podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, případně dalších předpisů. Stanovisko není vydáváno ve správním řízení (§ 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody) a nelze proti němu podat odvolání.

## **2. Předběžná informace podle § 90 odst. 18 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění**

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále též „zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody“) sděluje, že odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina) není v dotčeném území znám výskyt žádného zákonem zvláště chráněného druhu, který by mohl být záměrem dotčen, ani v Nálezové databázi AOPK ČR není v dotčeném území evidován výskyt žádného zákonem zvláště chráněného druhu. Jejich přítomnost však nelze úplně vyloučit. V případě jejich výskytu je třeba kontaktovat OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina ke konzultaci dalšího postupu.

Tato informace nenahrazuje vyjádření (stanovisko) orgánů ochrany přírody dle § 76 a § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, jež jsou kompetentními orgány z hlediska povolení ke kácení dřevin a obecné ochrany přírody.

Ing. Eva Horná  
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

## Městský úřad Pelhřimov

Projekční kancelář PRIS spol. s r. o.  
Osová 20  
625 00 Brno  
-DS-

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	ČÍSLO JEDNACÍ	VYŘIZUJE	PELHŘIMOV
13.5. 2020	OŽP/867/2020-2	Slavětinský, Bouzek, Kotrčová, Kosová, Krupka, Souček, Vrubel	29. 5. 2020

**Koordinované stanovisko MěÚ Pelhřimov k projektové dokumentaci podle § 4, odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu k projektové dokumentaci stavby „III/12920 Leskovice-most ev. č. 12920-1“ pro územní a stavební řízení.**

Jedná se o demolici stávajícího nadjezdu mostu ev.č. 12920-1 nad silnicí I/19 a jeho náhradu novou mostní konstrukcí s normovou zatížitelností a záchytným systémem. Nový most o jednom poli a normovým zádržným systémem tak nahradí stávající, který je ve špatném technickém stav. Nový most bude stejně tak jako dosavadní kolmý. Stávající spojitá konstrukce o třech polích bude nahrazena jednopolovou rámovou, čímž se odstraní nevhodně umístěny pilíře v blízkosti komunikace I/19. Jedná se o trvalou stavbu.

Dotčené pozemky p.č. 34/, 34/6, 221/ 349/2, 374/3 a 1175.

Investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450. Projektovou dokumentaci stavby zpracovala v 03/2020 firma Projekční kancelář PRIS spol. s r. o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806.

**Odbor životního prostředí Městského úřadu Pelhřimov dává tato vyjádření, stanoviska a závazná a stanoviska:**

**Stanovisko vodoprávního úřadu**

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad sděluje, že z důvodu nedotčení zájmů chráněných vodním zákonem nebude vydávat závazné stanovisko, s výše uvedeným záměrem souhlasíme bez dalších podmínek.

**Závazné stanovisko za úsek odpadového hospodářství**

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy na úseku odpadového hospodářství podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“) a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“)

**s o u h l a s í**

podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech a § 149 odst. 1 správního řádu s umístěním a povolením stavby z hlediska nakládání s odpady ke stavbě: **„III/12920 Leskovice-most ev. č. 12920-1“ pro územní a stavební řízení** (dále jen „předmětná stavba“), stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450 (dále jen „stavebník“).

### **Odůvodnění:**

Dne 13.5.2020 obdržel Městský úřad Pelhřimov, odbor ŽP (dále jen „odbor ŽP MěÚ Pelhřimov“) písemnou žádost o vydání závazných stanovisek a vyjádření odboru ŽP na předmětnou stavbu, kterou podal stavebník prostřednictvím zástupce Projekční kancelář PRIS spol. s r. o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806.

Přílohou žádosti je projektová dokumentace s názvem: „**III/12920 Leskovice-most ev. č. 12920-1“ pro územní a stavební řízení**“, kterou zpracovala 3/2020 Projekční kancelář PRIS spol. s r. o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806.

Odbor ŽP MěÚ Pelhřimov jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství nemá k uvedené akci námitek. Předložená projektová dokumentace byla podrobně a dostatečně zpracována. V PD byly uvedeny druhy odpadů zařazené podle Katalogu odpadů, uvedeno jejich odhadované množství a navržen způsob využití nebo odstranění odpadů. Souhlasíme s předáním odpadů osobě oprávněné k jejich převzetí (zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech).

Původce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem o odpadech. Odpady není možné předávat osobám, které nejsou oprávněné k jejich převzetí. Ukládání odpadů na povrchu je možné pouze za splnění legislativních podmínek, především v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění.

Po prostudování předložených podkladů, došel správní orgán odpadového hospodářství k závěru, že vydání souhlasného závazného stanoviska k povolení stavby je možné bez podmínek.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí a stanoviska orgánů státní správy vydávaná podle dalších zvláštních právních předpisů.

### **Poučení:**

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat a opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 odst. 5 nebo § 149 odst. 6 správního řádu.

### **Informace za úsek ochrany ovzduší**

Záměr řešený v předložené projektové dokumentaci nevyžaduje vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší Městským úřadem Pelhřimov, odborem životního prostředí podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Upozorňujeme, že při odstraňování stavby je třeba omezovat prašnost vhodnými opatřeními (např. zkrápění, plachtování sypkých materiálů při převozu,...).

### **Vyjádření za úsek ochrany přírody a krajiny.**

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí ( dále jen ŽP ) jako orgán státní správy ochrany přírody podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, (dále jen „zákon“) vydává v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) v platném znění toto vyjádření :

Projektovanou stavbou nedojde k dotčení zájmů chráněných zákonem, proto k navrženému záměru nemáme připomínek.

### **Vyjádření za úsek státní správy lesů**

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí jako orgán státní správy lesů podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen „lesního zákona“) vydává v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění toto vyjádření.

Navrženou stavbou nedojde k dotčení zájmů chráněných lesním zákonem.



## **Vyjádření za úsek ochrany zemědělského půdního fondu**

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění (dále jen „zákon“) vydává v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění toto vyjádření.

K předložené projektové dokumentaci demolice a stavby nového mostu ev. č. 12920-1 nad silnicí I/19 nemáme zásadních připomínek. Při stavební činnosti v rámci realizace stavby musí být ve smyslu § 8 zákona zabráněno škodám na ZPF a především s odkazem na ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) zákona nesmí dojít k poškození příznivých fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy na okolních pozemcích náležejících do ZPF.

### **Oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Pelhřimov dává toto vyjádření:**

Městský úřad Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství, které je dle ust. § 40, odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) příslušným speciálním stavebním úřadem ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, po posouzení Vaší žádosti a předloženého návrhu stavby sděluje, že nemá připomínek k předložené PD. MěÚ Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství bude nad uvedeným záměrem dle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") a podle § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů příslušným speciálním stavebním úřadem.

### **Odbor investiční – úsek pam. péče Městského úřadu Pelhřimov dává toto vyjádření:**

Předložený projekt se nedotýká zájmů státní památkové péče a nemáme k němu žádných připomínek. Při pracích je nutné respektovat, že jde o území s archeologickými nálezy, tj. postupovat v souladu s §22 zákona č.20/1987Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

### **Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby vydává toto stanovisko:**

Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, jako příslušný úřad územního plánování dle §6 odst.1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle §96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr: „**III/12920 Leskovice-most ev. č. 12920-1**“.

Na výše uvedený záměr vydal Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, jako příslušný úřad územního plánování, dne 27.5.2020 pod Č.j.:OV/636/2020-2 závazné stanovisko, které je platné a proto Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby **nebude jiné závazné stanovisko orgánu územního plánování vydávat.**

Na základě zmocnění je k podpisu tohoto koordinovaného stanoviska oprávněn Ing. Josef Slavětínský, vedoucí odboru ŽP MěÚ Pelhřimov.

Ing. Josef Slavětínský  
Vedoucí odboru ŽP MěÚ Pelhřimov

Na vědomí: OV, OSH, OI- elektronicky  
Přílohy: PD žadatel

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor dopravy a silničního hospodářství  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika  
tel.: 564 602 234, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Krajská správa a údržba silnic  
Vysočiny, příspěvková organizace,  
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
v zastoupení na základě plné moci  
společností Projekční kancelář  
PRIS spol. s r.o., IČO: 46974806,  
Osová 717/20, Starý Lískovec, 625  
00 Brno

Váš dopis značky/ze dne 11. 05. 2020	Číslo jednací KUJI 45397/2020-Há/V/61 ODSH 26/2020	Vyřizuje/telefon Iveta Hájková 564 602 329	V Jihlavě dne 22. 05. 2020
---	--	--	-------------------------------

## Závazné stanovisko

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“), příslušný podle § 40 odst. 3 písm. d) a písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a v návaznosti na § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává dle § 44 odst. 1 závazné stanovisko pro stavbu:

Název stavby: „III/12920 Leskovice – most ev. č. 12920-1“  
Místo stavby: k. ú. Leskovice  
Investor stavby: Kraj Vysočina  
Druh dokumentace: Dokumentace pro společné povolení

Stavba se nachází v intravilánu obce Leskovice na silnici III/12920, kterou převádí most ev. č. 12920-1 přes silnici I/19. Stavba se nachází v Kraji Vysočina, okres Pelhřimov, k. ú. Leskovice. Jedná se o demolici stávajícího mostu a jeho náhradu novou mostní konstrukcí s normovou zatížitelností a záchytným systémem. Nový most o jednom poli a normovým zádržným systémem tak nahradí stávající, který je ve špatném technickém stavu. Nový most bude stejně kolmý tak jako byl stávající most. Stávající spojitá konstrukce o třech polích bude nahrazena jednopolovou rámovou, čímž se odstraní nevhodně umístěny pilíře v blízkosti komunikace I/19.

Krajský úřad s návrhem projektové dokumentace pro společné povolení stavby „III/12920 Leskovice – most ev. č. 12920-1“ **souhlasí za těchto podmínek:**

1. Realizace stavby si vyžádá omezení provozu na silnici I/19 a vedení objízdné trasy po silnici I/19. S ohledem na význam a dopravní zatížení silnice I/19 musí být plán organizace výstavby zpracován tak, aby k uzavření silnice I/19 došlo jen na co nejkratší

dobu a i další stavební práce probíhaly za co možná nejmenšího dotčení provozu na silnici I/19. Krajský úřad předběžně souhlasí s krátkodobou uzavírkou silnice I/19 i s vedením objíždě trasy po silnici I/19 s tím, že navržené objíždě trasy musí být řádně technicky zabezpečeny, zejména z hlediska únosnosti mostů a dalších objektů na objíždě trase. Před realizací stavby musí být navržené dopravní opatření projednáno a povoleno krajským úřadem v souladu s § 24 zákona o pozemních komunikacích.

2. Před umístěním přechodného dopravního značení na silnici I/19, je třeba požádat krajský úřad, který je příslušný dle § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/19. Toto stanovení lze vydat po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR.

Jestliže dojde k zásadní změně v předložené projektové dokumentaci, je nutné krajský úřad požádat o vydání nového stanoviska.

## Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 13. 05. 2020 žádost od právnické osoby Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava v zastoupení na základě plné moci společností Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČO: 46974806, Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno (dále jen „žadatel“) ve věci vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro společné povolení na stavbu „III/12920 Leskovice – most ev. č. 12920-1“.

Stavba se nachází v intravilánu obce Leskovice na silnici III/12920, kterou převádí most ev. č. 12920-1 přes silnici I/19. Stavba se nachází v Kraji Vysočina, okres Pelhřimov, k. ú. Leskovice. Jedná se o demolici stávajícího mostu a jeho náhradu novou mostní konstrukcí s normovou zatížitelností a záchytným systémem. Nový most o jednom poli a normovým zádržným systémem tak nahradí stávající, který je ve špatném technickém stavu. Nový most bude stejně kolmý tak jako byl stávající most. Stávající spojitá konstrukce o třech polích bude nahrazena jednopolovou rámovou, čímž se odstraní nevhodně umístěný pilíř v blízkosti komunikace I/19.

Realizaci stavby dochází k dotčení silnice I/19. Navržené omezení provozu na silnici I/19 naplňuje znaky uzavírky ve smyslu § 24 zákona o pozemních komunikacích, proto krajský úřad stavebníkovi uložil podmínky pod bodem č. 1, které umožní provedení stavby v souladu se zákonem o pozemních komunikacích. Stejně tak podléhá povolení krajského úřadu osazení přechodného dopravního značení na silnici I/19, proto krajský úřad uložil stavebníkovi pod podmínkou č. 2, aby před osazením tohoto přechodného značení o jeho stanovení požádal.

Krajský úřad posoudil předloženou projektovou dokumentaci a při splnění podmínek souhlasí s předmětnou akcí. Proto krajský úřad vydává toto závazné stanovisko ve formě souhlasu.

## Poučení

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

V Jihlavě 22. 05. 2020

Iveta Hájková  
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství  
*elektronicky podepsáno*

Městský úřad Pelhřimov  
odbor výstavby, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov

Poslo: 29.5.2020  
Č.j.: 10121/2020  
Číslo zakázky: 19131  
Vyřizuje: Otevřel

Č.j.:OV/636/2020-2

Pelhřimov 27.05.2020

**Žadatel:**

Projektční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 717/20, 625 00 Brno

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

### ORGÁNU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, jako orgán územního plánování příslušný podle §6 odst.1 písm. e) zákona č.183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil záměr podle §96b odst.1 stavebního zákona a shledal, že vyvolává změnu v území. Přezkoumal podle §96b odst.3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr:

#### **„III/12920 Leskovice-most ev. č. 12920-1“**

na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 34/6, 34/1, 221/8, 349/2, 374/3 a 1175 v katastrálním území Leskovice.

**Záměr obsahuje:**

Stávající most ev.č. 12920-1, který převádí silnici III/12920 přes silnici I/19 bude demolován a nahrazen novou mostní konstrukcí s normovou zatížitelností a záchytným systémem.

Záměr je členěn na 2 stavební objekty:

- SO 182 Dopravně inženýrská opatření
- SO 201 Most ev.č. 12920-1 – jedná se o stavbu nové mostní konstrukce v původní poloze s chodníkem na mostě. Délka přemostění je 30,0m, šířka mostu je 9,6m a výška nad I/19 je 6,27m. Komunikace bude v místě mostu šířky 6,5m, na levé straně mostu je umístěna chodníková římsa s obousměrným chodníkem šířky 1,5m a zábradlím výšky 1,1m.

### Závěry posouzení:

**Záměr je přípustný po splnění podmínky:**

Záměr bude proveden v souladu s částí předložené dokumentace, která je přílohou tohoto závazného stanoviska; další podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestanoví.

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.

### Odůvodnění

Dne 13.05.2020 podala Projektční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 717/20, 625 00 Brno žádost o vydání závazného stanoviska pro stavební záměr: „III/12920 Leskovice-most ev. č. 12920-1“ na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 34/6, 34/1, 221/8, 349/2, 374/3 a 1175 v katastrálním území Leskovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o vydání závazného stanoviska.

**K žádosti o vydání závazného stanoviska byly doloženy tyto podklady:**

Projektová dokumentace: „III/12920 Leskovice-most ev. č. 12920-1“ z 04/2020, číslo zakázky 19131. Zpracovatel dokumentace: Projektční kancelář PRIS spol. s r. o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806, vedoucí projektant Ing. Martin Řehulka, č. autorizace ČKAIT 1003412, zodpovědný projektant Ing. Rostislav Otevřel, č. autorizace ČKAIT 1006822.

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel odbor výstavby pro vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č.1 Politiky územního rozvoje České republiky, schválné dne 15.4.2015, Aktualizace č.2 a Aktualizace č.3 Politiky územního rozvoje České republiky, schválné dne 2.9.2019 - dále jen „Politika územního rozvoje“;
- Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (účinnost 23.10.2012), Aktualizace č.2 (účinnost 7.10.2016) a Aktualizace č.3 (účinnost 7.10.2016) Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, Aktualizace č.5 (účinnost 30.12.2017) Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, Aktualizace č.6 (účinnost 14.6.2019) Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina - dále jen „Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina“;
- Územní plán Leskovice vydaný ve znění Změny č.1 Územního plánu Leskovice (účinnost 9.3.2020) - dále jen „Územní plán Leskovice“

Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby přezkoumal záměr podle §96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací kraje a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. Dále přezkoumal soulad záměru s Územním plánem Leskovice a posoudil soulad navrhovaného záměru s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v §18 a 19 stavebního zákona.

#### Soulad záměru s politikou územního rozvoje:

Politika územního rozvoje České republiky, v platném znění, vymezuje ve správním území obce Leskovice koridor kapacitní silnice S13 (vymezení Písek-Tábor-D3-Pelhřimov-D1), jedná se o rozvojový záměr týkající se nové kapacitní silnice, u které budou parametry teprve stanoveny a který ÚP Leskovice plně respektuje. Z těchto důvodů bude záměr dále přezkoumáván z hlediska podrobnější dokumentace - Územního plánu Leskovice.

#### Soulad záměru se zásadami územního rozvoje:

Územní plán Leskovice, kterým je území řešeno, byl uveden do souladu se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, v platném znění, proto je záměr dále přezkoumáván z hlediska podrobnější dokumentace - Územního plánu Leskovice.

#### Soulad záměru s Územním plánem obce (dále též ÚP) Leskovice

Záměr se dle platného ÚP Leskovice nachází ve stabilizovaných plochách dopravní infrastruktury – silnice I., silnice III. třídy a místní komunikace, pro které je ÚP Leskovice stanoveno hlavní využití citace...*plochy sloužící dopravní přístupnosti a případné obsluhy zastavěných i zastavitelných ploch. Zajištění území v železniční osobní i nákladní dopravě...citace, přípustné využití těchto ploch je citace.....výstavba zařízení související bezprostředně s danou funkcí staveb dopravních...konec citace.* Zároveň je záměr součástí vymezeného koridoru dopravní infrastruktury DK02 – koridor pro homogenizaci stávajícího tahu silnice I. třídy, který je vymezen jako veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury. ÚP Leskovice pro všechny části ploch s rozdílným využitím zasahujícím do vymezeného koridoru dopravní infrastruktury DK02 stanovuje následující podmínky citace.....*přípustné využití je takové, které neztíží nebo neznemožní výstavbu dopravní stavby, pro niž byl koridor vymezen. Podmíněně přípustné využití je využití podle podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití, které dopravní infrastruktury překrývá, za podmínky, že neztíží realizaci dopravní stavby, pro kterou byl koridor vymezen. Nepřípustné je jakékoliv využití, které znemožní nebo ztíží realizaci dopravní stavby, pro kterou byl koridor vymezen....konec citace.* Podle předložené projektové dokumentace se jedná o demolici stávajícího nevyhovujícího mostu, který převádí silnici III/12920 přes silnici I/19 a následnou stavbu nového mostu, v původní poloze, s normovou zatížitelností a záchytným systémem. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že z hlediska umístění a funkčního využití je záměr v souladu s ÚP Leskovice.

#### Soulad záměru s cíli a úkoly územního plánování:

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby jako orgán územního plánování posuzoval navrhovaný záměr z hlediska naplnění cílů a úkolů územního plánování stanovených v §18 a 19 stavebního zákona. Přitom bylo zjištěno, že relevantní v této věci je zejména posouzení souladu s §18 odst.3 stavebního zákona, kde orgány územního plánování koordinují veřejné i soukromé záměry v území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze stavebního zákona. Výše uvedený záměr řeší nutnou výměnu stávajícího mostu č. 12920-1 na silnici III/12920. Záměr je tedy v souladu s ochranou veřejných zájmů vyplývajících ze stavebního zákona. Posuzovaný záměr zároveň vyhovuje urbanistickým a architektonickým požadavkům na využívání a prostorové uspořádání území s ohledem na podmínky v území a s ohledem na stávající charakter území v souladu s §19 odst. 1 písm. c), e) stavebního zákona. Navrhovaná oprava přináší nové materiálové zpracování, které vychází z nových poznatků v rozvoji technologií a naplňuje v praxi ustanovení §19 odst. 1 písm. o) stavebního zákona.



Z výše uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný.

Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezměnily podmínky v území.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
- b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
- c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Dostane-li se toto závazné stanovisko do rozporu s politikou územního rozvoje nebo s územně plánovací dokumentací, která byla vydána po vydání závazného stanoviska, orgán územního plánování, který závazné stanovisko vydal, je nahradí z moci úřední novým závazným stanoviskem.

Městský úřad  
Pelhřimov  
393 01 Pelhřimov  


Ing. Jaroslava Hemberová  
úřednice oddělení územního plánu

Příloha:

Ověřená část předložené projektové dokumentace k posuzovanému záměru – součást závazného stanoviska

Doručení jednotlivě:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 717/20, 625 00 Brno

Podatelna: Městský úřad Pelhřimov, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov, [www.mupe.cz](http://www.mupe.cz), e-mail: [hemberova@mupe.cz](mailto:hemberova@mupe.cz), tel. 565351467





# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

## KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Pelhřimově dne 18. června 2020

Č.j.: KHSV/09975/2020/PE/HOK/Kri  
Sp. značka: S-KHSV/09975/2020/2  
Vyřizuje: Ing. Kristýna Štěpánová, tel.: 565 301 357  
e-mail: kristyna.stepanova@pe.khsjih.cz  
Č.j. odesílatele: D/S- 0959/2020 - Krch  
Počet listů/příloh: 1/0

Adresát: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749

V zastoupení: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806

**III/12920 Leskovice – most ev. č. 12920-1** - pro společné řízení k umístování a povolování staveb –  
závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává ve výše uvedené věci, v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů toto

### **závazné stanovisko:**

Po posouzení projektové dokumentace stavby „**III/12920 Leskovice – most ev. č. 12920-1**“ pro společné řízení k umístování a povolování staveb s odkazem na § 30, § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů se

**souhlasí.**

### **Odůvodnění:**

Dne 15. 5. 2020 byla KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě doručena žádost společnosti Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806, zastupující na základě plné moci investora Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci „**III/12920 Leskovice – most ev. č. 12920-1**“ zpracovanou v červnu 2020 společností společností Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806.

Projektová dokumentace řeší demolici stávajícího nadjezdu mostu ev. č. 12920-1 nad silnicí I/19 a jeho náhradu novou mostní konstrukcí s normovou zatížitelností a záchytným systémem. Stavba se nachází v intravilánu na začátku obce Leskovice, kterou prochází komunikace III/12920. Most je umístěn km 0,303 silnice III/12920 k.ú. Leskovice - pozemky dotčené stavbou – parcela č.: 34/1, 34/6, 221/8, 349/2, 374/3, 1175. Směrové řešení nebude upravováno. Součástí mostu bude chodníková monolitická římsa na levé straně. Z pohledu komunikace se jedná o běžné řešení komunikace v obci. Z hlediska materiálového je nový mostní objekt navržen jako předpjatý dvoutrámový náběhovaný rám o jednom poli. Před a za mostem se provede přechodový klín. Na levé straně ze zámkové dlažby a na pravé z lomového kamene do betonu. Stejný materiál bude použit také pro zpevnění svahu pod mostem. Komunikace bude v místě mostu šířky 6,5 m a na levé straně mostu je umístěna chodníková římsa

s obousměrným chodníkem š. 1,5 m, který bude na koncích římsy ukončen výškovým náběhem. Objekt mostu bude dále sloužit svému původnímu účelu. Most ev. č. 12920-1 převádí silnici III/12920 přes silnici I/19 u obce Leskovice. V rámci opravy mostu budou do levé římsy osazeny 2ks chrániček DN110. Po dokončení rekonstrukce mostu bude dočasně odpojené kabelové vedení uloženo zpět do připravené chráničky DN110 a druhá chránička bude ponechána jako rezerva pro další rozvoj DS NN.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávajícího mostu a nově navržené řešení stavby z hlediska intenzity dopravy nepřinese žádné navýšení, se nepředpokládá, že hladiny hluku budou oproti stávajícímu stavu vyšší a nadlimitní. Stavba tak nebude významným zdrojem hluku a nezhorší současné hlukové poměry pro okolí. Z těchto důvodů orgán ochrany veřejného zdraví nepožaduje předložení měření hluku či návrhu opatření k ochraně před hlukem. V projektové dokumentaci jsou navržena technicko-organizační opatření ke snížení hluku ze stavební činnosti, která spočívají v používání strojů a mechanismů s nižšími emisemi hluku a v provádění stavebních činností pouze v denní době. Orgán ochrany veřejného zdraví upozorňuje na skutečnost, že při provádění stavebních prací je zhotovitel stavby povinen u nejbližších chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb dodržet hygienické limity hluku a vibrací, které jsou stanoveny v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Po posouzení projektové dokumentace stavby konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvažovaný záměr není v rozporu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví.

Ing. Šimon Veleba  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  
Havlíčkův Brod a Pelhřimov

Rozdělovník:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IDDS: 64uu6mg





Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Územní odbor Pelhřimov  
Dopravní inspektorát



Č. j. KRPJ-62254-2/ČJ-2020-161706-DING

Pelhřimov 16. června 2020

Počet stran: 1

Přílohy: 4/4

Ing. Andrea Krchnáková  
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 20  
625 00 Brno

**Stanovisko k projektové dokumentaci ve stupni DUSP na realizaci akce: "III/12920  
Leskovice - most ev.č. 12920-1"**

Dopravní inspektorát Pelhřimov, jako dotčený orgán státní správy ve věci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v souladu s § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s předloženou projektovou dokumentací ve stupni DUSP na realizaci akce: "III/12920 Leskovice - most ev.č. 12920-1".

Stavba bude provedena v souladu s ČSN 73 6101 (Projektování silnic a dálnic), ČSN 73 6242 (Navrhování a provádění vozovek na mostech), ČSN EN 1991 - 2 (Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou) a dále dle platných technických podmínek, popř. technických kvantitativních podmínek.

Současně si vyhrazujeme právo se vyjádřit k trvalému dopravnímu značení až při samotné realizaci stavby.

Zpracoval:  
por. Ing. Zdeněk Mlčoch

npor. Bc. Hana Němcová  
zástupce vedoucího oddělení

Pražská 1738  
393 01 Pelhřimov

Tel.: 974274258  
Fax:  
Email: epodatelna.policie@pcr.cz  
ID DS: x9nhptc



## Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov

Požárnícká 1240, 393 01 Pelhřimov



HZSJX006U4KU  
prvotní identifikátor

### ADRESÁT:

PRIS s.r.o.  
Osová 20  
625 00 Brno

VYŘIZUJE: Mgr. Petr Krivánek  
TEL: 950281116 / FAX: 950281133  
E-MAIL: petr.krivanek@hasici-vysocina.cz

PELHŘIMOV: 21.05.2020  
POČET LISTŮ: 1  
PŘÍLOHY: 0  
Č.j.: HSI- 1951-2/PE-2020

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 20, 625 00 Brno

Došlo: 1.6.2020  
Č.j.: 1037/2020  
Číslo zakázky: 19131  
Vyřizuje: Otevřel

EV.Č.: PE-267/2020

### Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

**Název stavby:** III/12920 Leskovice - most ev. č. 12920-1, Kraj Vysočina Jihlava

**Místo stavby:** p.p.č. 34/1, 34/6, 221/8, 349/2, 374/3, 1175, k.ú. Leskovice

**Stavebník:** Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

**Předložená dokumentace:** dokumentace pro společné územní a stavební řízení,  
Ing. Rostislav Otevřel, ČKAIT 1006822, 04/2020, Č.ZAK. 19131

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS Kraje Vysočina“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 19.5.2020 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

### SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

#### Odůvodnění:

HZS Kraje Vysočina vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Průvodní a souhrnná technická zpráva, koordinační situace (Ing. Rostislav Otevřel, ČKAIT 1006822, 04/2020, č.zak. 19131).

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů,

dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, že souhrnná technická zpráva splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzené souhrnné technické zprávy vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

(Otisk razítka)



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "J. Hörner".

plk. Ing. Jiří Hörner  
ředitel územního odboru

**Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany  
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru  
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk**

Sp. zn.: 42571/2020-1150-OÚZ-ČB  
SpMO 1528/2020 - 794

České Budějovice 1. července 2020

PRIS projekční kancelář spol. s r.o.  
Osová 20  
625 00 Brno

**Závazné stanovisko pro územní řízení, stavební řízení  
III/12920 Leskovice - most ev.č. 12920-1, k.ú. Leskovice  
K čj. D/S-0960/2020 - Krch**

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, **Ministerstvo obrany**, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

**souhlasné závazné stanovisko**

**k záměru stavby mostu tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.**

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru SNM MO **neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení**, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP - jev 82a, 119).

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

**Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.**

Kontaktní osoba: Petra Šíslová, tel.č. 973 321 587

Petra Šíslová  
vrchní referent  
oddělení ochrany územních zájmů Morava

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 42571/2020-1150-OÚZ-ČB tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR.

Adresa pro doručování:  
Ministerstvo obrany ČR,  
Sekce nakládání s majetkem,  
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,  
oddělení ochrany územních zájmů Morava  
Žižkova 37, 370 04 České Budějovice  
IČO: 60162694



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor dopravy a silničního hospodářství  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika  
tel.: 564 602 235, e-mail: [posta@kr-vysocina.cz](mailto:posta@kr-vysocina.cz)

Projekční kancelář PRIS spol. s r. o.  
Osová 20  
625 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací	Vyřizuje/telefon	V Jihlavě dne
11. května 2020	KUJI 46548/2020	Ing. Ludmila Blahoudková 564 602 191 <a href="mailto:blahoudkova.l@kr-vysocina.cz">blahoudkova.l@kr-vysocina.cz</a>	18. května 2020

### **Odpověď na žádost o závazné stanovisko „III/12920 Leskovice – most ev. č. 12920-1“**

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 14. května 2020 Vaši žádost o závazné stanovisko k akci „III/12920 Leskovice – most ev. č. 12920-1“.

Oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina souhlasí z hlediska dopravní obslužnosti s úplnou uzavírkou komunikace III/12920 Leskovice - most. Objízdná trasa pro vozidla VLOD nebude stanovena, vozidla VLOD nebudou uzavírkou dotčeny, pouze v případě bourání mostu v podobě krátkodobých uzavírek. Krátkodobé uzavírky budou uskutečněny za minimálního provozu v nočních hodinách o víkendu.

Uzavírka si nevyžádá dočasné přemístění zastávek.

Vedení jednotlivých linek a časové polohy se do doby realizace stavebních prací mohou měnit, a tím i objízdné trasy a jednotliví dopravci. V případě jakýchkoli změn nás neváhejte prosím kontaktovat pro zajištění dopravní obslužnosti.


S pozdravem

Ing. Hana Strnadová  
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství



# SITUACE 1:200

Akce: III/12920 Leskovice – most ev. č. 12920-1



## LEGENDA ČAR

- DOČASNÝ ZÁBOR
- DOČASNÝ ZÁBOR VEDENÝ PO HRANICI POZEMKŮ
- TRVALÝ ZÁBOR
- TRVALÝ ZÁBOR VEDENÝ PO HRANICI POZEMKŮ
- HRANICE POZEMKŮ KN
- HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
- STÁVAJÍCÍ HRANY, STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

Obec Leskovice, jako majitel dotčeného pozemku p.č. 349/2 v KÚ Leskovice [680036] souhlasí:

- s výše uvedeným záměrem
- s dočasným záбором p.č. 349/2 v KÚ Leskovice
- s navrženou objízdou trasou

Dne: 19.5.2020

Zastoupeno: ing. Břetislav Starosta

Podpis: J. Páral

OBEC LESKOVICE

Leskovice 51

394 14

IČO: 002 48 509

## Rostislav Otevřel

---

**Od:** MILAN BÍLEK <ou.leskovice@tiscali.cz>  
**Odesláno:** středa 22. dubna 2020 7:34  
**Komu:** Rostislav Otevřel  
**Předmět:** RE: RE: III-12920 Leskovice – most ev. č. 12920-1

Levý chodník platí.

Umístění značek začátek a konec obce

jak jste navrhl. Ať se daří. Milan Bílek.

----- Původní zpráva -----

Od: Rostislav Otevřel <rostislav.otevrel@pris.cz>

Komu: 'MILAN BÍLEK' <ou.leskovice@tiscali.cz>

Předmět: RE: III-12920 Leskovice – most ev. č. 12920-1

Datum: 21.04.2020 13:49

Dobrý den,

začátek/konec obce posuneme za křižovatku za první dům – viz červená „čára“.



Levý chodník platí.

Děkuji

S pozdravem

Otevřel Rostislav

---

**Ing. Rostislav OTEVŘEL**

**projektant**

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 20,625 00 Brno  
Tel : 547 214 460

Mobil: +420 724 972 990

[rostislav.otevrel@pris.cz](mailto:rostislav.otevrel@pris.cz)

<http://pris.cz/>

**From:** MILAN BÍLEK <ou.leskovice@tiscali.cz>  
**Sent:** Tuesday, April 21, 2020 1:46 PM  
**To:** Rostislav Otevřel <rostislav.otevrel@pris.cz>  
**Subject:** RE: III-12920 Leskovice – most ev. č. 12920-1

Zdravím.

Mám připomínku k začátku obce.

Mohl by být posunut víc k Moravči? Až před první dům

od Moravče po levé straně. Jakou vzdálenost se ještě domluvíme.

Děkuji. Ať se daří. Milan Bílek.

----- Původní zpráva -----

Od: Rostislav Otevřel <[rostislav.otevrel@pris.cz](mailto:rostislav.otevrel@pris.cz)>  
Komu: [ou.leskovice@tiscali.cz](mailto:ou.leskovice@tiscali.cz)  
Předmět: III-12920 Leskovice – most ev č. 12920-1  
Datum: 21.04.2020 10:33

Dobrý den pane starosto,

projektuju opravu mostu přes I/19 u obce Leskovice.

Chtěl jsem si s Vámi odsouhlasit řešení nového mostu (nadjezdu na I/19):



1. šířkové řešení na mostě – tzn. umístění chodníku na mostě na LEVÉ STRANĚ, který bude na koncích mostu ukončen přechodovými klíny na délce 2 m a nebude dál pokračovat.

Umístění na levé straně jsem volil záměrně, vzhledem k blízké zástavbě na této straně.

2. Zároveň bychom chtěli posunout začátek obce před most, tak aby na mostě nemusely být svodidla a most byl v intravilánovém uspořádání (je to výhodnější řešení, vzhledem k blízkosti zástavby).

V příloze emailu jsou výkresy – v případě dotazů mne kontaktujte. Nyní mi Vaše vyjádření postačí pro další projekční práce. Následně Vás budeme oficiálně žádat o souhlas se záměrem a objízdnou trasou.

Děkuji Vám

S pozdravem

Otevřel Rostislav

---

**Ing. Rostislav OTEVŘEL**

**projektant**

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 20,625 00 Brno  
Tel : 547 214 460

Mobil: +420 724 972 990

[rostislav.otevrel@pris.cz](mailto:rostislav.otevrel@pris.cz)

<http://pris.cz/>

--- <http://klikni3.tiscali.cz>

--- <http://klikni1.tiscali.cz>

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 17415/2020-SŽ-OŘ BNO-OPS

Listů/příloh 2/2

Vyřizuje Zdeněk Petruš

Telefon +420 972 646 569

Mobil +420 724 557 423

E-mail PetruZ@szdc.cz

Datum 21. květen 2020

 Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.  
 Osová 20  
 625 00 Brno

### Souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace ke stavebnímu řízení

Na základě předložené žádosti a dokumentace stavby vydává Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno (dále jen „OŘ Brno“), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, toto

#### souhrnné stanovisko ke stavebnímu řízení

**Název stavby:** III/12920 Leskovice – most ev.č. 12920-1  
**Místo stavby:** v ochranném pásmu dráhy na pozemcích p.p.č. 34/1, 34/6, 221/8, 349/2, 374/3 a 1175 v k.ú. Leskovice  
**Trat':** Horní Cerekev – Tábor (EKDNU 639 HS4) vpravo v žkm 31,835 – 31,870 ve vzdálenosti cca 45m od osy koleje  
**TÚDÚ:** 1851  
**Žadatel:** Projektční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno  
**Stavebník/Investor:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Dle předložené projektové dokumentace se jedná o demolici stávajícího nadjezdu mostu ev.č. 12920-1 nad silnicí I/19 a jeho náhradu novou mostní konstrukcí s normovou zatížitelností a záchytným systémem.

Stavbou nebude dotčen obvod dráhy.

V zájmovém území se nenachází podzemní zařízení ve správě Oblastního ředitelství Brno

Vyjádření ČD – Telematika, a.s. Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3 vloženo formou přílohy.

#### Správa železnic, státní organizace, s umístěním stavby v ochranném pásmu dráhy souhlasí

#### za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

1. Stavba bude projednána ve smyslu stavebního zákona a zákona č. 266/94 Sb., o dráhách v platném znění a bude k ní vydán souhlas Drážního úřadu. Žádá se : Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň.
2. Zhotovitel provede ohlášení zahájení a ukončení stavebních prací v ochranném pásmu dráhy, na místně příslušné operační středisko HZS Správy železnic - JPO Havlíčkův Brod, Havlířská 3571, 580 01 Havlíčkův Brod, nepoplachové č. tel. 725 344 673 nebo e-mail hzshbroper@szdc.cz, v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření. Požadujeme v tomto smyslu doplnit souhrnnou TZ v části Zásady požární bezpečnostního řešení.
3. Technologický postup prací s ohledem na konstrukční systém objektu či použití živců v případě použití řezání s využitím rozbrušovacích agregátů popř. otevřeného ohně (autogen) či využití technologického spalování obsahovat způsob určení podmínek

požární bezpečnosti (§15 vyhlášky 246/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů) při činnostech souvisejících s realizací demoličních prací tak, aby bylo eliminováno riziko případného vzniku požáru či šíření požáru do okolí.

Upozorňujeme, že v případě dodavatelsky prováděných činností se zvýšeným požárním nebezpečím zabezpečuje stanovení a dodržování podmínek podle odstavců 1 až 4 §15 vyhlášky 246/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která tyto činnosti vykonává, není-li smlouvou stanoveno jinak.

4. Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti (např. při skladování materiálů a zajištění volného přístupu k vnějším odběrním místům).
5. Vzhledem k předloženým dokladům platí toto vyjádření výhradně pro akci „**III/12920 Leskovice – most ev.č. 12920-1**“.

Jako účastník územního řízení trváme na tom, aby **výše uvedené podmínky tohoto souhrnného stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do stavebního povolení popř. jen rozhodnutí jako nezbytně závazné**, s uvedením č.j. a data vydání souhrnného stanoviska.

Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas Drážního úřadu ve smyslu ust. § 7 odst.3 nebo § 9 odst.1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění.

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby s platností 2 let od data jeho vydání. Pokud v této lhůtě nebude vydáno pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu, je investor stavby popř. s jeho souhlasem stavebník povinen zažádat o vydání nového souhrnného stanoviska, podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů.

Pro případné další žádosti nebo jiná podání týkající se předmětné stavby (např. při předkládání žádosti k dalšímu stupni dokumentace stavby) žádáme o uvádění našeho čísla jednacího pro naši rychlejší orientaci k uvedenému záměru.

S pozdravem



Ing. Libor Tkáč  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

**Přílohy :**

Příloha 1 : vyjádření ČD – Telematika, a.s.

**Na vědomí :**

ST Jihlava  
PO Jihlava



Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Brno  
Kounicova 26  
611 43 Brno

Číslo jednací 1202009099  
Datum 20.5.2020  
Váš dopis zn. 16618/2020-OŘ BNO  
ze dne 12.05.2020

Vyřizuje Jiří Cipín  
telefon +420 972 544 417  
e-mail Jiri.Cipin@cdt.cz

Věc: **Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. ke stavebnímu řízení.**

Název stavby: **III/12920 Leskovice - most ev.č.12920-1.**

Při realizaci výše uvedené stavby **NEDOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

**Vyjádření pozbývá platnosti dne 20.5.2022**

**Další upřesňující podmínky:**

Dotčené území - k.ú.Leskovice p.č.34/1, 34/6, 221/8, 349/2, 374/3, 1175 viz.sit.v.č.1202009099; v OPD na trati Horní Cerekev - Tábor žkm cca 31,840 - 31,885 vpravo.

ČD - Telematika a.s.  
Pernerova 2819/2a  
130 00 Praha 3

**www.cdt.cz**






ČD-TELEMATIKA

Příloha k vyjádření číslo jednací: 1202009099

Situace: 1/1

Podkladová data (c) ČUZK



[www.cdt.cz](http://www.cdt.cz)

ČD - Telematika a.s. | akciová společnost | Korespondenční adresa: Pod Táborem 369/8a | 190 00 Praha 9 | tel.: +420 972 225 555

Sídlo společnosti: Pernerova 2819/2a | 130 00 Praha 3 | IČ: 61459445 | DIČ: CZ61459445 | Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8938





## DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ

sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň

Sp. zn.: ML-SOL0560/20-2/Wm

Č. j.: DUCR-32496/20/Wm

Oprávněná úřední osoba: Wirland Tomáš Ing.

V Plzni dne 10. června 2020

Telefon: +420 972 524 098 (linka 230)

E-mail: wirland@ducr.cz

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

**vydává**

podle § 7 odst. 3 zákona, na základě žádosti, podané u Drážního úřadu dne 4. června 2020 žadatelem Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 717/20, 625 00 Brno, IČ 46974806,

**s o u h l a s n é   z á v a z n é   s t a n o v i s k o   p r o   ú č e l y  
u m í s t ě n í ,   p o v o l e n í   n e b o   o h l á š e n í   s t a v b y**

**„III/12920 Leskovice - most ev. č. 12920-1“.**

Stavba je navržena v ochranném pásmu železniční regionální dráhy Horní Cerekev – Tábor v žkm 31,835-31,870, v minimální vzdálenosti cca 45 m od osy krajní koleje (měřeno kolmo na její osu), na pozemku parc. č. 34/1, 34/6, 221/8, 349/2, 374/3, 1175 v k.ú. Leskovice.

**Souhlasné stanovisko vydává Drážní úřad za těchto podmínek:**

1. Stavba bude provedena podle dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.

#### **Odůvodnění**

Drážní úřad obdržel dne 4. června 2020 žádost Projekční kanceláře PRIS spol. s r.o., Osová 717/20, 625 00 Brno, IČ 46974806 o závazné stanovisko pro účely umístění, povolení nebo ohlášení výše uvedené stavby.

Drážní úřad posoudil u předmětné žádosti a předložené dokumentace soulad navrhované stavby se zákonem o dráhách včetně prováděcích předpisů.


Podmínka č. 1 zajišťuje provedení stavby v souladu se schválenou dokumentací. Podmínka č. 2 zajišťuje ochranu dráhy a jejích funkcí před nepříznivými vlivy následně povolované stavby. Podmínka č. 3 zajišťuje, aby nedošlo k záměně světla nebo barevných ploch s drážními znaky, což by ve svém důsledku mohlo vést k mimořádné situaci. Podmínkou č. 4 si Drážní úřad vyhrazuje právo vydání závazného stanoviska ke kolaudaci stavby. Stanovené podmínky musí být v původním znění převzaty do rozhodnutí vydaného místně příslušným stavebním úřadem.

Na základě výše uvedených skutečností Drážní úřad dospěl k závěru, že při splnění podmínek uvedených v tomto stanovisku bude v maximální možné míře zajištěno bezpečné a plynulé provozování dráhy a drážní dopravy, včetně její ochrany. Na základě uvedeného Drážní úřad vydal toto souhlasné závazné stanovisko.

**Toto stanovisko:**

- Je podle § 64 zákona o dráhách závazným stanoviskem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu nebo úkony autorizovaného inspektora v souladu s § 4 odstavce 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.
- Nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení.
- Nenahrazuje souhrnné stanovisko vlastníka a provozovatele dráhy, kterým je Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 - organizační jednotka Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno.

Drážní úřad  
Wilsonova 300/8  
121 06 Praha 2 (49)



**Ing. František Kuška**  
ředitel územního odboru Plzeň

**Příloha:**

- 1x odsouhlasená dokumentace

**Rozdělovník:**

- Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 717/20, 625 00 Brno

DÚ/S - spis



OBJEDNATEL PD:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava 1

**Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny**  
příspěvková organizace



**DŘÁŽNÍ ÚŘAD  
SOUHLAS**

podle zákona č. 266/1994 Sb.

č.j. *DL 016 - 32496/2019 Wm*

ze dne *10.6.2019* *Tm*

A


SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM

: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM

: Bpv

**DUSP**

VEDOUcí PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA	<i>Řehulka</i>	 <b>PRIS</b> PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSO VÁ 20, 625 00 BRNO		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Rostislav OTEVŘEL	<i>Otevřel</i>			
VYPRACOVAL	Ing. Rostislav OTEVŘEL	<i>Otevřel</i>			
KONTOLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ	<i>Šrubař</i>			
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	INVESTOR	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava	DATUM	4/2020
NÁZEV AKCE  <b>III/12920 Leskovice - most ev.č. 12920-1</b>				FORMÁT	A4
				MĚŘITKO	-
				ÚČEL	DUSP
				ČÍS. ZAKÁZKY	19131
				ARCHIVNÍ ČÍS.	A_PZ.pdf
				ČÍS. SOUPRAVY	PŘÍLOHA
NÁZEV PŘÍLOHY  <b>PRŮVODNÍ ZPRÁVA</b>					<b>A</b>

OBJEDNATEL PD:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava 1

**Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny**  
příspěvková organizace



**DRÁŽNÍ ÚŘAD  
SOUHLAS**

podle zákona č. 266/1994 Sb.

č.j. *Duck-32496/20/W/m*

ze dne *10.6.20* *T. M.*

**B**

*Ok*


SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM

: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM

: Bpv

**DUSP**

VEDOUcí PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA	<i>Rehulka</i>	 <b>PRIS</b> PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSOVÁ 20, 625 00 BRNO		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Rostislav OTEVŘEL	<i>Ok</i>			
VYPRACOVAL	Ing. Rostislav OTEVŘEL	<i>Ok</i>			
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ	<i>Rubar</i>			
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	INVESTOR	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava	DATUM	4/2020
NÁZEV AKCE  <b>III/12920 Leskovice - most ev.č. 12920-1</b>				FORMÁT	A4
				MĚŘÍTKO	-
				ÚČEL	DUSP
				ČÍS. ZAKÁZKY	19131
				ARCHIVNÍ ČÍS.	B_STZ.pdf
NÁZEV PŘÍLOHY  <b>SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA</b>				ČÍS. SOUPRAVY	PŘÍLOHA
					<b>B</b>

OBJEDNATEL PD:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16  
586 01 Jihlava 1

**Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny**  
příspěvková organizace

**DRÁŽNÍ ÚŘAD  
SOUHLAS**

podle zákona č. 266/1994 Sb.

č.j. *DUCR-32496/201Wm*

ze dne *10.6.2017*

C


SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM

: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM

: Bpv

**DUSP**

VEDOUcí PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA	<i>Řehulka</i>	 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSOVÁ 20, 625 00 BRNO		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Rostislav OTEVŘEL	<i>Otevřel</i>			
VYPRACOVAL	Ing. Rostislav OTEVŘEL	<i>Otevřel</i>			
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ	<i>Šrubař</i>			
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	INVESTOR	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava	DATUM	4/2020
NÁZEV AKCE  <b>III/12920 Leskovice - most ev.č. 12920-1</b>				FORMÁT	5 A4
				MĚŘÍTKO	1:100
				ÚČEL	DUSP
				ČÍS. ZAKÁZKY	19131
				ARCHIVNÍ ČÍS.	C.2_KSIT.dwg
NÁZEV PŘÍLOHY  <b>KOORDINAČNÍ SITUACE</b>				ČÍS. SOUPRAVY	PŘÍLOHA <b>C.2</b>

OBJEDNATEL PD:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16  
586 01 Jihlava 1

**Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny**  
příspěvková organizace

**DRAŽNÍ ÚŘAD  
SOUHLAS**






podle zákona č. 266/1994 Sb.  
č.j. *DUCR-32496/20/Wm*  
ze dne *10.6.20* *Tlu*

**D  
SO201**

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM

: S-JTSK  
: Bpv

**DUSP**

VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA		 <b>PRIS</b> PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSOVÁ 20, 625 00 BRNO		
ZODPovědný projektant	Ing. Rostislav OTEVŘEL				
VYPRACOVAL	Ing. Rostislav OTEVŘEL				
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ				
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	INVESTOR	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava	DATUM	4/2020
NÁZEV AKCE  III/12920 Leskovice - most ev.č. 12920-1  SO 201 Most ev. č. 12920-1				FORMÁT	5 A4
				MĚŘITKO	1:100
				ÚČEL	DUSP
				ČÍS. ZAKÁZKY	19131
				ARCHIVNÍ ČÍS.	201_04_POR.dwg
NÁZEV OBJEKTU				ČÍS. SOUPRAVY	PŘÍLOHA
NÁZEV PŘÍLOHY					
PODÉLNÝ ŘEZ					4

OBJEDNATEL PD:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16  
586 01 Jihlava 1

Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny  
příspěvková organizace

DRAŽNÍ ÚŘAD  
SOUHLAS

podle zákona č. 266/1994 Sb.

č.j. DUC.R - 32496/20/W/m

ze dne 10.6.2020






ROFÓBNÍ NÁTĚR S2  
PŘÍČNÁ STRIŽ  
AČNÍ NÁLITEK

D  
SO201

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM

S-JTSK  
Bpv

DUSP

VEDOUcí PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA		 <b>PRIS</b> PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSOvÁ 20, 625 00 BRNO	
ZODPOvĚDNý PROJEKTANT	Ing. Rostislav OTEVŘEL			
VYPRACOVAL	Ing. Rostislav OTEVŘEL			
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ			
KRAJ KRAJ VYSOČINA	INVESTOR	Kraj Vysočina, Žitkova 57, 587 33 Jihlava	DATUM	4/2020
NÁZEV AKCE  III/12920 Leskovice - most ev.č. 12920-1  SO 201 Most ev. č. 12920-1			FORMÁT	3 A4
			MĚŘITKO	1:25
			ÚČEL	DUSP
			ČÍS. ZAKÁZKY	19131
			ARCHIVNÍ ČÍS.	201_05_PRR.dwg
NÁZEV OBJEKTU			ČÍS. SOUPRAVY	PŘÍLOHA  5
NÁZEV PŘÍLOHY  PŘÍČNÝ ŘEZ				



E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Andrea Krchnáková  
Osová 717/20  
62500 Brno

Pelhřimov, 05.06.2020

**Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.**

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu podzemního vedení NN

Název stavby: III/12920 Leskovice – most ev. č. 12920-1  
Místo stavby: KÚ Leskovice (680036), žadatelem vyznačené  
zájmové území

***V konstrukci stávajícího mostu je uloženo kabelové vedení NN v majetku E.ON Distribuce a.s., které je možné po dobu opravy mostu v letním období uvést dočasně mimo provoz a demontovat a následně po opravě mostu vrátit zpět do konstrukce mostu.***

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

- 1) Před zahájením stavby bude stávající kabelové vedení uležené v mostní konstrukci dočasně uvedeno mimo provoz a demontováno. V rámci opravy mostu budou do nového mostu založeny dvě chráničky NN DN 110 pro kabelového vedení NN E.ON Distribuce a.s. Po dokončení opravy bude dočasně odpojené kabelové vedení uloženo zpět do připravené chráničky DN110 a druhá chránička bude ponechána jako rezerva pro další rozvoj DS NN.***
- 2) Investor stavby požádá v souvislosti s připravovanou stavbou Provozovatele DS o přeložku zařízení NN. Náklady přeložky budou hrazeny investorem stavby na základě smlouvy o přeložce uzavřené***

**E.ON Distribuce, a.s.**  
Regionální správa J.  
Hradec  
U Elektrárny 226  
393 01 Pelhřimov  
www.eon-distribuce.cz

Zdeněk Kubů  
T +420-56531-4430  
zdenek.kubu@eon.cz

Naše značka  
Z0311-27014318

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
oddíl B., vložka 1772  
IČ: 280 85 400  
DIČ: CZ28085400



***s naší společností, přičemž dotčené zařízení distribuční soustavy NN (kabelové vedení NN) zůstane v majetku Provozovatele DS.***

Další obecné podmínky:

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
  - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
  - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECD. **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Milan Plášil, tel.: 56531-442556531-4427, email: milan.plasil@eon.cz.**
4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhradujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám,

zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.

9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
  - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
  - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
  - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26027517 s platností do 15.05.2022 o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

**Kontakty správců zařízení:**

**VN+NN:**

Regionální správa, Zdeněk Kubů, tel.: 56531-4430,  
email: zdenek.kubu@eon.cz

**V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.**

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.

## Rostislav Otevřel

---

**Od:** Voldřichová Marcela <marcela.voldrichova@ksusv.cz>  
**Odesláno:** úterý 7. dubna 2020 14:28  
**Komu:** Martin Řehulka  
**Kopie:** Vavřínková Monika; Beránek Lukáš  
**Předmět:** III/12920 Leskovice - most ev.č. 12920-1

Dobrý den,  
se zasláným návrhem mostu, který má nejmenší nároky na údržbu i vlastní výstavbu souhlasíme.  
Kabel NN byl dnes řešen s E.ONem. Jejich odpověď viz. níže.  
Souhlasíme se zpětným uložením kabelu do nové římsy.

S přáním hezkého dne

Marcela Voldřichová  
inspektor mostů

**Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny**  
příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Technicko-správní oddělení Pelhřimov  
Myslotínská 1887  
Pelhřimov 393 01

tel. 565 301 637, 731 648 759  
e-mail: voldrichova.m@ksusv.cz

---

**From:** Kubů, Zdeněk [mailto:Zdenek.Kubu@eon.cz]  
**Sent:** Tuesday, April 7, 2020 7:46 AM  
**To:** Kovář Radoslav  
**Subject:** Oprava mostu Leskovice - prvotní informace

V konstrukci mostu je uloženo stávající kabelové vedení NN v majetku E.ON Distribuce a.s., které je možné po dobu opravy mostu v letním období uvést dočasně mimo provoz formou přeložky zařízení distribuční soustavy. V rámci opravy mostu budeme požadovat do konstrukce založit dvě chráničky NN DN 110 pro kabelového vedení NN E.ON Distribuce a.s. Po dokončení opravy bude dočasně odpojené kabelové vedení uloženo zpět do připravené chráničky DN110 a druhá chránička bude ponechána jako rezerva pro další rozvoj DS NN.

**Toto vyjádření nelze použít pro účely územního a stavebního řízení.**

**V rámci zpracování PD opravy mostu požádá investor provozovatele DS o vyjádření k existenci a dotčení stávajících sítí distribuční soustavy v majetku E.ON Distribuce a.s. a stanovení podmínek přeložky zařízení distribuční soustavy.**

**e-on**

Tomorrow is -on

**Zdeněk Kubů**  
Regionální správa Jindřichův Hradec/Regional Managment Jindřichův Hradec

T +420 565 31-44 30  
M +420 724 014 112  
E [zdenek.kubu@eon.cz](mailto:zdenek.kubu@eon.cz)

**E.ON Distribuce, a. s.**  
U Elektrárny 226  
393 01 Pelhřimov  
[www.eon-distribuce.cz](http://www.eon-distribuce.cz)

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772, IČ: 28085400.

Prosím, myslíte na naše životní prostředí a netiskněte tento e-mail, pokud to není opravdu nutné.  
Consider the environment. Please don't print this e-mail unless you really need to.

**Záznam z TDK k dokumentaci DUSP**  
konaného dne 7. července 2020 na KSÚSV, v 8:00

**III/12920 Leskovice – most ev. č. 12920-1**  
**Projekt DUSP, PDPS, IČ**

**Přítomni:** KSUS – Ing. Vavřínková, p. Beránek  
PRIS – Ing. Řehulka

**Bylo projednáno:**

- 1.) Chodník na mostě bude označen jako revizní chodník.
- 2.) S umístěním kabelu E.ON do chráničky a navržení revizní chráničky odsouhlaseno.
- 3.) Akce má pouze jeden soukromý pozemek jako sousední, jinak jsou dotčeny pouze pozemky ŘSD a Kraje, ostatní sousední pozemky jsou obecní.
- 4.) K předložené dokumentaci nejsou další připomínky.

Zapsal:

  
Ing. Martin Řehulka  
projekční kancelář PRIS spol. s r.o.