

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Havlíčkově Brodě dne 12. února 2020

Č.j.: KHSV/02321/2020/HB/HOK/Vel
Sp. značka: S-KHSV/02321/2020
Vyřizuje: Ing. Šimon Veleba, simon.veleba@hb.khsjih.cz, 569 474 212
Č.j. odesílatele:
Počet listů/příloh: 1/0

Adresát:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/6, 586 01 Jihlava

V zastoupení:

Ing. Milan Sedlák, Na Návsí 18/4, 620 00 Brno

„III/34428 Chuchel - most ev.č. 34428-1“ – projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení
- závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení §82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle §11 odst.1 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci „III/34428 Chuchel - most ev.č. 34428-1“, v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby „III/34428 Chuchel - most ev.č. 34428-1“ pro společné řízení k umístování a povolování staveb s odkazem na §82 odst.2 písmeno t), §30, § 77 zákona o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů se

s o u h l a s í.

Odůvodnění:

Dne 4.2.2020 byla KHS kraje Vysočina doručena žádost zplnomocněného projektanta stavby o vydání stanoviska k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení „III/34428 Chuchel - most ev.č. 34428-1“, kterou zpracoval Ing. Milan Sedlák, Brno, v dubnu 2020. Investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího mostu ev.č. 34428 v extravilánu obce Chuchel, který převádí bezejmennou vodoteč (PP Doubravy č.2) pod silnicí. V rámci stavby dojde k demolici stávajícího mostu a jeho nahrazení mostem novým. Nový most je navržen jako železobetonová rámová konstrukce. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým uzavřeným monolitickým rámem. Mostovka má ve střední třetině výšku cca 0,35 m, krajní konce jsou tvořeny náběhy s výškou ve vetknutí 0,60 m. Šířka nosné konstrukce je 7,60 m. Most je jednopolový, jeho rozpětí je 3,35 m. Založení mostu je plošné – jedná se o uzavřený rám. Výkopy budou otevřené ve sklonu 1:1. Na mostě bude provedena třívrstvá vozovka a železobetonové monolitické římsy. Zpracovatel v technické zprávě konstatuje, že po provedení stavby bude hluková zátěž oproti stávajícímu stavu zmenšena – provoz bude plynulejší, povrch vozovky bude hladký. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o rekonstrukci stávajícího mostu na dopravně nevýznamné komunikaci místního významu, při které nedojde k navýšení intenzity dopravy a tedy i hluku, orgán ochrany veřejného zdraví nepožaduje zpracování akustické studie či provedení měření hluku. Naopak obnovou povrchu vozovky by mělo dojít ke zlepšení stávající hlukové zátěže z provozu dopravy. Oprava mostu bude z

technologického hlediska prováděna za úplného vyloučení provozu na sil.III/34428. Délka opravy mostu je odhadována na 3 měsíce. Po dobu úplné uzavírky mostu bude doprava vedena po objízdě trase. V projektové dokumentaci jsou navržena technicko-organizační opatření ke snížení hluku ze stavební činnosti, která spočívají v používání strojů a mechanismů s nižšími emisemi hluku a v provádění stavebních činností pouze v denní době. Orgán ochrany veřejného zdraví upozorňuje na skutečnost, že při provádění stavebních prací je zhotovitel stavby povinen u nejbližších chráněných venkovních a vnitřních prostorů staveb dodržet hygienické limity hluku a vibrací, které jsou stanoveny v nař.vl. č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů.

Po posouzení uvažovaného záměru KHS kraje Vysočina konstatuje, že navrhované řešení není v rozporu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Šimon Veleba
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Havlíčkův Brod a Pelhřimov

Rozdělovník:
Ing. Milan Sedlák, na Návsi 18/4, 620 00 Brno