

VÝKAZ VÝMĚR

VZDUCHOTECHNIKA

Úprava projektové dokumentace ředění radiofarmak na oddělení ONM Nemocnice Havlíčkův Brod

	dodávka	montáž	hmotnost
	0	0	0
Mezisoučet			
dodávka	0		
montáž		0	
hmotnost			0
Přirážky			
Dopravné	0		
Přesun hmot		0	
Zednické výpomoci		0	
Přirážka na dodávku	0		
Přirážka na montáž		0	
SOUČET			
Celkem dodávka	0		
Celkem montáž		0	
Celkem hmotnost			0
VZDUCHOTECHNIKA CELKEM		0	

*Je-li v dokumentaci definován nějaký konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem stejné nebo lepší kvality od jiného výrobce
Ceny dodávky jsou stanoveny podle platných ceníků jednotlivých výrobců (bez DPH)
Ceny montáže jsou stanoveny orientačně projektantem.*

Vypracoval : Ing. Libor Sochor, projekce vzduchotechniky
Sídliště Pražská 2819, 580 01 Havlíčkův Brod

<i>pozice</i>	<i>název, typ, rozměr specifikace, poznámka</i>	<i>mj</i>	<i>cena mj cena celkem</i>	<i>cena mj cena celkem</i>	<i>hmotnost mj</i>
1.01	vodní chladič CHV 40-20/3P <i>Q_{CH} 3 KW, 6/12°C, včetně odvzdušňovacích ventilů TACO</i>	kmpl	0 0	0 0	0 0
1.02	čistý nástavec CGF-H L/470/K s výustkou C 470 S <i>včetně vložky ABSLOLFIL 457/457/78 220 P U</i>	ks	0 0	0 0	0.1 0
1.03	čistý nástavec CGF-H L/470/K s výustkou C 470 SO <i>bez vložky</i>	ks	0 0	0 0	0.1 0
1.04a	buňkový tlumič hluku stávající <i>demontáž</i>	ks	0 0	0 0	0 0
1.04b	buňkový tlumič hluku stávající <i>montáž</i>	ks	0 0	0 0	0 0
1.05	klapka kruhová těsná <i>profil 200 mm</i>	ks	0 0	0 0	0 0
1.06	ohébná zvukově izolační hadice <i>profil 200 mm</i>	m	0 0	0 0	0 0
1.07a	stávající výustka komfortní VK 1 400/200 R1 <i>demontáž</i>	ks	0 0	0 0	0 0
1.07b	stávající výustka komfortní VK 1 400/200 R1 <i>zpětná montáž</i>	ks	0 0	0 0	0 0
1.10a	potrubí čtyřhranné sk. I. pozinkovaný plech <i>50 % tvarovek, ON 12 0405,</i>	m ²	0 0	0 0	0 0
1.10b	potrubí čtyřhranné sk. I. - DEMONTÁŽ	m ²	0 0	0 0	0 0
1.11	izolace protipožární min. odolnost EI 30 <i>minerální plst' tl. 60 mm na trny, oplechována hliníkovým plechem</i>	m ²	0 0	0 0	0 0
1.12	materiál montážní, těsnící a spojovací	kg	0 0	0 0	0 0
1.13	dveřní mřížka oboustranná PT 489 <i>445x82</i>	ks	0 0	0 0	0 0
1.14	zaregulování systému	hod	0 0	0 0	0 0