

PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov
IČ: 280 94 026, tel. 565 323 117, fax 565 322 586
web: www.projektcentrum.cz, e.mail: info@projektcentrum.cz

A. Průvodní zpráva

Název akce:	Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce energocentra
Stavebník:	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
Datum:	08/2022
Stupeň:	DUR+DSP
Zakázka číslo:	22-007
Vypracoval:	Martin Červený

Obsah

A.1	Identifikační údaje.....	5
A.1.1	Údaje o stavbě.....	5
A.1.2	Údaje o stavebníkovi.....	5
A.1.3	Údaje o provozovateli.....	5
A.1.4	Údaje o zpracovateli dokumentace.....	5
A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.....	6
A.3	Seznam vstupních podkladů.....	6

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) Název stavby: Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce energocentra
- b) Místo stavby: Česká republika, kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod, město Havlíčkův Brod, ulice Husova, areál nemocnice
- seznam dotčených pozemků - viz Souhrnná technická zpráva
- c) Předmět dokumentace:
Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávajících objektů SO-21 (záložní zdroj elektrické energie) a SO-22 (trafostanice, rozvodna VN a NN) v areálu nemocnice v Havlíčkově Brodě. Stavební úpravy jsou řešeny především v rozsahu nutných úprav pro osazení nových technologií a traf. Součástí stavebních úprav jsou i nezbytné stavební opravy objektů.
- d) Klimatické podmínky: sněhová oblast III. (1,5 kPa)
větrná oblast II. (25,0 m/s)
teplotní oblast -15°C (oblast s intenzivními větry)

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Název: Kraj Vysočina
Adresa: Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČ: 708 90 749

Kontaktní osoba: Ing. Oldřich Homola
tel.: +420 724 650 240
e-mail: homola.o@kr-vysocina.cz

A.1.3 Údaje o provozovateli

Název: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Adresa: Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
Telefon: +420 569 472 111
E-mail: nemocnice@onhb.cz

Kontaktní osoba: Josef Tvrdý (provozně-technický náměstek)
Jaroslav Vochyán (oddělení energetiky)

A.1.4 Údaje o zpracovateli dokumentace

Název: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Adresa: Palackého 48, 393 01 Pelhřimov
IČ: 280 94 026
Telefon: 565 323 117, 724 817 470
e-mail: info@projektcentrum.cz

Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Rybář
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
číslo autorizace: ČKAIT 0100463

Stavební a konstrukční část: Martin Červený
Požárně bezpečnostní část: Ing. Martin Pospíchal

Část zdravotníka:
Část elektroinstalace:
Technologická část:

Petr Pařha
Petr David
Ing. Tomáš Bačík

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na etapy – bude provedeno v jedné etapě výstavby. Stavba bude je členěna na samostatné stavební a inženýrské objekty – viz níže.

Stavební objekty	
SO-21	Náhradní zdroj
SO-22	Trafostanice, rozvodna VN a NN
Inženýrské objekty	
IO-01	Úpravy venkovních ploch
IO-02	Areálové oplocení
IO-03	Areálová kanalizace
IO-13	Silnoproudé a slaboproudé rozvody
Technická a technologická zařízení	
TZ-01	Technologie náhradního zdroje a elektrorozvodny

A.3 Seznam vstupních podkladů

- vizuální prohlídka dotčených objektů a nejbližšího okolí se zpracováním fotodokumentace provedené projektantem
- doměření stávajícího stavu objektů, polohopisné a výškopisné zaměření nejbližšího okolí provedené projektantem
- konzultace se zástupcem investora a provozovatele v průběhu projekčních prací
- existence veřejných rozvodů inženýrských sítí
- existence areálových rozvodů inženýrských sítí
- digitální mapa KN ve formátu *.dwg
- technologický projekt