



OPTIMA, spol. s r.o.
Bohuslava Farníková
Žižkova 738
566 01 Vysoké Mýto

ve Vyškově 28. 6. 2019

VĚC: Stanovisko QUANTUM, a.s. Vyškov k projektové dokumentaci

Název stavby: „II/410 Knínice - průtah“
Místo stavby: k.ú. Knínice p.č. 1165/2; 1165/4
Investor: Krajská správa a údržba silnic kraje Vysočina
Čj/zn/č.evid.: 278/JF/2019

Výše uvedenou stavbou **bude dotčeno** naše plynárenské zařízení. S provedením stavby *souhlasíme* za těchto podmínek:

1. Výše uvedenou stavbou **bude dotčen STL plynovod IPE dn 90.**
2. **Stavba kříží páteřní plynovod dn 90.**
3. Křížení a souběh kabelového vedení, vodovodního a kanalizačního potrubí s plynárenskými sítěmi musí být v souladu s ČSN 736005 tab. 1 a 2. Budované stavby, šachty, stožáry a sloupky oplocení musí dodržet od stávajícího plynovodu světlou vzdálenost dle ČSN 736005. Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Přesah betonové chráničky u STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1m na obě strany plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písků min. 0,1m.
4. **Výkop v ochranném pásmu 1m od plynárenského zařízení provádějte pouze ručně.**
5. V případě provádění protlaku, který kříží plynovod, požadujeme odhalení části plynovodu, aby protlakem nedošlo k jeho poškození.
6. **Před zahájením prací požádejte SIGETY & ŠÁRKA, s.r.o. pana Šárku, tel. kancelář: 607 593 936, tel.: 602 581 638 E-mail. info@sigetysarka.cz o přesné vytýčení plynárenských zařízení, po jednotlivých částech stavby.** Úhrada za vytýčení v hotovosti na místě samém.
7. **Obnažené plynárenské zařízení zajistíte po dobu stavby před poškozením.** Poškození našeho zařízení bude kvalifikováno jako porušení zákona č. 458/2000Sb.
8. **Před provedením záhozu plynárenského zařízení přizvete pracovníka SIGETY & ŠÁRKA, s.r.o. k provedení kontroly neporušenosti plynovodu a to po jednotlivých částech stavby.**
9. Dodržení podmínek bude ověřeno při kolaudačním řízení, ke kterému žádáme být přizváni

Při splnění výše uvedených podmínek *souhlasíme* s činností v ochranném pásmu plynovodu.





ČESKÁ SPOLEČNOST | 25 LET NA TRHU | ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou firmou QUANTUM, a.s. a pro rozsah prací v ní uvedených. Doba platnosti tohoto vyjádření končí uplynutím dvou kalendářních let od jeho vydání.

S pozdravem,

Ing. Jiří Fischer
za QUANTUM, a.s.

 **QUANTUM, a.s.**
Brněnská 212
682 01 VYŠKOV
Tel.: 517 343 363-5 Fax: 517 343 366
GSM: 724 703 979
IČO: 25307762 DIČ: CZ25307762

2 / 2

 **QUANTUM, a.s.**
Brněnská 122/212
682 01 Vyškov
IČ: 25307762
DIČ: CZ25307762
quantumas@quantumas.cz

 **Zákaznické CENTRUM**
Vyškov - Brněnská
Brněnská 122/212
682 01 Vyškov
Tel.: 517 343 363
plyn@quantumas.cz

 **Zákaznické CENTRUM**
Vyškov - Kostelní
Kostelní 146/3
682 01 Vyškov
Tel.: 517 302 855
kostelni@quantumas.cz

 **Zákaznické CENTRUM**
Třebíč - Sigety & Šárka s.r.o.
Cynlometodějska 593/28
674 01 Třebíč
Tel.: 568 820 730
vysocina@quantumas.cz



BEZPLATNÁ LINKA
800 146 975

