



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PE+N, AC, 400/230V, 50Hz,
OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ROZVOD PROVEDEN SILNOPROUDÝMI A SLABOPROUDÝMI KABELY ULOŽENÝMI V PODHLEDU, NA STROPĚ V
TRUBCE, V PODLAŽE V TRUBCE VYVEDENÉ DO STĚNY A DO TERÉNU
ROZVADĚČ A PŘÍSTROJE OSAZENY DLE POŽADAVKU ČSN 33 2312.
ŽÁSUVKY X2, X3 A RS1 ROZVADĚČ OSAZENY UVNITŘ NÁBYTKU ČSN 33 2000-7-713 SVÍTIDLA VENKOVNÍ PŘISAZENÁ,
KULATÉ D=200 MM, VÝŠKA=100 MM, BARVA RÁMEČKU ČERNÁ NAPŘ. OSMONT DELTA C1A - PC

PODROBNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	Jaroslav Novotný Brodská 1837/6, Žďár nad Sázavou IČO 186 36 381	
Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný		
<i>J. Novotný</i>	<i>J. Novotný</i>	<i>J. Novotný</i>	<i>J. Novotný</i>		
INVESTOR	Kraj Vysočina , Žižkova 57 , Jihlava			FORMÁT	2 A4
MÍSTO STAVBY	Žďár nad Sázavou , Neumannova 1693/2			DATUM	6/2020
GYMNÁZIUM ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ALTÁN PRO VÝUKU				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	1:50
				Č.ZAKÁZKY	21/2020
				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
ELEKTRICKÉ ROZVODY				D1.4 - E2	