

TABULKA SVÍTIDEL

Gymnázium Žďár nad Sázavou - rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

OZNAČENÍ	POPIS ZAŘÍZENÍ
A	Vestavné LED svítidlo, panel, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, 35W, IP40, rozm. 596X596x60mm, např. Modus FIT 4000A4KN600/ND
B	Vestavné LED svítidlo, opálový PS kryt, 32W, IP54, rozm. 596X596x90mm, např. Modus IBP 4000A4KO600/ND
C	Vestavné kruhové svítidlo LED downlight s mikroprizmatickým krytem, 13W, IP54, rozm. D = 210mm, h = 46mm, např. Modus SPMN 1500KN4/E190/ND
D	Kruhové přisazené LED svítidlo s opálovým krytem, 14W, IP44, rozm. D = 285mm, h = 89mm, např. Modus BRSE 4KO300V1/ND