



POVODÍ VLTAVY

POVODÍ VLTAVY

státní podnik
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
GRAFICKÁ 36
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111
221 401 111
FAX: 257 31 35 22
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KB PRAHA 5, č.ú.: 316 32051/0100

Ing. Milan Sedlák

Na Návsi 18/4

620 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
--- / 11. 3. 2019

NAŠE ZNAČKA
22872/2019-242-MŠ

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Veronika Marešová / 292
veronika.maresova@pvl.cz
Petr Tichý / 723 800 223

DATUM
15. 4. 2019

III/34713 Okrouhlice, most ev.č. 34713-1

- I. stanovisko správce povodí
- II. vyjádření správce toku

K.Ú.: **Okrouhlice, Olešnice u Okrouhlice**

KRAJ: **Vysočina**

ID VÚ: **DVL_0270 Lučický potok od pramene po ústí do toku Sázava**

65200 Krystalinikum v povodí Sázavy

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD: **Havlíčkův Brod**
Č.H.P.: **1-09-01-0940-0-00**

V zastoupení investora stavby, kterým je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., jste nám dopisem ze dne 11. 3. 2019 zaslali žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení akce „III/34713 Okrouhlice, most ev.č. 34713-1“. Projektovou dokumentaci č. zakázky 19001 vypracovali v březnu 2019 Ing. Milan Sedlák a Ing. David Mlčák.

Předmětem dokumentace je rekonstrukce mostu ev.č. 34713-1 na pozemcích parc.č. 381/2, 375/1, 505, 506, 1107/1 a 1088/2 k.ú. Olešnice u Okrouhlice a Okrouhlice. Stávající konstrukce mostu bude odstraněna a nahrazena novou železobetonovou rámovou konstrukcí. Čelo na výtoku je umístěno v poloze stávajícího mostu, aby nedošlo k zásahu do stávajících křídel železničního mostu. Most bude rozšířen směrem proti toku Lučického potoka. Výustní objekt stávající dešťové kanalizace bude odstraněn, potrubí seříznuto a svah opevněn kamenem do betonu. Koryto toku v místě mostu bude opevněno kamenem do betonu. Na vtoku bude dlažba ukončena betonovým prahem a před ním proveden kamenný zához. Na straně vtoku bude vybudována opěrná gabionová zídka délky 19,5 m. Šířka nosné konstrukce 8,10 m, volná šířka mostu 6,50 m, výška mostu nad terénem 4,18 m, rozpětí kolmé (šikmé) 4,58 (4,60) m, délka nosné konstrukce 5,18 (5,20) m, délka přemostění 3,99 (4,00) m. Součástí stavby je přeložka sdělovacího kabelu.

Stavba se nachází v ř.km cca 0,330 drobného vodního toku (DVT) Lučický potok IDVT 10100570, který je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Tento DVT nemá stanovené záplavové území. Po dobu stavby bude koryto toku zatrubněno potrubím DN 600.

Stavbou bude dotčen pozemek parc.č. 381/2 k.ú. Okrouhlice, ke kterému má Povodí Vltavy, státní podnik právo hospodařit.

Dle <http://heis.vuv.cz> se stavba nachází mimo ochranné pásmo vodních zdrojů.



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953

Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL_0270 Lučický potok od pramene po ústí do toku Sázava, jehož chemický stav je hodnocen jako dobrý stav a ekologický stav jako střední stav a ve vodním útvaru podzemních vod 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy, jehož chemický stav je hodnocen jako nevyhovující a kvantitativní stav jako vyhovující.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předložené projektové dokumentaci následující

s t a n o v i s k o :

A. Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení §24 až §26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem **nedojde ke zhoršení** chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že **nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu**.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s umístěním a povolením stavby „III/34713 Okrouhlice, most ev.č. 34713-1“ za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
2. Záměr bude projednán s příslušným vodoprávním úřadem.
3. Odvodnění mostu bude provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na přilehlých pozemcích a korytě toku.
4. Po dobu stavebních prací bude zajištěno neškodné převedení povrchových vod protékajících místem stavby.

Souřadnice místa křížení X 1103122, Y 673814 byly ověřeny v návaznosti na Centrální evidenci vodních toků.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

II. Jako správce DVT Lučický potok a jako organizace s právem hospodařit na dotčeném pozemku parc.č. 381/2 k.ú. Okrouhlice vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k dané věci jako účastník řízení následující

v y j á d ř e n í :


Souhlasíme s uvedeným záměrem za předpokladu splnění **těchto podmínek**:

1. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno PVL – provozu Havlíčkův Brod (Tichý - 723800223).
2. Případné narušení stávajícího koryta dotčeného vodního toku při realizaci stavby bude uvedeno do náležitého stavu.



3. Kamenná dlažba a zához pod mostem a v jeho okolí zůstane v majetku investora (majitele mostu) a bude plynule navazovat na koryto vodního toku.
4. V průběhu stavby bude vhodnými opatřeními zabráněno znečištění toku materiálem ze stavby, pokud ke znečištění dojde, bude co nejdříve odstraněno.
5. Stavební materiál nebude ukládán v místech, kde by mohl zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod, odtokové poměry (např. v těsné blízkosti koryt vodních toků nebo v místech soustředěného odtoku).
6. Před kolaudací nám bude předloženo zaměření nového mostu.
7. Odvodnění mostu bude provedeno tak, aby nedocházelo k zanášení, vymílání a splachu okolního terénu do koryta toku.
8. Povodí Vltavy, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené chodem velkých vod a ledů. V případě, že dojde stavbou a jejím provozem ke škodám na toku, budeme uplatňovat náhradu vzniklých škod.
9. Pro stavbu bude vypracován jednoduchý povodňový plán stavby.
10. Stavebník vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření smluvního vztahu, kterým budou sjednány podmínky pro umístění a užívání stavby na pozemku v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik a tento smluvní vztah bude uzavřen do vydání rozhodnutí/opatření o provedení stavby.
11. Výzva k uzavření smluvního vztahu, doložená situací, zákresem záboru všech jednotlivých staveb do katastrální mapy, seznamem skutečně dotčených pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik (pokud je zábor pozemku po dobu výstavby odlišný od záboru trvalého charakteru (i služebnost), tak je třeba uvést rozsah obou záborů a zábor je nutno uvést včetně vyznačení případného umístění zařízení staveniště a včetně meziskládky vytěžené zeminy), předpokládanou výměrou jednotlivých záborů v m², účelem záboru se specifikací staveb a objektů na něm umístěných, termínem zahájení a ukončení prací na pozemku, platným stanoviskem a dále dle stanoviska, bude doručena v dostatečném časovém předstihu na Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, majetkové oddělení, Grafická 36, 150 21 Praha 5.
12. S ohledem na velikost dočasného záboru a délku jeho trvání bude dále uzavřen příslušný smluvní vztah na užívání pozemku po dobu stavby, a to do vydání rozhodnutí/opatření o provedení stavby.

Toto vyjádření není konečným návrhem na způsob a podmínky majetkoprávního vypořádání stavbou dotčeného majetku v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik. Povodí Vltavy, státní podnik, bude ještě dále posuzovat, zda a za jakých podmínek má dojít k uzavření jakékoli smlouvy. Vyjádření k výzvě stavebníka/vlastníka stavby, či následné uzavření jakékoli smlouvy, bude bezvýhradně provedeno písemnou formou, jako nezbytná podmínka pro další užívání pozemku v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik.



Ing. Jiří Friedel

ředitel závodu Dolní Vltava

Přílohy: PD

Na vědomí: spis (SP-2019/6390)

ZDV PS7 Tichý

ZDV PS1 Honsová



