

Záznam

z technicko - dokumentační komise

Název akce: **III/34713 Okrouhlice, most ev.č. 34713-1**

Datum a čas jednání:
14.11.2019

Místo jednání:
KSUSV, Jihlava

Přítomni:
Prezenční listina

Průběh a závěry jednání:

1. Na dnešní jednání byl předložen zpracovaný koncept dokumentace DSP+PDPS, vč. položkového rozpočtu.
2. Na TDK byly vzneseny připomínky k dokumentaci DSP+PDPS.
 - v STZ a na výkr. se opraví č. mostu, kontrolní prohlídka pouze před dokončením
 - doloží se vyjádření OŽP - přítomnost Vranky
 - Bude upravena délka svodidel podél kamenného rigolu, na mostě a opěrné zdi budou použita zábradelní svodidla se svislou výplní.
 - do výkresů doplnit: koordinaci s přeložkou První Telefonní, destičky bludné proudy, odkazy na Detaily, nebo doplnit konstrukce v přechodové oblasti, svahy zazubení, napojení konstrukcí vozovky na mostě a silnice.
 - Objednatel požaduje použít ochranný nátěr S4 po celém obvodu říms.
 - DIO vyznačit trasu pro BUS, doplnit popis všech komunikací, přes které vede objízdná trasa
 - Projektant prověří možnost odvodnění vozovky podél římsy bez UV, provedením žlábků přes římsu, svedením vody do vsakovací jámy, bude umístěno více svodů. Tento návrh by musel odpovídat požadavkům SŽDC a nesmí negativně ovlivňovat případnou životnost betonových konstrukcí. Alternativou může být umístění odvodňovacího proužku před římsou, který je schopen pojmout větší množství vody a snížit zaplavenou šířku na vozovce během deště.
 - Materiál BET, ŽB, kámen, případně korytu bude recyklován mobilní drtičkou a použitý do zásypů. Bude zapracováno v PD a rozpočtu. Projektant upozornil že množství tohoto materiálu z demolice mostu bude pouze odhadem, protože toto množství není možné přesně určit.
 - U detailů Vzorových listů bude uvedeno, která varianta je počítána, ve výkresech bude odkaz na VL
3. K rozpočtu byly vzneseny připomínky, které budou do výkazu výměr a rozpočtu zapracovány.
4. Připomínky budou zapracovány do finál DSP+PDPS a do rozpočtu a zaslány objednateli. Návrh odvodnění vozovky bude objednatelem odsouhlasen.
5. Zhotovitel zajistí zpracování Plánu BOZP osobou s osvědčením.



6. Zhotovitel zašle zástupci objednavatele finální verzi DSP+PDPS elektronicky a 1x paré papírově. Další paré bude odevzdáno po vydání stavebního povolení.
7. V žádosti o stavební povolení bude uveden stavebník: Kraj Vysočina, na základě zřizovací listiny v zastoupení: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny p.o.

zapsala Ing. Marta Smerekovská
14.11. 2019

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
príspevková organizace
Kosovská 16, Jihlava 586 01

Ze dne: 14.11.2019

[illegible]

