




LEGENDA PRVKŮ

- ⊗ Křížová svorka se středovou destičkou pro kruh.vývod uzemnění a páskový vodič se šířkou do 30 mm, nerez
- Křížová svorka bez středové destičky pro 2 páskové vodiče se šířkou do 30 mm
- Zemnící pásek 30x4mm FeZn Z500i
- .-.-.-.- Vodič FeZn Ø10mm s izolací pro připojení svodu nebo MET



AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. David Urbánek duprojekt@seznam.cz		ČKAIT – 1400480	 Život památkám o.p.s.	ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: život památkám o.p.s.    www.zivotpamatkam.cz Široká 376, kancelář: Za Hospodou 406 588 32 Brtnice IČ: 020 44 200, DIČ: CZ02044200	
VEDOUcí PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. Luboš Štěpán lubos.stepan@zivotpamatkam.cz					
AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT ČÁSTI ELEKTRO: Ing. Miroslav Roztočil miroslav.roztocil@premise.cz			ČKAIT – 1400010	ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:  premise, s.r.o., IČ: 27573524 Všehrdova 560/2, 110 00 Praha 1 info@premise.cz, www.premise.cz	
VYPRACOVAL: Ing. Vladimír Šmol vladimir.smol@premise.cz				DATUM:	12/2021
KRESLIL: Ing. Vladimír Šmol vladimir.smol@premise.cz				STUPEŇ PD:	DPS
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava				FORMÁT:	10xA4
AKCE (STAVBA): Gymnázium Jihlava – Revitalizace dvorního traktu Jana Masaryka 1560/1, 586 01 Jihlava				Č. ZAKÁZKY:	20 – 21 – DPS
NÁZEV VÝKRESU: SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE – SITUACE				ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.805	PARÉ Č.
				MĚŘÍTKO: 1:200	