



-
- Strojený zemič objektu (pásek FeZn 30x4) –
– vedený v podkladním betonu pod základovými prahy,
bude obetonován s min. krytím 50 mm
- Odbočení, vodivé spojení
- Vývod ze zemiče – všeobecný (HOP, OP, ...) – pásek FeZn 30x4
- Vývod uzemnění (drát FeZn Ø10 PVC) – napojeno na skrytý svod hromosvodu
(drát AlMgSi Ø8 v plastové trubce Ø29 mm) přes zkušební svorku ZS

SCHÉMA / KEY PLAN

SOUŘ. SYSTÉM S-JTSK / GRID SYSTEM S-JTSK,
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV / VERTICAL SYSTEM BpV

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / HEAD DESIGNER

OBJEDNATEL / CLIENT



BERANOVÝCH 65
P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9
TEL. : +420 281 097 222
EMAIL: info@obermeyer.cz



Nemocnice Pelhřimov,
příspěvková organizace

Slovanského bratrství 710,
393 38 Pelhřimov

PROJEKTANT / DESIGNER



PŘEMYŠLENSKÁ 13a
182 00 PRAHA 8
TEL .: +420 284 007 631
EMAIL: azep@azep.cz

VYPRACOVAL / DRAWN BY:

Ing. Miroslav Kratochvíl

ZODP. PROJEKTANT / RESPONSIBLE

Ing. Miroslav Kratochvíl

KONTROLOVAL / CHECKED BY

Ing. Vladimír Velát

SCHVÁLIL / APPROVED BY

Ing. Jiří Houda

NÁZEV ZAKÁZKY / PROJECT NAME

Nemocnice Pelhřimov – Přístavba magnetické rezonance
včetně stavebních úprav stávajícího pavilonu

STUPEŇ PD / PROJECT STAGE

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

MĚŘÍTKO / SCALE

1:100

DATUM VYDÁNÍ / DATE OF ISSUE POČET A4 / NUMBER OF A4

01/2023

/ NUMBER OF A4

2 A4

NÁZEV OBJEKTU SO/10 / DESIGN PART

NÁZEV PROFESNÍHO DÍLU / DESIGN SECTION

D.1.4. část 600 SILNOPROUDÉ ROZVODY

NÁZEV DOKUMENTU / DOCUMENT TITLE

UZEMNĚNÍ

NÁZEV SOUBORU / FILE NAME

1110906002 DPS - D 101 600 - 010 00

KOPIE / COPY

ČÍSLO PROJEKTU PROJECT NO.	STUPEŇ PD STAGE	OBCHODNÍ SOUBOR PACKAGE	ČÁST CODE	SO / IO PART	PROFESNÍ DÍL SECTION	DILATACE DILATATION	ČÍSLO DOKUMENTU DOCUMENT NO.	REVIZE REV.
-------------------------------	--------------------	----------------------------	--------------	-----------------	-------------------------	------------------------	---------------------------------	----------------