







LEGENDA POTRUBÍ:

	TOPNÁ VODA, 80/40°C (VZT), 75/55°C (OT), NOVĚ NAVRŽENÉ POTRUBÍ
	POTNÁ VODA, STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
	CHLADICÍ VODA, 9/15°C, NOVĚ NAVRŽENÉ POTRUBÍ
	PODZEMNÍ PŘÍPOJKA SUCHÉHO CHLADIČE (SCH), VIZ POZNÁMKA NIŽE
	× NAPOJENÉ MÍSTO NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY NEBO V DODÁVCE ZDROJE CHLADU
	RUŠENÉ OTOPNÉ TĚLESO

LEGENDA ARMATUR:
TKV– regulační kompaktní ventil (dod. těles VK) s termostatickou hlavici
RŠV– regulační uzavírací rohové šroubení připojení těles VK


– deskové OT se spodním připojením VENTIL KOMPAKT (VK), př.: 21VK-600x500 : TYP-v x l [mm]

NAVŘZENÉ POTRUBÍ:

- ve staveb. konstrukcích: plastové Alpex, př.: 26x3i ALP: D x t [mm]
- vedené volně: ocelové bezešvé závitové, př.: 25i Fe
- podzemní přípojka SCH: plastové, přeizolované, př.: 110x10 mm

POZNÁMKY:

- DESKOVÁ OT V K BUDOV UMÍSTĚNA SE SPODNÍ HRANOU 150 mm NAD ČISTOU PODLAHOU, PŘIPOJENÍ ZE ZDI
- MONTÁŽ NUTNO PŘEVÉDĚ S OHLEDEM NA KOORDINACI S OSTATNÍMI INSTALACEMI
- PŘEDIZOLOVANÉ PODZEMNÍ POTRUBÍ JE UVAŽOVÁNO PRO PŘÍPAD POUŽITÍ VENKOVNÍ KOMPAKT. CHLAD. JEDNOTKY (CHJ), V PŘÍPADĚ PROJEKTEM NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ SE SUCHÝM CHLADIČEM A VNITŘNÍ CHJ BUDE PRO PŘÍPOJKU CHJ-SCH POUŽITO PLAST. POTRUBÍ BEZ TEPELNÉ IZOLACE



±0,000 = 499,63 m.
SOUR. SYSTÉM S-JTSK / GRID SYSTEM S-JTSK,
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV / VERTICAL SYSTEM BpV

GENERALNÍ PROJEKTANT / HEAD DESIGNER

OBJEDNATEL / CLIENT



BERANOVÝCH 65
P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA
TEL.: +420 281 097 222
FAX: +420 281 097 223



Nemocnice Pelhřimov,
příspěvková organizace
Slovanského bratrství 710,
393 38 Pelhřimov

PROJEKTANT / DESIGNER

Ing. Miroslav Chum

projekční kancelář
Podolská 401/50, 147 01 Praha
tel.: 777 152 473
e-mail: chum@volny.cz

L / DRAWN BY

KONTROLOVAL / CHECKED: _____
 Jméno a příjmení: _____

NÁZEV ZAKÁZKY / PROJECT NAME

Nemocnice Pelhřimov - Přístavba magnetické rezonance
včetně stavebních úprav stávajícího pavilonu

STUPEN PD / PROJECT STAGE

DPS DOKUMENTACE PRO PR

MÉRITKO / SCALE	DATUM VYDÁNÍ / DATE OF ISSUE	POČET A4 / NUMBER OF
1:50	1.2023	10

NÁZEV OBJ.

SQ 101

NÁZEV PROFESNÍHO DÍLA / DESIGN SECTION

D.4.4.500 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

D.1.4 300 USTREDNIVYI

NAZEV DOKUMENTU / DOCUMENT TITLE

PIUDORYS 1

NÁZEV SOUBORU / FILE NAME

1110906002_ DPS _ D.1.4 101 _ 500 _ _ 1 _ 00

ČÍSLO PROJEKTU PROJECT NO	STUPEŇ PD STAGE	OBCHODNÍ SOUBOR PACKAGE	ČÁST CODE	SO/NO PART	PROFESNÍ DÍL SECTION	DILATACE DILATATION	ČÍSLO DOKUMENTU DOCUMENT NO	REVIZE REV
------------------------------	--------------------	----------------------------	--------------	---------------	-------------------------	------------------------	--------------------------------	---------------

KOF1E / CDP1