



Č.j.: KRPJ-54416-2/ČJ-2017-1600DP-AUG

Jihlava 11. srpna 2017

Počet stran: 2

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

„Skuhrov – most přes silnici I/38“ – stanovisko ke studii proveditelnosti

Na základě Vaší žádosti o vydání vyjádření k projektové dokumentaci „Skuhrov – most přes silnici I/38“ ve stupni studie týkající se posouzení navržených dvou variant řešení, kdy Varianta 1 předpokládá opravu rekonstrukci mostního objektu a Varianta 2 demolici bez náhrady, Vám z hlediska BESIP sdělujeme následující.

Policie České republiky, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA, Odbor služby dopravní policie jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky **vydává níže uvedené stanovisko s případnými upozorněními nebo zdůrazněními.**

Stanovisko ke studii proveditelnosti :

- Z hlediska BESIP se zcela a výhradně ztotožňujeme s doporučením projektanta v Průvodní zprávě v bodě 6., viz strana 2.
- **Po posouzení z hlediska BESIP je Varianta 1 nejvhodnější řešení.**
- Upozorňujeme na skutečnost, že v případě Varianty 2 by vznikla nemožnost realizace řešení infrastruktury pro pěší úrovnovým přechodem pro chodce přes I/38, ať už z hlediska bezpečnosti silničního provozu, tak i z pohledu technických a zákonných podmínek. Z těchto důvodů by vyvstala nutnost vybudování lávky pro pěší nad I/38. **U Varianty 2 bez převedení chodců a cyklistů mimoúrovňově hodnotíme jejich bezpečnost jako vysokou závažnost rizika ve smyslu posouzení bezpečnostního auditu.** Nelze také pominout upozornění, že v případě technického řešení např. úrovnového místa pro přecházení přes I/38 by se muselo vybudovat veřejné osvětlení u I/38 v minimální délce 300 metrů (150 metrů před a za přechodem), což by bylo výraznou návaznou investicí pro obec.

Výše uvedené stanovisko je společné i za Policii ČR, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát.

Zpracoval : kpt. Ing. Zbyněk AUGUSTIN
vrchní komisař

plk. Mgr. Jan KOSTEČKA
vedoucí odboru

Vrchlického 46
587 24 Jihlava

Tel.: +420 974 261 259
Fax: +420 974 261 700
E-mail intranet: krpkvy.v.osdp.sekret@pcr.cz
E-mail internet: krpj.osdp@pcr.cz

5. ZÁVĚR

5.1. Varianta 1 – Rekonstrukce stávajícího mostu (nadjezdu)

Stávající mostní objekt (nadjezd) slouží k převedení místní komunikace obce Skuhrov. Mostní objekt je logickým a bezpečným propojením místních částí obce Skuhrov pro pěší i automobilovou dopravu. Nespornou výhodou této varianty je, že místní doprava je vedena zcela mimo prostor komunikace I/38, bez nežádoucího zahuštění provozu v profilu komunikace I/38.

Z hlediska celkových nákladů stavby se této varianta jeví jako výhodnější v porovnání s variantou 2.

5.2. Varianta 2 - Demolice mostu bez náhrady vč. návrhu opatření k zajištění obslužnosti obce

Demolicí stávajícího mostního objektu by došlo k odstranění jediného a přitom mimoúrovňového křížení komunikace I/38 s místní komunikací propojující místní části obce Skuhrov.

Z hlediska celkových nákladů stavby se této varianta jeví jako dražší v porovnání s variantou 2.

Z hlediska bezpečnosti, by došlo mimo jiné k výraznému zhoršení stávajícího stavu:

- Na komunikaci I/38 by došlo k nežádoucímu zahuštění provozu;
- Na komunikaci I/38 by došlo ke vzniku nových kolizních bodů (připojovací a odbočovací pruh);
- Z důvodu zachování bezpečnosti provozu pěších by vznikla povinnost pro obec Skuhrov vybudovat nové přemostění komunikace I/38 – lávka pro pěší (požadavek Policie ČR);

14/15

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

STUDIE PROVEDITELNOSTI
Skuhrov – Most přes silnici I/38
A. – Průvodní zpráva

6. DOPORUČENÍ PROJEKTANTA

Dle výčtu nejzávažnějších skutečností uvedených v bodě 5 této zprávy lze konstatovat, že z hlediska bezpečnosti a dále pak z hlediska celkových nákladů stavby se jeví jako výhodnější „Varianta 1“.

Z výše uvedených důvodů projektant doporučuje k dalším rozpracování „Variantu 1“ tzn. rekonstrukci stávajícího mostu (nadjezdu).

Ve Vysokém Mýtě 06/2017

Ing. František Doubravský

 MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto
ICO: 244 87 998
DIČ: CZ 274 87 938