DETAILY

PRACOVNÍ SPÁRA MEZI ZÁKLADEM A DŘÍKEM TĚSNÍCÍ STĚNY 1:10



DETAIL NAPOJENÍ VOZOVKOVÝCH VRSTEV NA STÁVAJÍCÍ VOZOVKU 1:25

Asfaltový beton střednězrnný	ACO 11 + 50/70	40 mm	ČSN EN 13108-1 ed.2
Spojovací postřik 0,30kg/m²	PS-E (C50 B5)		ČSN 73 6129
Asfaltový beton hrubozrnný	ACL 16 + 50/70	60 mm	ČSN EN 13108-1 ed.2
Spojovací postřik 0,30kg/m²	PS-E (C50 B5)		ČSN 73 6129
Asfaltový beton hrubozrnný	ACP 16 + 50/70	50 mm	ČSN EN 13108-1 ed.2
Infiltrační postřik 1,0kg/m²	PI, A C50 BP5		ČSN 73 6129
Štěrkodrť	$ŠD_A$ 0/32	200 mm	ČSN EN 13285
Štěrkodrť	$ŠD_A$ 0/32	200 mm	ČSN EN 13285
CELKEM		550 mm	



ODVODNĚNÍ RUBU OPĚRY 1:10



PRACOVNÍ SPÁRA MEZI KŘÍDLEM A DŘÍKEM OPĚRY 1:10

Uspořádání v části nad zemí



Uspořádání v části pod zemí



OKAPNIČKA A OCHRANNÝ NÁTĚR KONCŮ NK:10



LETOPOČET 1:10



Poznámka:
Pod vlysem s letopočtem je snížené krytí výztuže. Výztuž bude opatřena epoxidovým nátěrem s přesahem min. 100mm za okraj vlysu.

PŘÍDLAŽBA ZA ŘÍMSOU 1:50



KOTVENÍ ŘÍMSY 1:5

PŘÍČNÝ ŘEZ



TĚSNĚNÍ SPÁRY PODÉL ŘÍMSY 1:5



VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE ZA OPĚROU 1:5



ŘÍMSA A ZÁBRADELNÍ SVODIDLO 1:10



PRACOVNÍ SPÁRA V ŘÍMSE 1:5



POZNÁMKY:
- **Betonáž jednotlivých navazujících pracovních úseků římsy bude provedena střídavě, minimální stáří vybetonovaného úseku před betonáží úseku sousedního činí 2 dny**
- **Úprava spáry je vykreslena pro horní povrch, stejně se provede i na bočních plochách římsy**
- **Délka pracovního celku římsy max. 6m**
- **Protikorozní ochranou budou ošetřeny všechny pruty podélné výztuže přecházející přes spáru**

PROTIKOROZNÍ OCHRANA BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE:
Epoxidový nátěr tl. min. 80 μm a to minimálně 50mm na obě strany od spáry.

Investor:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny příspěvková organizace

D PDPS

Zodp. projektant: Ing. Milan Sedlák
Vypracoval: Ing. Milan Sedlák
Kontroloval: Ing. David Mlčák
Zhotovitel dokumentace: MIDAKON
Na Návsi 18/4, Brno, 620 00
IČO: 089 27 677, DIČ: CZ089 27 677
email:midakon@midakon.cz

Investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Místo: Řídelov | Stupeň: PDPS | Datum: 10/2021 | Počet A4: 8 A4
Akce: II/112 Řídelov – most ev. č. 112-059
Objekt: SO 201 - MOST ev.č. 112-059
Měřítko: 1:50,10,5 | Číslo zakázky: 21 03 | Paré:
Název: DETAILY
Č. výkresu: D.1.2.9