

POHLED SEVEROZÁPADNÍ



LEGENDA:

- 01

OPRAVA FASÁDY BUDE PROVEDENA NÁSLEDUJÍCÍM PRACOVNÍM POSTUPEM:

 - OMYTÍ TLAKOVOU VODOU – V PŘÍPADĚ OPADÁNÍ NESOUDRŽNÝCH MÍST, Ů NEDRŽÍČÍ OMÍTKY, TATO MÍSTA DOPLNIT HRUBOU VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU – PŘEDPOKLADANÝ ROZSAH 20% NAVRHOVANÁ SKLADBA NOVÉ OMÍTKY:
 - MINERÁLNÍ STĚRKOVÝ FASÁDNÍ TMEL S PERLINKOU TL. 5 MM
 - PENETRACE
 - SILIKONOVÁ OMÍTKA TL. 2 MM
 - PŘI OPRAVĚ FASÁDY BUDOU ZACHOVÁNY VŠECHNY OZDOBNE PRVKY (ŠAMBRÁNY, ŘÍMSY, NÁPISY (ŠKOLA) APOD.) A BUDE ZHOTOVĚN NOVÝ NÁTĚR ŠAMBRÁN OKOLO OKEN
- 02

MŘÍŽKY NA VĚTRACÍCH OTVORECH:

 - PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ ZDEMONTOVAT A ULOŽIT NA STAVBĚ PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
 - PO DOKONČENÍ PRACÍ ZPĚTNĚ NAMONTOVAT
- 03

VENKOVNÍ SVÍTIDLA NAD VSTUPY DO OBJEKTU:

 - PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLA ODPOJIT A DEMONTOVAT
 - PO DOKONČENÍ PRACÍ ZPĚTNĚ NAMONTOVAT A PŘIPOJIT NOVÁ SVÍTIDLA
 - KRUHOVÁ SVÍTIDLA S PARAMETRY: Ø360MM, IP65, VÝKON 21W, CCT 4000K
 - PŘIPOJOVACÍ KABELY PŘED REALIZACÍ STĚRKY ZASEKAT DO OMÍTKY
- 04

OKAPNÍ ŽLABY:

 - PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ ZDEMONTOVAT
 - PO DOKONČENÍ PRACÍ ZPĚTNĚ NAMONTOVAT A PŘIPOJIT NOVÉ ŽLABY
- 05

DEŠŤOVÉ SVODY:

 - PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ DEMONTOVAT OD KOTLIKU AŽ PO LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
 - PO DOKONČENÍ PRACÍ ZPĚTNĚ OSADIT NOVÉ SVODY
- 06

ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ

 - ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ BUDE DOČASNĚ DEMONTOVÁNO A ULOŽENO NA STAVBĚ PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
 - PO PROVEDENÍ VŠECH STAVBNÍCH PRACÍ BUDE POTRUBÍ NAVRÁCENO
- 07

STÁVAJÍCÍ POPISOVÉ TABULE BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ DEMONTOVÁNY A PO PROVEDENÍ VŠECH PRACÍ BUDOU NAVRÁCENY NA STEJNÉ MÍSTO
- 08

POPISOVÁ TABULE BUDE DEMONTOVÁNA A NEBUDE JIŽ ZNOVU NAVRÁCENA
- 09

ZAZDĚNÉ OTVORY NA FASÁDĚ ZAOMITAT VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU NA REŽNÉ ZDIVO A TO JEŠTĚ PŘED SAMOTNÝM STĚRKOVÁNÍM.
- 10

OKNO URČENÉ K VYBOURÁNÍ

 - PO VYBOURÁNÍ BUDE OKNO ZAZDĚNO REŽNÝM ZDIVEM A OMITNUTO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU
- 11

UKONČENÍ U VZT PRVKŮ

 - VZT JEDNOTKY BUDOU PŘED STĚRKOVÁNÍM OPATŘENÉ UKONČOVACÍMI LIŠTAMI S INTEGROVANOU PERLINKOU PRO ZAMEZENÍ POŠKOZENÍ NOVÉ FASÁDY PŘED VIBRACEMI VZT JEDNOTEK
- 12

OPLECHOVÁNÍ SOKLU

 - STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ ZŮSTANE NEDOTČENÉ
 - PO ZAPRAVENÍ OMÍTKY A PROVEDENÍ NOVÉ STĚRKY BUDE FASÁDA UKONČENA NOVOU PLECHOVOU OKAPNÍČKOU USAZENOU NAD STÁVAJÍCÍM OPLECHOVÁNÍM
 - R.Š. PLECHOVÉ OKAPNÍČKY BUDE 210 MM
- 13

OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ ZDI

 - STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ BUDE ODSTRANĚNO A PO PROVEDENÍ NOVÉ STĚRKY BUDE ZDIVO OPATŘENO NOVÝM OPLECHOVÁNÍM
 - R.Š. OPLECHOVÁNÍ BUDE 720 MM
- 14

PŘESPÁROVÁNÍ KAMENNÉHO SOKLU

 - STÁVAJÍCÍ SPÁRY BUDOU PROŠKRÁBÁNY A NÁSLEDNĚ PŘESPÁROVÁNY
- 15

VÝMĚNA ZASTĚNÝ

 - STÁVAJÍCÍ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY BUDOU DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI DESKAMI, KTERÉ SE UCHYTÍ NA STÁVAJÍCÍ POMOČNOU OCELOVOU KONSTRUKCI
- 16

OPRAVA PŘEDSAZENÉHO PODHLEDU BUDE PROVEDENA NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM:

 - STÁVAJÍCÍ PRKENÝ ZÁKLOP BUDE ZCELA ODSTRANĚN A NAHRAZEN NOVÝM PRKENÝM ZÁKLÖPEM (PŘEDPOKLADANÝ ROZSAH 10%) POTĚ BUDE PROVEDENA NA PODHLEDU NOVÁ SKLADBA NAVRHOVANÁ SKLADBA NOVÉHO PODHLEDU:
 - EPS TL. 20 MM
 - MINERÁLNÍ STĚRKOVÝ FASÁDNÍ TMEL S PERLINKOU TL. 5 MM
 - PENETRACE
 - SILIKONOVÁ OMÍTKA TL. 2 MM
- 17

OPRAVA CHELNÉ ŘÍMSY

 - STÁVAJÍCÍ SPÁRY BUDOU PROŠKRÁBÁNY A NÁSLEDNĚ PŘESPÁROVÁNY
 - STÁVAJÍCÍ CIHLY BUDOU PŘETŘENY BEZBARVÝM OCHRANNÝM NÁTĚREM NA REŽNÉ ZDIVO
- 18

ZKRÁŠLENÍ OCELOVÉ RAMPY

 - OCELOVÁ RAMPÁ BUDE ODREZIVĚNA, ODMASTĚNA A OČIŠŤĚNA
 - PO PROVEDENÍ PŘEDCHOZÍCH KROKŮ BUDE RAMPÁ OPATŘENA OCHRANNÝM NÁTĚREM
- 19

OPRAVA OCHRANNÉ SÍŤE

 - STÁVAJÍCÍ SÍŤ PROTI HMYZU BUDE DEMONTOVÁNA
 - PO ODSTRANĚNÍ BUDE NAMONTOVÁNA NOVÁ OCHRANNÁ SÍŤ S NEREZOVÝM RÁMEM A INTEGROVANOU OCHRANNOU SÍŤÍ
- 20

OPRAVA VENKOVNÍ ZÁSUVKY

 - STÁVAJÍCÍ EXTERIÉROVÁ ZÁSUVKA 380V BUDE OPATŘENA NOVÝM PLASTOVÝM TĚLEM
- 21

OPRAVA PLECHOVÉ KRYTINY BUDE PROVEDENA NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM:

 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ KRYTINY A STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO ZÁKLÖPU
 - MONTÁŽ NOVÉHO PRKENÉHO ZÁKLÖPU TL. 25 MM
 - POLOŽENÍ DIFÚZNĚ OTEVŘENÉ FOLIE SE SEPARAČNÍ VRSTVOU POD PLECHOVÉ KRYTINOU
 - MONTÁŽ NOVÉ FALCOVANÉ PLECHOVÉ KRYTINY
- 22

V RÁMCI OPRAVY KRYTINY BUDE PROVEDENO OPLECHOVÁNÍ STYKU KRYTINY A OMÍTKY
- X

OPLECHOVÁNÍ STŘECHY PŘÍSTAVKU

 - STÁVAJÍCÍ NEDOSTATEČNĚ OPLECHOVÁNÍ BUDE NAHRAZENO NOVÝM OPLECHOVÁNÍM R.Š. 500 MM
- Y

OPRAVA PARAPETŮ:

 - STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ PARAPETY JSOU NEVHODNĚ USAZENÉ A VE VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ ZA NĚ ZATĚKÁ. VŠECHNY PARAPETY BUDOU DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI PARAPETY, KTERÉ BUDOU NAVRŽENÉ TAK ABY CHRÁNILI ZDIVO POD PARAPETY A PARAPETNÍ ŘÍMSY.
 - PŘEDPOKLADANÁ R.Š. PARAPETU = 350mm, NUTNO OVĚŘIT MĚŘENÍM NA MÍSTĚ
- Z

OPRAVA PODOKAPNÍ ŘÍMSY BUDE PROVEDENA NÁSLEDUJÍCÍM PRACOVNÍM POSTUPEM:

 - OKLEPÁNÍ ŘÍMS – OPADANÉ NESOUDRŽNĚ MÍSTA DOPLNIT REPROFILAČNÍ MALTOU – PŘEDPOKLADANÝ ROZSAH 10% – PO OPRAVĚ POMOCÍ REPROFILAČNÍ MALTOU BUDE PROVEDENA CELOPLOŠNÁ OPRAVA OMÍTKY
 - NAVHROVANÁ SKLADBA NOVÉ OMÍTKY:
 - MINERÁLNÍ STĚRKOVÝ FASÁDNÍ TMEL S PERLINKOU TL. 5 MM
 - PENETRACE
 - SILIKONOVÁ OMÍTKA TL. 2 MM

PŘÍPADNĚ PRODLOUŽENÍ OKAPNICE STŘECHY Z POZINKOVANÉHO PLECHU, PŘEDPOKLADANÁ R.Š. 150mm. ZPŮSOB NEBO NUTNOST PROVEDENÍ TOHOTO OPLECHOVÁNÍ BUDE OVĚŘENA NA MÍSTĚ PO POSTAVENÍ LEŠENÍ A ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉHO DETAILU PROVEDENÍ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ

POZNÁMKY:

- POZN.

- POZN.1 – VŠECHNA OKNA A DVEŘE BUDOU PO DOBU PROVÁDĚNÍ PRACÍ NA FASÁDĚ ZAKRYTA A OCHRÁNĚNA FÓLIÍ
 - POZN.2 – NÁPIS NA JIHOVÝCHOVNÍM PRŮČELÍ "ŠKOLA" BUDE ZACHOVÁN I PO REALIZACI OPRAVY OMÍTKY
 - POZN.3 – ZÁROVEŇ S OKNY BUDOU ZAKRYTY A OCHRÁNĚNY I VŠECHNY PONECHÁVANÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY (OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ A ŘÍMS APOD.)
 - POZN.4 – PODLAHY, PŘÍP. PRAHY VE VSTUPECH DO OBJEKTŮ VČETNĚ KAMENNÝCH STUPŇŮ BUDOU PO DOBU PROVÁDĚNÍ PRACÍ ZAKRYTY A OCHRÁNĚNY PEVNOU FÓLIÍ. PODLAHA A STUPNĚ BUDOU NAVÍC ZAKRYTY PEVNÝMI DESKAMI (NAPŘ. OSB DESKY)
 - POZN.5 – VODOROVNÉ A SVISLÉ SPÁRY VE STÁVAJÍCÍ FASÁDĚ BUDOU ZACHOVÁNY
 - POZN.6 – VŠECHNY NAVRHOVANÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU MIT TMAVĚ HNĚDOU BARVOU, VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU NÁTŘENY TMAVĚ HNĚDOU BARVOU
 - POZN.7 – ROZHŘANÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK
 - POZN.8 – NA ROZHŘANÍ PODHLEDU ŘÍMSY A SVISLÉ OMÍTKY BUDE PROVEDENA NEGATIVNÍ SPÁRA
 - POZN.9 – STÁVAJÍCÍ OPECHOVÁNÍ STŘECHY BUDE OPATŘENO NÁTĚREM, V PŘÍPADĚ NUTNOSTI PROVĚST PRODLOUŽENÍ OKAPNÍHO NOSU POMOCÍ DOPLŇKOVÉ OKAPNÍ LIŠTY Z PLECHU R.Š 120 MM
 - POZN.10 – SKŘÍŇ NN – PO DOBU PROVÁDĚNÍ OPRAVY FASÁDY OCHRÁNIT TAK, ABY NEDOSLO K JEJÍMU POŠKOZENÍ
 - POZN.11 – NOVÝ NÁTĚR (TMAVĚ HNĚDÝ) STÁVAJÍCÍ STŘECHY PŘÍSTAVKU

VYZNAČENÍ FASÁD V CELKOVÉM PŮDORYSU

