

**A2**

PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ  
ATELIÉR

Akce GYMNÁZIUM JIHLAVA –  
REKONSTRUKCE LABORATOŘE CHEMIE

Část SCHEMA ROZVADĚČE RL

Investor Kraj Vysočina,  
Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Projektant ING. PRŮŠA JIŘÍ  
IČO PETR BURGER DIS.

Stupeň **DPS**

Kreslil PETR BURGER DIS.

Zak.č.



Datum 4/2023

Výkres č.

**803**

List/Listů

1/2



OCEP Z 600X1000X200  
 PROVOZNÍ NAPĚTÍ: 3+PE+N; 3x400/230V; 50Hz  
 SOUSTAVA TNC-S

Ochrana PND: základní – automatickým odpojením od zdroje  
 zvýšená – hlavním pospojováním  
 – proudovými chrániči

Instalovaný výkon  $P_i$  = kW  
 Soudobý příkon  $P_s$  = kW

 PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER	Akce GYMNÁZIUM JIHLAVA – REKONSTRUKCE LABORATOŘE CHEMIE	Investor Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	Stupeň <b>DPS</b>	Zak.č.	Výkres č. <b>803</b>
	Část SCHEMA ROZVADĚČE RL	Projektant ING. PRŮŠA JIŘÍ IČO PETR BURGER DIS.	Kreslil PETR BURGER DIS.	Datum 4/2023	List/Listů 2/2