

PROTOKOL č. 23-005

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí v souladu s normou ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

Složení komise:

Předseda: **Petr David - projektant elektroinstalace**Členové: **Ing. Michal Kot - projektant stavební části****Ing. Michal Rataj - projektant UT**

Ostatní účastníci jednání:

Název objektu a stručný popis (stavby, místnosti): **SOŠ, SOU A ZŠ TŘEŠŤ OPRAVA KOTELNY****A ROZVODŮ UT NA HLAVNÍ BUDOVĚ ŠKOLY V ČERNOVICÍCH**

Jedná se o výměnu stávajícího zdroje vytápění v kotelně a s tím spojené stavební úpravy

Kotelna m.č. 0.04

Použité podklady: **Projekt stavební části, požární zpráva, ČSN 33 2000-5-51 ed.3**

Přílohy:

Určení vnějších vlivů zápisem do tabulky:

Název vnějšího vlivu	Označení a určení vnějšího vlivu	Vlivy považované za normální ¹⁾
Teplota okolí	AA5 (1-8)	AA4, AA5
Atmosférické podmínky v okolí	AB5 (1-8)	AB4, AB5
Nadmořská výška	AC1 (1-2)	AC1
Výskyt vody	AD2 (1-8)	AD1
Výskyt cizích pevných těles	AE1 (1-6)	AE1
Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek	AF1 (1-4)	AF1
Mechanická namáhání	AG1 (1-3)	AG1
Vibrace	AH1 (1-3)	AH1
Výskyt rostlin nebo plísní	AK1 (1-2)	AK1
Výskyt živočichů	AL1 (1-2)	AL1
Elektromag., elektrostat., nebo ionizující působení	AM-1-2	AM8-1,9-1,21,25-2,31-1až3
Sluneční záření	AN1 (1-3)	AN1
Seismické účinky	AP1 (1-4)	AP1
Bouřková činnost, počet bouřkových dní v roce	AQ1 (1-3)	AQ1
Pohyb vzduchu	AR1 (1-3)	AR1
Větr	AS1 (1-3)	AS1
Schopnost osob	BA4 (1-5)	BA1
Dotyk osob s potenciálem země	BC3 (1-4)	BC2
Podmínky úniku v případě nebezpečí	BD1 (1-4)	BD1
Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek	BE1	BE1
Stavební materiály	CA1 (1-2)	CA1
Konstrukce budovy	CB1 (1-4)	CB1

¹⁾ Jsou-li všechny vlivy určeny jako normální, není třeba dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 přílohy NA zpracovávat protokol.

Závěr: V posuzovaném prostoru se kromě vnějších vlivů definovaných jako normální vyskytují ještě tyto vlivy:

AD2, BA4, BC3

Poznámky: **Z důvodu možného výskytu vody na podlaze (do výšky 300mm) se jedná o prostory NEBEZPEČNÉ.**

V Pelhřimově

dne 04/2023



PROJEKT CENTRUM

NOVA s.r.o.

Palackého 48

393 01 Pelhřimov

IČO: 2728094026

podpis předsedy komise