

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Pelhřimově dne 12. dubna 2023

Č.j.: KHSV/08346/2023/PE/HDM/Hoi
Sp. značka: S-KHSV/08346/2023
Vyřizuje: Ing. Iva Holadová, tel. 565 301 358, iva.holadova@khsjih.cz
Č.j. odesílatele:
Počet listů/příloh: 1/0

Kraj Vysočina
Žižkova 57/1882
587 33 Jihlava
IČ: 70890749

„SOŠ, SOU a ZŠ Třešť - oprava kotelny a rozvodů ÚT na hlavní budově školy v Černovicích“, Černovice, Mariánské nám. 72, Sázavská 724, parc. č. 19/1 a 19/2 v katastrálním území Černovice, dokumentace pro stavební povolení - závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci **„SOŠ, SOU a ZŠ Třešť - oprava kotelny a rozvodů ÚT na hlavní budově školy v Černovicích“, Černovice, Mariánské nám. 72, Sázavská 724, parc. č. 19/1 a 19/2 v katastrálním území Černovice**“ v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a), § 110 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto závazné stanovisko:

S předloženou projektovou dokumentací **„SOŠ, SOU a ZŠ Třešť - oprava kotelny a rozvodů ÚT na hlavní budově školy v Černovicích“, Černovice, Mariánské nám. 72, Sázavská 724, parc. č. 19/1 a 19/2 v katastrálním území Černovice**“ pro povolování staveb s odkazem na § 7 odst. 1, § 82 odst. 1 písm. t) zákona o ochraně veřejného zdraví a vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

se souhlasí.

Odůvodnění:

Dne 4. 4. 2023 byla KHS kraje Vysočina doručena žádost Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, o vydání stanoviska k PD pro povolování staveb **„SOŠ, SOU a ZŠ Třešť - oprava kotelny a rozvodů ÚT na hlavní budově školy v Černovicích“, Černovice, Mariánské nám. 72, Sázavská 724, parc. č. 19/1 a 19/2 v katastrálním území Černovice**“ zpracovaná v únoru 2023 firmou PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČ 28094026, č. zakázky 23-005.

Projektová dokumentace řeší stávající objekt Odborného učiliště a praktické školy v Černovicích, ve které budou provedeny opravy kotelny a rozvody nového topení. Řeší výměnu stávajícího zdroje vytápění včetně ohřevu TV a úpravu systému vytápění pro vnitřní prostory 3. NP - internát objektu. Zdrojem tepla budou 2 plynové kotle o celkovém tepelném výkonu 200 kW umístěné v kotelně v 1. PP. Součástí úprav systému vytápění bude demontáž a vystrojení nových rozvodů a otopných těles v podkroví objektu s napojením na samostatný regulovaný okruh. Zároveň bude řešena výměna stávajících nepřímoohřívavých zásobníků TUV v místnosti plynové kotelny za nové s napojením na nový rozdělovač/sběrač v kotelně. Odvětrání prostor kotelny je řešeno přirozené pomocí VZT prostupů z fasády s přívodem ze dvorní části k podlaze kotelny a napříč místností větrací mřížkou pod stropem

do fasády objektu. Před zahájením činnosti bude orgánu ochrany veřejného zdraví předložen aktualizovaný provozní a bezpečnostní řád ke schválení.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvažovaný záměr není v rozporu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví.

Ing. Kamila Hodačová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

elektronicky podepsáno

Rozdělovník

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava - do datové schránky