

## **ZÁPIS**

### **ze technicko-dokumentační komisi (TDK) na investiční akci III/41017 Bačkovice - most ev. č. 41017-5 ve stupni DSP**

**Místo jednání:** KSÚSV, Kosovská 16, Jihlava

**Datum jednání:** 12.12.2019

**Účastníci jednání:** viz prezenční listina, která je nedílnou přílohou tohoto zápisu

Předmětem jednání bylo projednání koncept dokumentace DSP

Na základě požadavků investora či zřizovatele bude do projektu doplněno:

- doplnit do dokumentace vyhlášku Ministerstva ŽP č. 130/2019 Sb. „o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem“
- zatížitelnost mostu není nutná omezovat dopravními značkami dle normy ČSN 73 6222 (normální zatížitelnost >26t, výhradní zatížitelnost > 48t)
- souhlas Obce s kácením stromů, s vykácením před začátkem vegetačního období
- barevný odstín zábradlí bude konzultován s NPÚ před začátkem stavby
- na předpolích mostu změnit zábradlí ze zábradlí se svislou výplní na dvoumadlové zábradlí
- odstranit drobné textové nedostatky v PD

Zapsal:

Ing. Luboš Velehradský  
Transconsult s.r.o.