



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Územní odbor Třebíč
Dopravní inspektorát

17

Č. j. KRPJ-132874-1/ČJ-2019-161006-ROU

Třebíč 18. února 2020

Počet stran: 2

TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové-----
Projekt „III/41017 Bačkovice - most ev. č. 41017-5“, sil. č. III/41017 - stanovisko pro stavební řízení

DI Policie ČR Třebíč po prostudování dokumentace zpracované firmou TRANSCONSULT s.r.o., datum: 07/2019, č. zakázky: 182610002, k výše uvedené akci dle ust. § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vydává:

souhlasné stanovisko pro stavební řízení—
za splnění následujících předpokladů:

- vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávajícího mostního objektu, DI ČR Třebíč souhlasí s navrženým šířkovým uspořádáním dle přiložené PD

- napojení na stávající silniční těleso musí být plynulé (nelze skokově měnit šířkové parametry komunikace)

- komunikace pro pěší (chodník) musí mít přímou návaznost na stávající komunikační síť pro chodce

- bezpečnostní zádržné zařízení (zábradlí) musí být umístěno a realizováno v souladu s ČSN 736101 čl. 15.2.2.4 a násl.

- celá stavba musí být realizována v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu

Bráfova třída 1247/11
674 01 TřebíčTel.: 724273075
Fax:
Email: pavel.roudensky@pcr.cz
ID DS: x9nhptc

- práce v blízkosti komunikací při realizaci je nutno koncipovat takovým způsobem, aby byl v co nejmenší míře omezen silniční provoz, nejméně 30 dní před plánovanou realizací je nutné opětovně předložit návrh umístění přechodného dopravního značení k odsouhlasení dle aktuální dopravní situace v lokalitě


por. Ing. Pavel Roudenský
komisař
974277253



npor. Bc. Jiří Plaček
vedoucí oddělení


por. Ing. Pavel Roudenský