NÁZEV STAVBY	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	LIST
SOŠ, SOU a ZŠ Třešť Modernizace učeben, ul. K Valše SO 01 Pavilon dílen	**ING. MIROSLAV KORECKÝ** TŘEŠTICE 67, CZ-588 56 TELČ KORECKY@ATELIER-MK.CZ +420 605 518 563 WWW.ATELIER-MK.CZ	**ING. MIROSLAV KORECKÝ** ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT **ING. MIROSLAV KORECKÝ** VYPRACOVAL **ING. MIROSLAV KORECKÝ**	**09-2023** DATUM **05/2023** TYP VÝROBKU **HLINÍKOVÉ VÝROBKY**	**1**

Označení na výkr.	Značka Detail / PO	SCHÉMA:	POPIS:	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
d7 L	ATYP dodavatel: dle VŘ PO	vnější pohled – schéma  1900/2185 MM VÝROBNÍ ROZMĚR 1600 (900+700) MM Č.ŠÍŘKA PRŮCHODU 1930/2200 MM STAVEBNÍ OTVOR POZNÁMKA: Stavební otvor vznikne vybouráním stávajících kovových zárubní a úpravou ostění a nadpraží začištěním do požadovaného rozměru, šířka stavebního otvoru 1930 MM, výška 2200 MM EI30 DP1–C	Hliníkové prosklené vnitřní dveře PROTIPOŽÁRNÍ, požadovaná pož. odolnosti EI30 DP1–C. Výrobní rozměr 1900/2185 MM, ven otvíravé dvoukřídlé dveře, světlý průchozí rozměr celkové šířky 1600 MM, pracovní křídlo levé se světlým průchodem šířky 900 MM, výška průchodu 2113 MM Systémové hliníkové profily dveřního protipožárního systému stavební hloubky 78 MM – lakované v odstínu RAL 7040. Pohledová šířka rámu křídla 99 MM vč. zasklívací lišty, spodní soklový profil křídla dveří pohledové výšky 153 MM. Zasklení – protipožárním bezpečnostním sklem s PO min. EI30 (standard PG22 EI30), pozice zasklení uprostřed rámu křídla dveří. Bezpečnostní kontrastní pruhy šířky 50 MM na skle ve dvou řadách – polepem). Odolnost proti vniknutí RC 2, 3–bodový zámek Zámek – FAB pro požární dveře s panikovou funkcí, oboustranná cylindrická vložka pro systém univerzálního klíče, bezpečnostní třída RC3 dle ČSN EN 1627, povrch saténový nikl Závěsy – min. 3x panty dveří pro zvýšenou zátěž vlivem provozu (3 dílný pant) Kování – s panikovou funkcí, na vnitřní straně s horizontální tlačnou hrazdou v provedení dle EN 1125 na obou křídlech, na vnější straně klika se spodní kulatou rozetou na straně pracovního křídla (typ kování bude upřesněn dle vzorníku výrobce dveří ve vzhledu dle zánovních dveří osazených ve 2.NP) Doplňky – samozavírač pro požární dveře – typ C2, provedení dle EN 1154, s ramínkem, bez aretace, s nastavitelnou silou zavírání, s nastavením koncového dorazu ramínkem, odstín stříbrný Práh – bez prahu, součástí dveřního křídla těsnící kartáč Ostatní – montážní připojovací spára k ostění / nadpraží stavebního otvoru bude lištována plochou lištou 30x2 MM / úhelníkovou lištou 30x20 MM lakovanou v odstínu RAL 7040. TYP KOVÁNÍ UPŘESNÍ PROVOZOVATEL A AUTORSKÝ DOZOR NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU VÝROBCE. ODBORNÁ MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ VÝPLNĚ S MOŽNÝM POUŽITÍM POŽÁRNÍ PUR PĚNY. PŘED VÝROBOU VŽDY ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ ! ZA VÝROBNÍ ROZMĚRY PRVKU ZODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY !	0P 1L	0P 0L	0P 1L	0P 1L	**0P** **3L** ks

POZNÁMKA: Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby.
Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny projektantem/zástupcem provozovatele na vzorcích.
Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobce–dodavatele prvku.
Nedílnou součástí tabulek PSV jsou technické zprávy a ostatní výkresy této PD dle seznamu příloh.