



POZNÁMKA

- SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY JE UVEDENO V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ NEBO NA VÝKRESE
- PROVEDENÍ BUDE ODPOVÍDAT PLATNÝM ČSN A VYHLÁŠKÁM
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE PROVEDENÍ NASTAVENÍ REGULACE VENTILÁTORŮ S OVLÁDÁNÍM NA DIGESTOŘI / V PŘÍPADĚ VÍCE DIGESTOŘÍCH NAPOJENÝCH NA JEDNO POTRUBÍ PAK OVLÁDÁNÍ BUDE PROVEDENO NA VŠECH DIGESTOŘÍCH PŘIPOJENÝCH DO CENTRÁLNÍHO POTRUBÍ
- VÝŠKA UMÍSTĚNÍ DIGESTOŘÍ S TUKOVÝMI FILTRY (DODÁVKA GASTRO) BUDE UPŘESNĚNA DLE TECHNOLOGIE GASTRO, ZÁKLADNÍ VÝŠKA SPODNÍ HRANY DIGESTOŘE PRO KONVEKTOMAT A PRO MYČKU JE 2,10 METRU NAD PODLAHOU. V PŘÍPADĚ DIGESTOŘE NAD PRACOVÍŠTĚM LEKTORA PAK 2,0 METRU NAD PODLAHOU.
- DODÁVKA DIGESTOŘE JE PŘEDMĚTEM DODÁVKY GASTRO ZAŘÍZENÍ, A TO VČETNĚ DODÁVKY OVLÁDACÍHO MODULU A OSVĚTLENÍ
- DODÁVKA PŘÍVODNÍCH MŘÍŽEK SE ZÁPUSTNÝM RÁMEM PRO PŘÍVOD VZDUCHU DO UČEBNY GASTRO Z MÍSTNOSTI CHODBY JE PŘEDMĚTEM DODAVATELE VZT ZAŘÍZENÍ, DODAVATEL INTERIÉROVÉ DĚLÍCÍ STĚNY PŘIPRAVÍ PRO OSAZENÍ MŘÍŽEK ČISTÝ OTVOR VE SPODNÍ PLNĚ VÝPLNĚ Z LTD DESEK, NUTNO KOORDINOVAT ROZMĚRY NA STAVBĚ PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY!
- PRO PŘÍVOD EXTERIOVÉHO ČERSTVÉHO VZDUCHU A PRO VÝFUK ODPADNÍHO VZDUCHU PŘED FASÁDU BUDOU PROVEDENY (PŘÍPADNĚ BUDOU VYUŽITY STÁVAJÍCÍ) OTVORY V MÍSTĚ MEZIOKENÍCH VYZDÍVEK. PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT NEPOŠKOZENÍ OKOLNÍHO POVRCHU FASÁDY A VŠECH OTVOROVÝCH VÝPLNÍ FASÁDY.

+0,000 = 1.NP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Zpracovatel PD: atelier		Investor/stavebník: KRAJ VYSOČINA	
Ing. Miroslav Korecký - ATELIER MK		Žižkova 1882/57 IČ: 70890749	
Třeštice 67, 588 56 Telč IČ: 706 72 156 AO ČKAIT: 0101986		586 01 Jihlava	
+420 605 518 563 korecky@atelier-mk.cz www.atelier-mk.cz			
Zodpovědný projektant: Ing. Miroslav Korecký - ČKAIT 0101986	Vypracoval: Ing. Miroslav Korecký	Stupeň: DPS	
Akce: SOŠ, SOU a ZŠ Třešť - Modernizace učeben, ul. K Valše		Číslo zakázky: 09-2023	
Místo stavby: S001 Pavilon dílen, ul. K Valše, Třešť		Datum: 05/2023	
Část PD: D.1.4.b TZB - VZDUCHOTECHNIKA		Formát: A3	Číslo paré:
Výkres: VZDUCHOTECHNIKA - ŘEZY		Měřítko: 1 : 50	
		Číslo: D.1.4.b-02	