

Akce : **Stavební úpravy 1.P.P. na oddělení ONM pro instalaci gama kamery**
Investor : **Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Husova 2624,
580 01 Havlíčkův Brod**
Místo stavby : **Nemocnice Havlíčkův Brod**
Objekt : **SO 03 (gynekologie)**
Stupeň : **DPS**
Číslo akce : **7/2023**

Úvod

Projekt řeší úpravu podlahového vytápění v 1.podzemním podlaží pro instalaci gama kamery, Nemocnice Havlíčkův Brod.

Ústřední vytápění

V současné době je upravovaná část budovy vytápěna stávajícím podlahovým vytápěním Rehau. V prostoru místnosti 0.32 je osazen stávající rozdělovač topných okruhů. Uvedený rozdělovač bude ponechán a 3 z 5 vývodů budou zaslepeny. Dva vývody budou ponechány a bude proveden nový rozvod podlahového vytápění pro část místnosti 0.32 a 0.02.

Podlahové vytápění

V uvedených místnostech bude provedeno podlahové vytápění z potrubí REHAU RAUTHERM S 17x2,0 mm. Na podlaze bude položena tepelná izolace a na ní systémová deska VARIONOVA, do které bude osazeno potrubí podlahového vytápění. Poté bude potrubí zabetonováno. Do betonu musí být přidán plastifikátor P. Regulaci teploty v jednotlivých místnostech budou zajišťovány prostorovými termostaty REHAU C1. Uvedené termostaty budou přes termopohony /v rozdělovači HKV-D/ zajišťovat teplotu topné vody do jednotlivých okruhů.

V Havlíčkově Brodě červen, 2023
Vypracoval : Aleš P r a u s